

DĖL NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJOS MODERNIZAVIMO
DARBŲ

Sutartis Reg. 2018 m. gruodžio 10 d., Nr. A56(1)-862-(3.18)

PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 1
2019-

DALYVAVO:

- Užsakovas – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus
 - 2. Projekto vadovas – UAB „MEPCO“
 - 3. Rangovas – UAB „Eiresta“ statybos darbų vadovas
-
- SVARSTYTA

Evakavimo kelių grindų danga.

Pagal esamus projektinius sprendimus pirmo, antro, trečio aukšto koridoriuose numatyta PVC homogeninė grindų danga. Laiptinėse numatyta kaučiuko grindų danga. Tačiau pagal esamus gaisrinius reikalavimus šios grindų dangos pagal ugniai atsparumą netenkina reikalavimų keliųjų evakavimo kelių grindų dangoms. Pagal gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus 5 lentelę „Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės“ medžiagų, naudojamų grindų dangai įrengti degumo klasė turi būti - A2FL-s1. Tuo tarpu PVC ir kaučiuko grindų dangos numatytos projekte degumo klasė yra BFL-s1.

- NUTARTA

Pakeisti evakavimo kelių (koridorių bei laiptinės) projektinę grindų dangą į dangą, tenkinančią gaisrinius reikalavimus – akmens masės plyteles Patalpų Nr. 1-1, 1-5, 1-10, 1-17, 2-7, 2-8, 2-11, 2-20, 2-39, 3-7, 3-8, 3-13, 3-27, visos laiptinės.

DALYVIAI:

Užsakovas – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus _____

Projekto vadovas – _____

Rangovas – UAB „Eiresta“ statybos darbų vadovas _____