

Elektros perdavimo tinklo pirminių įrenginių pirkimo techninė specifikacija  
(II pirkimo objekto dalis)

110 kV įtampos transformatoriai ir 110 kV įtampos transformatorių prijungimo gnybtai

**1. Informacija apie perkamas prekes:**

- 1.1. Perkamos prekės: 29 vnt. 110 kV įtampos transformatoriai ir 29 vnt. 110 kV įtampos transformatorių prijungimo gnybtai.
- 1.2. Prekių pristatymo vieta:
  - 1.2.1. Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330 kV Panevėžio TP Panevėžio r. sav. Bliūdžių k., Pušaloto g. 230 - po 2 vnt.
  - 1.2.2. Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330 kV Šiaulių TP Pramonės g. 2E, Šiauliai - po 3 vnt.
  - 1.2.3. Infrastruktūros priežiūros centro Pietų regiono 330 kV Kauno TP Pastotės g. 9 Biruliškių k. - po 6 vnt.
  - 1.2.4. Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330 kV Utenos TP Santarvės g. 39, Sirutėnų k. - po 6 vnt.
  - 1.2.5. Infrastruktūros priežiūros centro Vakarų regiono 330 kV Klaipėdos TP Kiškėnų k., Klaipėdos r. sav., Dvilų sen. - po 12 vnt.
- 1.3. Techniniai reikalavimai nurodyti Techninės specifikacijos 2 ir 3 prieduose.
- 1.4. Prekės turi būti metrologiškai įteisintos bei su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Perduodant Prekes Perkančiajam subjektui, kartu su kitais dokumentais turi būti pateikti matavimo transformatorių atliktos patikros protokolai.
- 1.5. Prekėms suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių kokybės garantija:
  - Nuo Prekių įjungimo į el. tinklą datos, jeigu jos sumontuojamos ir įjungiamos 2021 m.;
  - Nuo Prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos, jeigu jų montavimas ir įjungimas atliekamas vėliau.
- 1.6. Prekės turi būti naujos, anksčiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį.
- 1.7. Prekės turi turėti techninių duomenų lenteles, sudarytas pagal Techninės specifikacijos 1 priedą.
- 1.8. Prekės turi būti supakuotos gamyklinėje pakuotėje. Prekės pristatomos Perkančiajam subjektui Techninės specifikacijos 1.2 punkte nurodytais adresais, nepažeistuose gamykliniuose įpakavimuose (įpakavimai turi būti be mechaninių pažeidimų, nepažeisti drėgmės ir kitų veiksnių). Už Prekių išskrovimą ir pastatymą Perkančiojo subjekto nurodytoje sandėliavimo vietoje atsakingas Tiekėjas.
- 1.9. Prekės turi būti pristatytos per 9 mėnesius nuo Sutarties sudarymo datos.

**2. Priedai:**

1. Standartiniai techniniai reikalavimai pirminių įrenginių techninių duomenų lentelėms;
2. Techniniai reikalavimai 110 kV įtampos matavimo transformatoriams;
3. Techniniai reikalavimai 110 kV įtampos matavimo transformatorių prijungimo gnybtams.