

Elektros perdavimo tinklo pirminių įrenginių techninė specifikacija
(V pirkimo objekto dalis)

330 kV įtampos matavimo transformatoriai ir 330 kV įtampos matavimo transformatorių
prijungimo gnybtai

1. Informacija apie perkamas prekes:

- 1.1. Perkamos prekės: 3 vnt. 330 kV įtampos matavimo transformatorių bei 3 vnt. 330 kV įtampos matavimo transformatorių prijungimo gnybtų.
- 1.2. Prekių pristatymo vieta:
 - 1.2.1. Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330 kV Panevėžio TP Panevėžio r. sav. Bliūdžių k., Pušaloto g. 230 - po 3 vnt.
- 1.3. Techniniai reikalavimai nurodyti Techninės specifikacijos 2 ir 3 prieduose.
- 1.4. Prekės turi būti metrologiškai įteisinti bei su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Perduodant Prekes Perkančiajam subjektui, kartu su kitais dokumentais turi būti pateikti matavimo transformatorių atliktos patikros protokolai.
- 1.5. Prekėms suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių kokybės garantija:
 - Nuo Prekių įjungimo į el. tinklą datos, jeigu jos sumontuojamos ir įjungiamos 2021 m.;
 - Nuo Prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos, jeigu jų montavimas ir įjungimas atliekamas vėliau.
- 1.6. Prekės turi būti naujos, anksčiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį.
- 1.7. Prekės turi turėti techninių duomenų lenteles sudarytas pagal Techninės specifikacijos 1 priedą.
- 1.8. Prekės turi būti supakuotos gamyklinėje pakuotėje. Prekės pristatomos Perkančiajam subjektui Techninės specifikacijos 1.2 punkte nurodytu adresu, nepažeistuose gamykliniuose įpakavimuose (įpakavimai turi būti be mechaninių pažeidimų, nepažeisti drėgmės ir kitų veiksnių). Už Prekių išskrovimą ir pastatymą Perkančiojo subjekto nurodytoje sandėliavimo vietoje atsakingas Tiekėjas.
- 1.9. Prekės turi būti pristatytos per 9 mėnesius nuo Sutarties sudarymo datos.

2. Priedai:

1. Standartiniai techniniai reikalavimai pirminių įrenginių techninių duomenų lentelėms;
2. Techniniai reikalavimai 330 kV įtampos matavimo transformatoriams;
3. Techniniai reikalavimai 330 kV įtampos transformatorių prijungimo gnybtams.