



Data: 2023.05.10
Dok.Nr.: D/23/05

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO SERTIFIKATAS

Radiatorių tipas: (FTV, FHO, FTP, PTV, PHO, PTP, PLV, PLK, PLP tipai 10, 20 ir 30) higieniniai be lamelių, lygiu, profiliuotu paviršiumi (RAL 9016), radiatoriai su antibakterine danga (sidabro pagrindu), sertifikuoti „Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene“ ir patvirtintas 2018.12.18 raštu jų tinkamumas medicinos ir slaugos įstaigoms (klinikos, poliklinikos, ligoninės, slaugos namai, lopšeliai ir pan.).

Gamintojas: Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D-94447 Plattling, Vokietija.

Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų.

Maksimalus bandomasis slėgis: 13 barų.

Maksimali darbinė temperatūra: 110 °C


Garantinis eksploatacijos laikotarpis 10 metų. (galioja laikantis eksploatavimo sąlygų). Šiuo raštu deklaruojame, kad „Kermi“ radiatorių gamybos kontrolės sistema sertifikuota pagal (DIN) EN ISO 9001: 2008 ir 14001:2004 standartą. Žaliavos, jos paruošimo ir technologinis procesas atitinka RAL kokybės reikalavimus (prietaisai dažomi laikantis DIN 55900-1 reikalavimų).

Visi radiatorių šiluminiai galingumai nustatyti ir pateikiami pagal (DIN) EN 442 standartą. Tvirtinimo elementai ir laikikliai atitinka VDI 6036 kokybės ir saugumo reikalavimus.

Galutinis įvertinimas „CE“ ženklas

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
D-94447 Plattling
Vokietija

Pagarbiai,



Kermi GmbH atstovas Baltijos šalyse UAB „Sprendimai namams“, Raudondvario pl.78, Kaunas LT-47182
Tel./faks. +370 37 261 000, www.kermi.lt.

Kermi GmbH · Pankofen-Bahnhof 1 · 94447 Plattling · GERMANY · Tel. +49 9931 501-0 · Fax +49 9931 3075 · www.kermi.de
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Daniel Frutig
Geschäftsführer: Knut Bartsch (Sprecher) · Dr. Roger Schönborn · Peter Krayner · Dr. Klaus-Dieter Gloe
Sitz der Gesellschaft: Pankofen-Plattling · Handelsregister Deggendorf HRB-Nr. 0127 · UstID DE 811129898