

TVIRTINU
Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos
logistikos bataliono vadas

plk. lt. Andrius Jacina

**MOBILIŲ DEGALŲ TALPYKLŲ IR TALPYKLOSE ESANČIŲ GENERATORIŲ
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, DIAGNOSTIKOS IR REMONTO PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2024-05- Nr. TS-
Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

1. Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas (toliau – Užsakovas) iš spec. įrangos remonto įmonių (toliau – Teikėjas) numato įsigyti mobilių degalų talpyklų TCRO 2080, TCRO 2086E, JET-TEKNO OY T2062P (toliau – mobilios degalų talpyklos) bei talpyklose esančių generatorių HATZ 1D 81 (toliau – generatorių) diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto paslaugas.
2. Reikalingų darbų sąrašas yra pateiktas 1 priede.

II. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

3. Mobilių degalų talpyklų ir generatorių techninė priežiūra ir remontas turi būti atliekamas laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos.
4. Mobilių degalų talpyklų ir generatorių diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto darbai turi būti atliekami laikantis techninės priežiūros ir remonto nustatytų ADR standartų.
5. Mobilių degalų talpyklų ir generatorių, techninės priežiūros ir remonto paslaugas atlieka tik kvalifikuotas Teikėjo personalas.
6. Mobilios degalų talpyklos ir generatoriai į remonto įmonę pristatomi Užsakovo transportu arba, esant poreikiui, Teikėjas atvyksta į nurodytą Užsakovo vietą savo transportu (mobiliu servisu).
7. Teikėjas užtikrina ir atsako už Užsakovo mobilių degalų talpyklų ir generatorių praradimą arba sugadinimą jų rinkos vertę.
8. Teikėjas, gavęs iš Užsakovo mobilių degalų talpyklų ir generatorių, per 5 darbo dienas turi atlikti mobilios degalų talpyklos ir generatoriaus diagnostiką ir pateikti diagnostikos aktą. Diagnostikos akte turi būti nurodyta, jeigu reikalinga keisti, detalių pavadinimas, detalių identifikavimo kodas ar gamyklinis numeris ir kiekis, reikalingų atlikti darbų poreikis. Atlikus mobilių degalų talpyklų ir generatorių diagnostiką, Teikėjas diagnostikos aktą pateikia Užsakovui el. paštu arba kitais būdais, kuriuos nurodys Užsakovas.

9. Užsakovas, gavęs mobilių degalų talpyklų ir generatorių diagnostikos aktą, priima sprendimą dėl jų remonto vykdymo arba nevykdymo:

9.1. jei Užsakovas nusprendžia mobilią degalų talpyklą ir generatorių remontuoti savo pajėgumais, tai jis apmoka Teikėjui už atliktus diagnostikos darbus. Tuomet Teikėjas išrašo sąskaitą faktūrą už atliktą diagnostiką ir prideda mobilios degalų talpyklos ir generatoriaus diagnostikos aktą;

9.2. jei Užsakovas nusprendžia mobilią degalų talpyklą ir generatorių remontuoti Teikėjo pajėgumais, tai prieš remontą suderinus darbų apimtį, pradedamas remontas.

10. Atsargines detales pagal mobilių degalų talpyklų ir generatorių diagnostikos aktą Užsakovas pristato savo pajėgumais, o Teikėjas atlieka tik remonto darbus.

11. Teikėjas privalo suremontuoti mobilias degalų talpyklas ir generatorius ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo tada, kai Užsakovas perduoda atsargines detales Teikėjui.

12. Teikėjas, prieš išrašydamas sąskaitą faktūrą turi parengti atliktų darbų aktą (remonto darbų išsklotinę prie PVM sąskaitos faktūros).

III. GARANTIJA

13. Teikėjas mobilių degalų talpykloms ir generatorių remonto darbams suteikia 6 (šešių) mėnesių garantiją, dažymo darbams 12 (dvylikos) mėnesių garantiją. Kokybės garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

14. Jei per garantinį laikotarpį, nesant Užsakovo kaltės, nustatomi paslaugų trūkumai, Teikėjas įsipareigoja nemokamai pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Štabo S4 skyriaus
transporto vyresnysis specialistas

vyr. srž. Marius Dūdonis

Eil. Nr.	Paslaugų sąrašas	Kiekis	Mato vienetas
1	2	3	4
Paslaugos			
1	Aukštos įtampos elektros instaliacijos diagnostika	1	val.
2	Aukštos įtampos elektros instaliacijos remontas	1	val.
3	Aukštos įtampos elektros įrangos diagnostika	1	val.
4	Aukštos įtampos elektros įrangos remontas	1	val.
5	Variklio techninė priežiūra	1	val.
6	Variklio elektros įrangos diagnostika	1	val.
7	Variklio elektros instaliacijos diagnostika	1	val.
8	Elektros įrangos diagnostika	1	val.
9	Elektros įrangos remontas	1	val.
10	Elektros instaliacijos remontas	1	val.
11	Mechaninių sistemų gedimo diagnostika	1	val.
12	Remonto darbai	1	val.
13	Degalų sistemos techninė priežiūra	1	val.
14	Degalų purkštuko patikra	1	val.
15	Degalų sistemos diagnostika	1	val.
16	Degalų sistemos valymas	1	val.
17	Degalų purkštuko suregulavimas	1	vnt.
18	Degalų sistemos remontas	1	vnt.
19	Dujų išmetimo sistemos diagnostika	1	val.
20	Dujų išmetimo sistemos remontas	1	val.
21	Degalų išpilstymo įrangos diagnostika	1	val.
22	Degalų išpilstymo įrangos remontas	1	val.
23	Degalų išpilstymo įrangos techninė priežiūra	1	vnt.
24	Degalų išpilstymo įrangos monometrų techninė priežiūra	1	val.
25	Degalų išpilstymo įrangos vožtuvų techninė priežiūra	1	val.
26	Degalų išpilstymo talpyklos išpylimo žarną	1	1 m.
27	Degalų išpilstymo talpyklos išpylimo žarnos keitimo darbai	1	val.
28	Degalų išpilstymo įrangos jungčių diagnostika	1	val.
29	Degalų išpilstymo įrangos jungčių keitimo darbai	1	val.
30	Automatinis degalų pilstymo pistoletas	1	vnt.
31	Hidraulinės sistemos diagnostika	1	val.
32	Hidraulinės sistemos remontas	1	val.
33	Degalų išpilstymo siurblio diagnostika	1	val.
34	Degalų išpilstymo siurblio remontas	1	val.
35	Degalų išpilstymo siurblio keitimas	1	val.
36	Degalų uždarymo, atidarymo čiaupai	1	vnt.
37	Degalų uždarymo, atidarymo čiaupų keitimo darbai	1	val.
38	Virinimo darbai	1	1 cm.

39	Paruošimo dažymui darbai	1 m ²	1 m ²
40	Dažymo darbai	1 m ²	1 m ²
Medžiagos			
41	Plovimo skystis (riebalams, tepalams)	1	1 (litras)
42	Variklinė alyva SAE 10W40	1	1 (litras)
43	Aerozolinis elektros kontaktų valiklis	500	ml
44	Epoksidinis gruntas	1	1 (kilogramas)
45	Dažai chaki matiniai RAL 6031	1	1 (kilogramas)
Mobilus servisas			
46	Kelionė (serviso atvykimas)	1	km
47	Kelionė (serviso atvykimas)	1	val.