



**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Visiems pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams
Siųsti CVP IS

2025-09-29 Nr. (7.35 Mr) S-

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus dėl viešojo pirkimo „Kelio Kea-81 „Uosių g.“ kapitalinis remontas ir vandentiekio bei nuotekų tinklų tiesimas Pagojo k. Kelmės r. įgyvendinant projektą „Kelmės rajono pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas“ dokumentų. Pirkimo ID 4600963.

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta. Atsakymus pateikė Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresnysis specialistas Antanas Narkus, tel. +370 685 65 586, el. p. antanas.narkus@kelme.lt.

1. Klausimas. Prašome patikslinti, kiek metrų vamzdžių turi būti įsivertinta LVN dalies 1.1, 1.2, 2.1 ir 2.2 pozicijose.

Atsakymas. Lietaus nuotekų dalies darbų kiekių žiniaraštyje pozicijų 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 nėra.

2. Klausimas. Pateiktame 6 priedo "Lietaus nuotekų dalis" techninėse specifikacijose ir sąnaudų žiniaraštyje nurodoma 10. Esamo lietaus nuotekų tinklo ir esamų lietaus nuotekų šulinių išvalymas/praplovimas. kompl. 1 TS.14., prašome nurodyti kiek šulinių ir kiek tinklų reiks atlikti numatomus darbus

Atsakymas. Preliminariai reikėtų įsivertinti apie 9 vnt. šulinių ir 280 m tinklų išvalymo/praplovimo darbų.

3. Klausimas. Prašome patikslinti kuo užsibaigia buitinių nuotekų išvado (akle ar šuliniu), vandentiekio įvado tinkai ties sklypo riba.

Atsakymas. Nuotekų atšakos užsibaigia akle. Vandentiekio įvadas užsibaigia sklende.

Komisijos pirmininkas

Mantas Ralys

Agnė Ralytė, tel. (0 427) 691 54, el. p. agne.ralyte@kelme.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-29 Nr. (7.35. Mr) S-3098
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Ralys skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-29 13:32
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-29 13:33
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-15 13:48 - 2029-11-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Vaišnorienė vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-29 14:05
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-08 15:45 - 2027-08-07 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250923.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-29 nuorašą suformavo Agnė Ralytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-