

Prijungtų įrenginių konfigūracija (PAVYZDYS)																					
Komutatorius:	Tipas	Montavimo vieta	Sąsajos Nr.	Sąsajos tipas	Virtualaus tinklo VLAN ID	Paketo QoS reikšmė	Įrenginys	Gamintojas	Vieta	Įrangos tipas/ Pavadinimas	Prijunginys	Sąsajos Nr	Tipas	MAC adresas	IP adresas	Netmask	Gateway	Galutinio taško ar serverio adresas (jeigu reikia įrangos konfigūravimui)	Ar naudojami FO/ETH keitikliai (gamintojas; tipas; vienetai)	Naudojami protokolai	Sujungimo paskirtis
ssw000-xxx	Ruggedcom RSG2288	Spinta R1	sfp 1	100 Base -FX	111		RAA1	Schneider Electric	spinta R2	C264	L-Pukainis	ST MM	100FX	de-ad-be-ef-ca-fe	x.x.x.x	x.x.x.x	x.x.x.x		-	IEC61850, SNTP	Ryšiai su kitais terminalais, su TSPJ, RAA monitoringas
			sfp 2	100 Base -FX	111		RAA2	Alstom	spinta R3	P841	T-101	ST MM	100FX	de-ad-be-ef-ca-f1	x.x.x.x	x.x.x.x	x.x.x.x		-	IEC61850, SNTP	Ryšiai su kitais terminalais, su TSPJ, RAA monitoringas
			sfp 3	100 Base -FX	111		RAA3	Alstom	spinta R4	P841	T-102	ST MM	100FX	de-ad-be-ef-ca-f2	x.x.x.x	x.x.x.x	x.x.x.x		-	IEC61850, SNTP	Ryšiai su kitais terminalais, su TSPJ, RAA monitoringas
			sfp 4	100 Base -FX	111		RAA4	Schneider Electric	spinta R5	C264	L-Ragainė	ST MM	100FX	de-ad-be-ef-ca-f3	x.x.x.x	x.x.x.x	x.x.x.x		-	IEC61850, SNTP	Ryšiai su kitais terminalais, su TSPJ, RAA monitoringas
			eth 5	10/100 Base -TX	111		TSPJ	ABB	spinta S0.1	RTU560	-	eth 02	10/100 Base -TX	de-ad-be-ef-ca-f4	x.x.x.x	x.x.x.x	x.x.x.x		-	IEC61850, SNTP	TSPJ sujungimas su RAA
			eth 6	10/100 Base -TX	111		TSPJ	ABB	spinta S0.1	RTU560	-	eth 03	10/100 Base -TX	de-ad-be-ef-ca-f5	x.x.x.x	x.x.x.x	x.x.x.x		-	IEC61850, SNTP	TSPJ sujungimas su RAA
			eth 7	10/100 Base -TX	111		GPS		spinta S0.1	Lantime Mainberg GPS	-	LAN	10 Base -T	de-ad-be-ef-ca-f6	x.x.x.x	x.x.x.x	x.x.x.x		-	SNTP, http/https	PDT įrenginių laiko sinchronizavimui
			sfp 9	100 Base -FX	111		RAA5	ABB	spinta R1	REC670	Bendrapastotinis Valdiklis	ST MM	100FX	de-ad-be-ef-ca-f7	x.x.x.x	x.x.x.x	x.x.x.x		-	TCP/IP, IEC61850, SNTP	Duomenų mainai su TSPJ
as-00-xxx-xx	CISCO 3750	Spinta S0.1	eth 1	10/100 Base -TX	22		TSPJ	ABB	spinta S0.1	RTU560	-	eth 01	10/100 Base -TX	de-ad-be-ef-ca-f8	x.x.x.x	x.x.x.x	x.x.x.x	x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x	-	IEC60870-5-104 TELNET, SSH, http, https - (priklausomai nuo	Teleinformacijos mainams su DVS XA21
			eth 2	10/100 Base -TX	22		MDV1_1	Elgama	KAS	MDC 1.51	-	LAN	10 Base -TX	de-ad-be-ef-ca-f9	x.x.x.x	x.x.x.x	x.x.x.x		Trendnet 10/100 TX - 100 Base fx ST; 2vnt.	-	MDV monitoringas
			eth 3	10/100 Base -TX	22		MDV1_2	Elgama	KAS	MCL6.0	-	LAN	10/100 Base -TX	de-ad-be-ef-ca-fa	x.x.x.x	x.x.x.x	x.x.x.x	x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x	Trendnet 10/100 TX - 100 Base fx ST; 2vnt.	IEC60870-5-104	Teleinformacijos mainai IEC60870-5-104 protokolu, MDV monitoringas
			eth 4	10/100 Base -TX	22		MDV2_1	Elgama	KAS	MDC 1.51	-	LAN	10 Base -TX	de-ad-be-ef-ca-fb	x.x.x.x	x.x.x.x	x.x.x.x		-	MDV monitoringas	
			eth 5	10/100 Base -TX	22		MDV2_2	Elgama	KAS	MCL6.0	-	LAN	10/100 Base -TX	de-ad-be-ef-ca-fc	x.x.x.x	x.x.x.x	x.x.x.x	x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x	Korenix; JetCon 1302-m; 2vnt.	IEC60870-5-104	Teleinformacijos mainai IEC60870-5-104 protokolu, MDV monitoringas
Geltona spalva pažymėtas dalis pildo užsakovas gavęs pilną įrenginių sąrašą																					