

**Viešasis pirkimas „Ryšio bokštų statyba (III etapas)“
Nr. 2730457**

**Klausimai-atsakymai Nr. 2
2025-06-18**

Eil. Nr.	Klausimas (<i>pateikiamas netaisytas klausimų tekstas</i>)	Atsakymas
1.	Ar Tiekėjai turi įtraukti į pasiūlymo kainą reikiamų esamos monitoringo sistemos „EMCOS Corporate“ papildomų apskaitos taškų licencijų ir jų integracijos į šią sistemą kaštus? Atkreipiame dėmesį, kad techninių projektų reikalavimuose nurodyta Užsakovo esama monitoringo sistema „EMCOS Corporate“ jau yra atnaujinta iki versijos 3.0, kurią palaiko šiuolaikinės operacinės sistemos.	Pagal pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 2.13.2 p. „<...> Tiekėjo siūloma bokštų monitoringo sistema turi būti pilnai integruota į nurodytą Perkančiosios organizacijos sistemą. Tiekėjas turi įvertinti reikalingus skaitiklius, valdiklius, programinės įrangos licencijas ir visus reikalingus integravimo bei konfigūravimo darbus.