

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALDOMŲ IR BEŠEIMININKIŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO
TINKLŲ PROJEKTAVIMO, REKONSTRAVIMO IR (AR) REMONTO DARBAI (VMSA) (TOLIAU - PIRKIMAS) PIRKIMO SĄLYGŲ
PAAIŠKINIMŲ/PATIKSLINIMŲ SUVESTINĖ**

1 lentelė. Pirkimo sąlygų paaiškinimai/patikslinimai

Eil. Nr.	Paaikkinimo data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
1.	2025-03-26	Įkainių lentelė	Kokiems darbams bus naudojami įkainiai 113-121? Nes pagal pateikta įkainių lentelę, visi darbai, kuriems reikalingi kasimas ir užkasimas jau įtraukti prie kiekvieno įkainio.	113, 114, 119 ir 120 įkainiai taikomi žemės darbams tiesiogiai nesusijusiems su tinklų įrengimu (komunikacijų paieškai, šurfų kasimui ir kt.). 115 - 118 įkainiai naudojami grunto transportavimui, nes tinklų įrengimo įkainiuose transportavimas yra nenumatytas. 121 įkainis naudojamas dangų atstatyme, kai esamo iškasto grunto negalima panaudoti dangų atstatymui dėl jo fizinių savybių.
2.	2025-03-26		Kokie bus minimalūs užsakymai, t.y. kiek metrų rekonstrukcijos ar remonto darbų užsakovas pateiks?	Užsakymai gali būti teikiami ir 1 m tinklo statybai.
3.	2025-03-26		Ar bus tokių užsakymų, kuriuose dangos trinkelės, tašytas akmuo, lauko akmuo?	Gali būti ir tokių užsakymų.
4.	2025-03-26		Ar PE vamzdyno suvirinimas kontaktiniu būdu turi būti įskaičiuotas į klojimo įkainį?	PE vamzdyno suvirinimas kontaktiniu būdu turi būti įskaičiuotas į klojimo įkainį.
5.	2025-03-26		Ar žiemos metu vykdant darbus reikalinga bus atstatyti laikinas dangas, toks kaip šaltas asfaltas?	Žiemos metu reikės atstatyti dangas laikina asfalbetonio danga.

Eil. Nr.	Paaiškinimo data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
6.	2025-03-26		Ar išardytas garantines dangas, jas atstatant bus apmokama pagal pateiktus įkainius?	Už išardytas ir atstatytas garantines dangas bus apmokama pagal įkainius.
7.	2025-03-26		Ar bus tokių užsakymų, kuriuose reikalinga bus pašalinti ar persodinti medžius? Ar Užsakovas derins tokių medžių pašalinimą – persodinimą?	Gali būti ir tokių užsakymų, kuriuose bus reikalinga pašalinti ir (ar) persodinti medžius. Pirkimą laimėjusiam tiekėjui, atliekant projektavimo paslaugas, reikės atlikti esamų medžių inventurizaciją bei vertinimą. Medžių šalinimo ir (ar) persodinimo išlaidų apmokėjimas bus vykdomas atskiru susitarimu pagal Techninės specifikacijos 3.1.5. punktą arba kitais įstatymų leidžiančiais būdais.
8.	2025-03-26	Sutartis	Sutarties SD 3.4 p. numato, kad perkantysis subjektas gali per 14 d. atšaukti užsakymą. Jei perkantysis subjektas pateiktą užsakymą, o vėliau jį atšauktų, ar rangovui būtų kompensuotos patirtos išlaidos?	Bus kompensuotos pagrįstos Rangovo patirtos išlaidos.
9.	2025-03-31	TS 1 priedas „Darbų įkainiai ir terminai“	Prašome patikslinti ar žiniaraščio 142 eilutėje (Projektavimas nuo 101 m iki 200 m) nėra suklysta ir neturėtų būti nurodytas mato vienetas metrais, o ne komplektais?	Darbų įkainių 142 eilutėje yra klaida ir turi būti mato vienetas metrai, o ne komplektai. Pridedame patikslintą Techninės specifikacijos priedą Nr. 1 „Darbų įkainiai ir terminai“.

*Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. Dėl galimų vertimo netikslumų, pirmenybė teikiama lietuvių kalbai.

PRIDEDAMA: Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 „Darbų įkainiai ir terminai“, aktuali redakcija.