



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
„RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“**

Uždaroji akcinė bendrovė. Pieninės g. 2. 60133 Raseiniai.

Tel.(8 428 ) 51 951. Faksas (8 428 ) 54 150. El. p. [info@raseiniust.lt](mailto:info@raseiniust.lt). Interneto svetainė [www.raseiniust.lt](http://www.raseiniust.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 172412113. PVM mokėtojo kodas LT724121113.  
A.s.LT61 7300 0100 9430 7305 , „Swedbank“, b. k. 73000

PATVIRTINTA :  
UAB „Raseinių šilumos tinklai“  
Direktoriaus 2025 m. kovo 18 d.  
įsakymu Nr. (1.2)-1-12

**SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS**

**DĖL ELEKTROSTATINIO DŪMŲ VALYMO FILTRO SU PAGALBINIAIS ĮRENGINIAIS  
KARTU SU PROJEKTAVIMO IR MONTAVIMO DARBAIS PIRKIMO  
( 3 IR 7 MW BOKURO KATILAMS )**

**SPECIALIOS SĄLYGOS**

Versija Nr. 1

## 1. Bendra informacija

---

- 1.1. Perkančioji organizacija – Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 172412113, adresas Pieninės g. 2, LT-60133 Raseiniai. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.
- 1.2. Stebėtojai dalyvauti pirkimo komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
- 1.3. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 **4.3 punktu**.
- 1.6. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
- 1.7. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

## 2. Pirkimo objektas

---

- 2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti **elektrostatinį dūmų valymo filtrą (EF) su visa pagalbine įranga bei projektavimo, sumontavimo, paleidimo ir pridavimo darbais**.
- 2.2. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų **2 priede**.
- 2.3. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų **2 priede**.

## 3. Objekto apžiūra

---

- 3.1. Perkančioji organizacija neorganizuos objekto apžiūros.
- 3.2. Visais pirkimo vykdymo klausimais kreiptis raštu CVP IS priemonėmis.

## 4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

---

- 4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekiejų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų **3 priede**.
- 4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų **4 priede**.

## 5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

---

- 5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
  - 5.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų **6 priede** pateiktą pasiūlymo formą;
  - 5.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų **5 priedas**). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;
  - 5.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
  - 5.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;
  - 5.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas
  - 5.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
  - 5.1.7. jei tiekėjas pasitelkia subtiekiejus, subtiekiejo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekieju pirkime;
  - 5.1.8. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų **4 priede** nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl

tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

5.2. Visas pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu PJ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi patvirtinti visą pasiūlymą, atskirai kiekvienos dokumentų kopijos pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia (jei pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip). Gali būti pateikiami:

5.2.1. kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo nesutampa su elektroniniu parašu atitinkamą dokumentą pasirašančiu asmeniu);

5.2.2. elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo sutampa su atitinkamą dokumentą turinčiu teisę pasirašyti asmeniu);

5.2.3. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu.

5.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

5.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

5.6. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, trumpiau galiojantys pasiūlymai atmetami kaip neatitinkantys konkurso sąlygų reikalavimų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

## 6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

---

6.1. Dalyvio pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu.

6.2. Užtikrinimo vertė – **3000,00 (trys tūkstančiai) eurų.**

6.3. Garantijose ir laidavimo raštuose turi būti įtvirtinta nuostata, kad bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė neatšaukiamai įsipareigos sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą Perkančiajam subjektui priklausančią, garantijoje ar laidavimo rašte nurodytą sumą.

6.4. Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, Dalyvis gali prašyti Perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju Perkančioji organizacija atsako Dalyviui ne vėliau kaip Specialiųjų sąlygų **1 priede** nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš Perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

6.5. Dalyvis netenka Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

6.5.1. Tiekėjas atsiima, atšaukia ir/ar pakeičia pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu;

6.5.2. Laimėtoju pripažintas tiekėjas nepasirašo sutarties per nurodytą terminą, neatvyksta jos pasirašyti nurodytu laiku ar atsisako ją pasirašyti nurodytomis sąlygomis;

6.5.3. Laimėtoju pripažintas tiekėjas nepateikia ar atsisako pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą.

6.6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente turi būti nurodytas banko arba draudimo bendrovės įsipareigojimas neatšaukiamai ir besąlygiškai sumokėti Perkančiajam subjektui Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sumą per 10 darbo dienų po pirmo raštiško pareikalavimo. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimą išdavęs bankas ar draudimo bendrovė nereikalaus, kad Perkantysis subjektas pagrįstų savo reikalavimą. Perkantysis subjektas pranešime nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.

6.7. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimas turi galioti 30 kalendorinių dienų po Pasiūlymo galiojimo termino pabaigos.

6.8. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas pateikiamas elektronine forma CVP IS kartu su pasiūlymu. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pasirašytas jį išdavusios asmens elektroniniu parašu.

6.9. Perkančioji organizacija gali prašyti Dalyvius pratęsti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

6.10. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas Dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per Pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

6.10.1. pasibaigia Pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir Dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

6.10.2. įsigalioja pasirašyta sutartis;

6.10.3. nutraukiamos Pirkimo procedūros.

## 7. Pasiūlymų vertinimas

---

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų **6 priede**.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

**7.3.** Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai nurodytus pirkimo sąlygų specialiųjų pirkimo sąlygų **3; 4; 5; 6; 7; 9; 10 prieduose**.

## 8. Sutarties sudarymas

---

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos pirkimo sąlygų **8 priede „Sutarties projektas“**.

Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartis su tiekėjais, kurių pasiūlymai, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažinti laimėję.

---

Eil. Nr.	VEIKSMAS	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku)	PASTABOS
1.	Pasiūlymų pateikimo terminas	nurodytas skelbime	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.
2.	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais	Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos	
3.	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:	6 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos	
3.	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:	4 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos	
4.	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos	
5.	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos	
6.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per	5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos	
7.	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	
8.	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	
9.	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos.	
10.	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai	5 (penkias) darbo dienas	

	organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per	nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.	
11.	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos	
12.	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia)	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams.	
13.	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po	5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos.	
14.	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsimi papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsimi vienai darbo dienai.	

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## 1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

1. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ (toliau vadinama – užsakovas) planuoja įgyvendinti technologinių įrenginių ir priemonių diegimą mažinant ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir numato įsigyti elektrostatinį dūmų valymo filtrą (EF) su visa pagalbine įranga bei projektavimo, sumontavimo, paleidimo ir pridavimo darbais.
2. Tikslas – sumažinti biokuro katilinės kietųjų dalelių išmetimo į aplinką kiekį.
3. Jeigu apibūdinant objektą šioje Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus standartas, modelis, ar šaltinis, konkretus procesas, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas parengia pasiūlymą visai apimčiai, į kurią turi būti įtrauktos visos tiekėjo išlaidos, susijusios su įrangos patiekimu ir transportavimu, projektavimu, rangos darbais ir įrangos sumontavimu, įskaitant medžiagų kainą, darbo jėgos kainą, draudimo išlaidas ir pan. Taip pat išlaidas, susijusias su objekto pridavimu valstybinėms institucijoms ir kitiems asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas ir (ar) priduotas.
5. Įranga turi būti pristatyta ir visi rangos darbai atlikti ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. (visų darbų atlikimo galutinis terminas).
6. Galutinis dokumentų sutvarkymas ir jų pateikimas Užsakovui iki 2026 m. sausio 23 d. Galutinis darbų perdavimo–priėmimo aktas bus pasirašomas tik po to, kai bus visiškai baigti ir tinkamai įteisinti visi atlikti darbai.

## 2. ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

Objektas, kuriame turės būti sumontuoti degimo produktų valymo įrenginiai yra katilinės teritorija, kuri yra miesto ribose. Katilinėje eksploatuojami katilai pateikti 1 lentelėje.

1 LENTELĖ. KATILINĖJE EKSPLOATUOJAMI KURĄ DEGINANTYS ĮRENGINIAI

Katilo tipas	Nominali galia, MW	Ekonomaizerio galia, MW	Taršos šaltinis	Naudojamas kuras	Įrengimo metai
DKVR 4/13	2,7		Nr.01	Mazutas, dyzelinas	1981
DKVR 4/13	2,7		Nr.01	Mazutas, dyzelinas	1981
KVGM 20/150	20,0		Nr.01	Mazutas	1994
VŠVK-3	3,0		Nr.01	Biokuras, ligninas, durpės	2007
VŠVK-7	7,0		Nr.01	Biokuras, ligninas, durpės	2007
VŠK-5	5,0	1,25	Nr.02	Biokuras	2014
Iš viso:	40,4	1,25			

Katilinėje veikia 3 kietąjį kurą deginantys šilumos gamybos įrenginiai, kurių suminė galia siekia 15 MW. Prie VŠK-5 įrengtas dūmų kondensacinis ekonomaizeris, kurio nominalus galingumas 1,25 MW. Biokurą deginantys katilai veikia ištisus metus ir pagamina visą reikiamą šilumos energijos poreikį Raseinių miesto šilumos vartotojams. Katiluose deginamas SM-2 ir SM-3 kokybės biokuras, durpės, ligninas. Naudojamo kuro proporcijos - 30 procentų biokuras

SM2; SM3 + 70 procentų ligninas arba 30 procentų biokuras SM2; SM3 + 70 procentų durpės. Kietojo kuro degimo metu susidaro teršalai (kietos dalelės KD, bei dujos: NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>), kurie šalinami per du kaminus - taršos šaltinius. Vandens šildymo verdančio sluoksnio katilai VŠVK-7 (7 MW galios) ir VŠVK-3 (3 MW galios) įrengti 2007 metais. Prie kiekvieno jų yra įrengti sauso tipo ekonomaizeriai bei rankoviniai filtrai kietųjų dalelių sugaudymui. Šių katilų degimo produktai šalinami per vieną kaminą – taršos šaltinį Nr.01.

Vandens šildymo katilas VŠK-5 (5 MW galios) įrengtas 2014 metais yra dūmų vamzdžių ir sujungtas su judančio ardymo pakura. Prie katilo įrengti multiciklonai ir dūmų kondensacinis ekonomaizeris. Degimo produktai šalinami per kitą kaminą – taršos šaltinį Nr.02.

### 3. PAGRINDINIAI PROJEKTINIAI PARAMETRAI

Didžiausią taršos mažinimo potencialą turintys kurą deginantys įrenginiai yra vandens šildymo katilai VŠVK-7 ir VŠVK-3. Projekto įgyvendinimo metu prie šių katilų planuojama įrengti bendrą elektrostatinį filtrą (EF) galutiniam išvalymui. Šis įrenginys užtikrins reikiamą dūmų išvalymą. Vertinama, kad maksimalus bendras katilų VŠVK-7 ir VŠVK-3 galios poreikis sudarys iki 5MW, todėl tokiam galingumui yra vertinami dūmų valymo sistemos įrenginiai. Pagrindiniai projekto parametrai pateikiami 2 lentelėje.

**Pastaba:** Planuojama, kad vienu metu į EF galis dirbti abu katilai daliniais apkrovimais, neviršijant suminės 5 MW galios.

#### 2 lentelė. Pagrindiniai projektiniai parametrai

Objekto duomenys	Vnt.	Reikšmė
Objekto adresas		Žemaičių g. 9, Raseiniai
Sumontavimo vieta		Viduje ir lauke
Aplinkos temperatūros ribos	°C	-30....+35
Santykinė drėgmė	%	50 - 90
Dulkėtumo lygis	mg/m <sup>3</sup>	2 ÷ 3
<b>Katilų duomenys</b>		
Projektinė katilo/ų maksimali galia	MW	5
Projektinė katilo/ų minimali galia	MW	0,6
Maksimalus dūmų srautas (normaliomis sąlygos)	Nm <sup>3</sup> /h	14000
Maksimalus dūmų srautas (prie 145 °C)	Am <sup>3</sup> /h	22000
Dūmų darbinė temperatūra	°C	120
Dūmų temperatūra (minimali-maksimali)	°C	100-145
Kuro rūšis		SM2, SM3 medienos skiedros, ligninas, durpės
Kuro drėgnumas	%	30÷60
<b>Projektiniai duomenys</b>		
Kietų dalelių (KD) koncentracija už rankovinių filtrų prieš EF (prie 6% O <sub>2</sub> ). Nurodytą (KD) kiekį Užsakovas užtikrins.	mg/Nm <sup>3</sup>	≤ 1000
Kietų dalelių (KD) koncentracija už EF visame katilų darbo diapazone ( <b>garantinis parametras</b> ) (prie 6% O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤ 30
EF elektrostatinų laukų skaičius	Vnt.	1
Slėgio sąlygos EF viduje	Pa	Neigiamas
Slėgio kritimas per EF	Pa	≤ 300



Dūmų temperatūros kritimas per EF	°C	≤ 5
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo EF	dBA	≤ 85

#### Įrenginių darbo patikimumo rodikliai

Filtrui dirbant ne mažiau kaip 8000 valandų per metus, tarpremontinis laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 10 metų, arba ne mažiau kaip kas 75000 darbo valandų (išskyrus besidėvinčias dalis).

Techninio aptarnavimo laikas turi būti ne daugiau 336 val./metus (14 parų).

Nenumatytų sustojimų laikas turi būti ne daugiau 240 val./metus (10 parų).


Garantinis laikas, suteikiamas naujiems įrenginiams turi būti 2 metai.

Garantiniu laikotarpiu rangovas turi garantuoti aptarnavimo suteikimo ir atsarginių dalių patiekimą per 24 valandų periodą.

Įrengti nauji įrenginiai neturi turėti neigiamos įtakos katilų darbui ir neturi sumažėti katilų galia, ar pakisti bet koks su katilais susijęs parametras. Parametrai fiksuojami, remiantis pateiktomis katilų režiminėmis lentelėmis (Priedas).

#### 4. NAUJŲ ĮRENGINIŲ ĮSDĖSTYMAS

Elektrostatinis filtras (EF) būtų įrengiamas lauke, prie katilinės pastato sienos. Preliminari įrengimo vieta pateikiama 1 paveiksle.



1 Pav. Preliminari elektrostatinio filtro įrengimo vieta

#### 5. ĮRANGOS TIEKIMO IR MONTAVIMO DARBŲ APIMTIS IR REIKALAVIMAI

Rengiant pasiūlymą bei vykdant projektą, tiekėjas turi išpildyti pagrindinius reikalavimus, nurodytus 3 lentelėje.

##### 3 lentelė. Reikalavimai tiekimo apimčiai

Nr.	Darbų aprašymas
1.	<b>Techninio-darbo projekto parengimas</b>
1.1	Tiekėjas turi įsivertinti visas išlaidas kokybiškam pilno turinio techninio darbo projekto (TDP) parengimui bei parengti visas projekto įgyvendinimui reikalingas TDP dalis. Tiekėjas vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ turi parengti techninį darbo projektą (TDP)

	tokiai statybos rūšiai, kuri pareikalautų kuo mažesnių užsakovo sąnaudų ir laiko įgyvendinant projektą. TDP rengiamas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei papildymais, taip pat vadovaujantis visais galiojančiais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais. Visi projektavimo darbai turi atitikti Lietuvos ir jei jų nėra Europos Sąjungos standartus (LST, ISO, EN ar kt.).
1.2	Tiekėjas prieš pradėdamas projektavimo darbus privalo išnagrinėti užsakovo reikalavimus, išsamiai susipažinti su esama situacija, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t. y. elektros, vandens, nuotekų, ir kt. kokybinius ir kiekybinius rodiklius), užsakyti visus reikalingus tyrimus, užsisakyti visas reikalingas projektavimo technines sąlygas. Tiekėjas, laikydamasis darbų grafike numatytų terminų, privalo parengti projektą bei organizuoti visus reikiamus suderinimus.
1.3	Tiekėjas turi įsivertinti, ar bus reikalingi geologiniai tyrimai, poveikio aplinkai vertinimas ir jei taip, tai įtraukti į pasiūlymo kainą. Tiekėjas taip pat yra atsakingas už statybos leidimo gavimą, jeigu jis yra reikalingas.
1.4	Paslaugų tiekėjas turi pasirengti visą reikalingą medžiagą projekto parengimui. Užsakovas bendradarbiaus padėdamas surinkti duomenis, reikalingus projektavimui.
1.5	Tiekėjas turi ištaisyti pagrįstas užsakovo ir projekto ekspertizės (jei ekspertizė atliekama) pastabas.
1.6	Tiekėjas turi susipažinti ir išanalizuoti esamos katilinės įrangos ir įrenginių konfigūraciją, bei numatyti visus būtinus rekonstravimo sprendinius.
1.7	Projekto sprendiniai turi būti derinami su užsakovu, kitomis interesuotomis institucijomis ir užsakovo įgaliotais techniniais konsultantais. Atliekant rangos darbus ir iškilus klausimams, kurie nebuvo įvertinti techniniame darbo projekte, jie turi būti išspręsti ir pakeitimai atlikti nekeičiant sutarties kainos.
1.8	Projekte numatytos medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti LR statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose. (STR 1.04.04:2017).
1.9	Projekte turi būti numatyta, kad įgyvendinant projekto sprendinius, naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus LR Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame apraše „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus“ 13 skyriuje.
1.10	Projektas turi būti pateiktas: 3 egz. + 1 egz. elektronine versija USB laikmenoje (*pdf, *doc, *xls formate tekstiniai duomenys ir grafinė medžiaga; papildomai *dwg formate grafinė medžiaga.).
<b>2.</b>	<b>Dūmų valymo sistemos su visa reikalinga papildoma įranga tiekimas ir įrengimas</b>
2.1	Pagrindinės ir kitos priklausinės įrangos transportavimas į statybos vietą. Tiekėjas pasirūpina kėlimo technika bei kita reikalinga montažo įranga.
2.2	Statybos aikštelės paruošimo darbai.
2.3	Nereikalingų įrengimų demontavimas. Susidariusių atliekų tvarkymas ir išvežimas pagal galiojančius atliekų tvarkymo reikalavimus. <b>Pastaba:</b> 1. 3 MW biokuro katilo dūmsiurbė turi būti keičiama į naują. 2. Demontuotų įrenginių metalo laužas tampa Tiekėjo nuosavybė.
2.4	Darbai turi būti atliekami taip, kad nesutrikdytų katilų darbo šildymo metu. Reikalingi įsijungimai į dūmų kanalus suprojektuoti ir atlikti tuo metu, kai katilai neveikia. 7 MW biokuro katilo dūmų kanalų pajungimą, dūmsiurbės perkėlimą ( jei bus poreikis) ir elektrostatinio filtro (EF) montavimą bus galima atlikti nuo 2025 05 01. 3 MW biokuro katilo dūmų kanalų ir dūmsiurbės pajungimą bus galima atlikti nuo 2025 10 01.
2.5	Pamatų įrengimas pagrindinei ir kitai įrangai, bei kitoms būtinoms atramoms.
2.6	Elektrostatinis filtras turi būti suprojektuotas taip, kad dūmai už esamų rankovinių filtrų būtų paduodami atskirais dūmų kanalais į 3 MW bei 7 MW dūmsiurbes, o toliau į bendrą elektrostatinį filtrą ir iš jo į kaminą Nr.01.

2.7	Elektrostatinis filtras turi stovėti lauke taip, kad nebūtų sutrikdyta kitų įrenginių darbinė veikla ir nesuprastėtų jo priežiūros ir aptarnavimo galimybės.
2.8	<p>Elektrostatiniam filtrui turi būti įrengtas dūmų apvedimo kanalas su rankiniu būdu valdomomis dūmų atjungimo sklendėmis. Sklendės turi turėti padėties indikaciją. Sklendžių padėties indikacija turi būti integruota į SCADA sistemą.</p> <p>Turi būti galimybė sklendžių pagalba atkirsti elektrostatinį filtrą ir dūmus leisti apeinant jį, kad užtikrinti nepertraukiamą biokuro katilinės darbą EF gedimo atveju.</p> <p><b>Pastaba:</b> Sklendės turi būti sumontuotos prieš ir už EF.</p> <p><b>Priedama:</b> struktūrinė dūmų kanalų schema.</p>
2.9	Turi būti įvertinta ir suprojektuota, kiek turi būti įrengta papildomų sklendžių, valdomų rankiniu būdu nedarbiančių katilų atjungimui.
2.10	Naujai projektuojami dūmų kanalai, dūmų kanalų perėjimai įsikirtimui į esamus dūmų kanalus, kitos fasoninės dalys turi būti paskaičiuoti ir suprojektuoti pagal maksimalų apkrovimą ir parinkti reikiami skerspjūvio plotai.
2.11	Tiekėjas turi įvertinti esamų katilų dūmų recirkuliacijos trakto situaciją ir atliekant naujų įrenginių projektavimą ir įrengimą, išlaikyti esamą recirkuliacijos sistemą. Esant poreikiui, atlikti recirkuliacijos sistemos pakeitimus, tačiau nepabloginant darbinių charakteristikų.
2.12	Dūmų kanalai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad juose nesikaupytų pelenai bei kondensatas.
2.13	Visi dūmų kanalai turi būti izoliuojami su šilumine izoliacija, bei apskardinami cinko aliuminio skarda. Šiluminė izoliacija turi atitikti „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių“ reikalavimus. Prieš izoliavimą dūmų kanalai padengiami karščiui atspariu gruntu/dažais.
2.14	Dūmų kanaluose turi būti įrengtos greitai atidaromos ir uždaromos angos (su liukais) patogiam dūmų kanalų aptarnavimui (apžiūroms ir valymui), patikimai sandarinama.
2.15	Dūmų kanalų aptarnavimui, taip pat priėjimui prie įrengtų liukų, kontrolinių dūmų paėmimo taškų ir dūmų sklendžių turi būti įrengtos aikštelės, laiptai ar lipynės, atitinkančios saugumo reikalavimus (LST EN ISO 14122).
2.16	<p>Pasiūlymo rengimo ir projektavimo metu įvertinti esamų ir projektuojamų dūmų kanalų aerodinaminį pasipriešinimą, bei įvertinti esamų dūmsiurbų tinkamumą darbui su naujais įrengimais. Esant poreikiui, suprojektuoti ir įrengti naujus vietoje esamų, ar papildomą /us dūmsiurbius dūmų valymo sistemoje, kad išlaikyti neigiamą slėgį EF viduje.</p> <p>Nauji dūmsiurbiai turi būti su dažnio keitikliais. Dūmsiurbų valdymas turi būti integruotas į SCADA sistemą.</p>
2.17	<p>EF korpusams turi būti užtikrintas sandarumas.</p> <p>Maksimalus oro prisiurbimas per EF dirbant 100% apkrova ne daugiau 1%. Oro prisiurbimai nustatomi pagal O2 matavimus prieš EF po pagal ISO 3966 (arba lygiavertį) standartą.</p>
2.18	<p>EF privalo turėti šiluminę izoliaciją (ne mažiau 200 mm), kad išvengtų drėgmės kondensacijos ant vidinių paviršių, o paviršių temperatūra neviršytų leistinų normų. Dūmų temperatūra, dūmams einant per EF neturi nukristi daugiau kaip 5°C.</p> <p><b>Pastaba:</b> Tiekėjas gali parinkti ir kitokių matmenų izoliacijos sluoksnį, tačiau turi pateikti tai pagrindžiančius skaičiavimus prie ribinių dūmų ir aplinkos temperatūrų.</p>
2.19	<p>EF korpusas turi būti padengtas antikorozine danga iš išorės ir iš vidaus.</p> <p>EF paviršiai turi būti padengti skarda, atsparia korozijai.</p> <p>Parenkamas skardos tipas ir spalva turi būti suderinti su užsakovu projektavimo stadijoje.</p>
2.20	EF pelenų šalinimas turi būti su konusiniu dugnu, rotacine pelenų šalinimo sklende ir sraigtniu transporteriu. Pelenų šalinimo mechanizmai turi užtikrinti minimalų dulketumą.
2.21	Pelenų šalinimas iš EF turi būti mechanizuotas. Elektros įrengimų valdymas turi būti integruotas į SCADA sistemą.

2.22	Privažiavimą iki esamo pelenų konteinerio, kuris pastatytas prie pelenų transporterio ir projektuojamo EF pelenų surinkimo konteinerio, bei po konteineriais paruošti pagrindą (asfalto ar betono) taip, kad būtų patogų aptarnauti. Pagrindu važiuos <b>9 tonų</b> transporto priemonė (su konteineriu). Nuolydį, krituliams nubėgti, formuoti į vartų pusę.
2.23	Pelenų konteineris turi būti tokių pat ar panašių gabaritų ir talpos (pagaminti pagal tą patį modelį, ar standartą) kaip ir kiti katilinėje esantys pelenų konteineriai, kad pelenų išvežimui būtų galima naudoti tą patį autotransportą. Konteineris turi užtikrinti minimalų dulkėtumą – būti uždaro tipo, sandariai susijungti su pelenų transporteriu.
2.24	EF privalo turėti vidinių komponentų aptarnavimo zonas iš abiejų pusių (t. y. tiek dūmų įėjimo tiek dūmų išėjimo pusėse) su pakankamo dydžio durelėmis aptarnaujančiam personalui patekti į filtro vidų.
2.25	Atstumai tarp vidinių EF komponentų turi būti tokie, kad būtų galima užtikrinti patogų vidaus paviršių aptarnavimą ir valymą, bei būtų galimybė pakeisti emisijos ir surinkimo elektrodus neardant pagrindinių filtro konstrukcijų. Tuo atveju, jei atstumai tarp vidinių EF komponentų mažesni nei 350 mm, tai tiekėjas turi pateikti papildomą techninį paaiškinimą, kaip būtų vykdomas vidaus paviršių aptarnavimas ir elektrodų pakeitimas.
2.26	Įrengti mėginių paėmimo taškus, tinkamus kietų dalelių matavimams atlikti prieš ir už elektrostatinio filtro. Dūmų mėginių paėmimo taškai įrengiami pagal tyrimų atlikimo taisykles: Nr. <a href="#">D1-238</a> , 2020-04-22 <b>Pastaba:</b> prieš EF įrengti techninį matavimo tašką, išlaikant reikalaujamus tiesius atstumus, prieš ir už matavimo taško.
2.27	EF aptarnavimo zonos turi turėti aikšteles, laiptus ar lipynes patogiam priėjimui ir aptarnavimui, bei atitinkančios saugumo reikalavimus (LST EN ISO 14122).
2.28	Visos matomos metalinės konstrukcijos turi būti padengtos antikorozine danga ir nudažytos aplinkos poveikiui atspariais dažais (atsparumo kategorija ne blogesnė nei C3M). Parenkama spalva turi būti suderinta su užsakovu projektavimo stadijoje.
2.29	Jeigu projektuojant, ar rangos metu reikalingi kiti sprendimai, nei buvo numatyta ir įtraukta į pasiūlymą, tai pakeitimai atliekami nedidinant sutarties kainos.
<b>3.</b>	<b>Elektros ir automatikos sistemų įrengimo reikalavimai</b>
3.1	Suprojektuoti ir įrengti elektrostatinio filtro elektros ir automatikos įrenginius, darbinį apšvietimą (LED).
3.2	Turi būti įrengtas EF vietinis valdymo skydas. Įrengti jėgos ir kontroliniai kabeliai nuo valdymo skydo iki EF įrangos. Į valdymo skydą turi būti atvestas maitinimo kabelis iš esamos skirstyklos ir kompiuterinio tinklo kabelis. Skirstykloje turi būti sumontuotas atskiras automatas EF valdymo skydui.
3.3	Elektrostatinio filtro pilnas valdymas, monitoringas ir gedimų pranešimų gavimas turi būti integruotas į esamą katilinės valdymo SCADA sistemą. Reikalinga išplėsti katilų darbo vizualizacijos sistemą ir joje atvaizduoti elektrostatinį filtrą, jo darbo parametrus realiu laiku. <b>Pastaba:</b> 1. SCADA yra atviro kodo, tag'ų apribojimų nėra. Komunikacija su įrenginiais - per Modbus TCP. UAB „Inka“ gali padaryti integraciją į SCADA pateikus techninius duomenis, piešinius ir reikalavimus; 3. Schneider Electric TSX 572623 (Modicon Premium). Komunikacija per Modbus TCP; 4. užsakovas turi programuojamųjų loginių valdiklių ir operatoriaus panelių paskutines koreguojamas programų kopijas su komentarais. PLC aptarnavimą atlieka UAB Inka 5. programuojamieji loginiai valdikliai nėra užrakinti slaptažodžiu, tačiau valdikliai tiesiogiai valdo katilų darbą, todėl trečiosios šalies programuotojų tiesioginis PLC programavimas nėra pageidaujamas, kad nebūtų sutrikdytas sklandus katilų valdymas. PLC aptarnavimą atlieka UAB Inka; 6. užsakovas turi katilų su kuriais komuniuos elektrostatinio filtro valdiklis automatikos dalies projektus ir juos pateiks sutarties vykdymo metu.
3.4	Turi būti įrengtas EF įžeminimas.
3.5	Įrengti elektrostatinio filtro sunaudotos elektros energijos apskaitą.
3.6	Papildomi aukštinančiojo transformatoriaus ir jo valdymo sistemos reikalavimai pateikiami šių sąlygų 6 skyriuje.

<b>4.</b>	<b>Projekto įvykdymo ir pridavimo reikalavimai</b>
4.1	Turi būti sutvarkytas gerbūvis įrangos statybos teritorijoje. Susidariusių atliekų tvarkymas ir išvežimas pagal galiojančius atliekų tvarkymo reikalavimus.
4.2	Tiekėjas privalo įsivertinti projekto ekspertizės atlikimą, ištaisant ekspertų pateiktas pastabas, taip pat privalės atlikti projekto vykdymo priežiūrą, kad būtų tinkamai įvykdytas projektas nuo statybos pradžios iki pabaigos darbai.
4.3	Turi būti atlikti kietų dalelių kiekių garantiniai matavimai. Matavimus turi atlikti Lietuvoje sertifikuotos įmonės pagal galiojančius standartus kietų dalelių matavimams iš stacionarių taršos šaltinių. Matavimai atliekami esant nominaliam galingumui. Tiekėjas atsakingas už matavimų organizavimą ir darbų išlaidas.
4.4	Turi būti atlikti naujų įrenginių paleidimo-derinimo darbai, bandymai, parengta techninė dokumentacija ir personalo apmokymas užsakovo vietoje.
4.5	Turi būti paruošti visų galimų gedimų sąrašai, jutiklių ribinės vertės, valdymo algoritmų aprašai ir visa kita su naujų įrenginių darbu ir eksploatacija susijusi dokumentacija.
4.6	Pateikti naudojamų medžiagų atitikties sertifikatai, deklaracijos.
4.7	Turi būti atliktas objekto pridavimas atitinkamoms institucijoms, jei toks yra reikalingas.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti eskizinį projektą, kuriame turi būti pateikta pagrindinė projekto ir siūlomų įrenginių informacija:

1. Siūlomos įrangos ir įrenginių duomenų lapai;
2. Veikimo principo aprašymas, numatomi dūmų valymo parametrai, dūmų debitai ir kt.;
3. Preliminarus siūlomų įrenginių konfigūracijos ir išdėstymo statybos vietoje planas - pagrindinių įrenginių konfigūracija, jų įrengimo vieta teritorijoje, inžinerinių tinklų (elektros, dūmų kanalų ir kt.) prijungimo taškai;
4. Vizualizacijos ar eskizai, ar scheminiai brėžiniai, leidžiantys suprasti, kaip įrenginys derės prie esamos infrastruktūros.
5. Pagrindinių siūlomų įrenginių (dūmsiurbių, elektrostatinio filtro ir kt.) duomenų lapai.

Eskizinis projektas skirtas tiekėjo pasiūlymo vertinimui. Eskizinio projekto sprendiniai gali būti keičiami projektavimo stadijoje, jeigu atsirado nenumatytų aplinkybių, išlaikant atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams.

## 6. EF AUKŠTINANČIOJO TRANSFORMATORIAUS IR JO VALDYMO SISTEMOS REIKALAVIMAI

1. Transformatoriaus reaktorius ir jo valdymo skydas turi būti to paties gamintojo. Transformatoriaus valdymo skydai ir EF pagalbinių įrenginių skydai elektros energijos tiekimą numatyti atskiromis linijomis, nuo atskirų automatinų jungiklių. EF aukštinančiojo transformatoriaus valdymo skydo maitinimui numatyti įvadinį automatinį jungiklį su ištraukiama padėtimi (angl. withdrawable) bei užrakto mechanizmu nuo įjungimo. Ant valdymo skydo privalo būti sumontuotas ir pajungtas „Avarinio STOP“ mygtukas – „grybas“. „Avarinio STOP“ mygtukas turi būti numatytas su apsauginiu gaubtu ir su plombavimo galimybe;
2. Jeigu numatomas alyvinis aukštinantysis transformatorius, privaloma po transformatoriaus apačia įrengti indą alyvos surinkimui, kuris turi būti apsaugotas nuo kritulių. Indo turis turi būti ne mažesnis nei alyvos esančios transformatoriuje. Alyvos surinkimo inde privalo būti numatyta drenavimo sistema su reikiama armatūra. EF aukštinančiajam transformatoriui privalo būti numatytos gamyklinės technologinės apsaugos – temperatūrinė ir alyvos slėgio apsauga. Aukštinančiojo transformatoriaus alyvoje neturi būti PCB (polichlorinto bifenolio).

Transformatoriaus aptarnavimui turi būti numatyta aikštelė/stoginė, ar narvelis jo aptarnavimui, bet kokiomis oro sąlygomis. Jei EF transformatoriui reikalingas šildymas, jis turi būti numatytas;

3. EF aukštinančiojo transformatoriaus valdymo skyde turi būti atjungimo komutacinis aparatas blokuojantis skydo durų atidarymą esant įjungtai padėčiai. EF aukštinančio transformatoriaus valdymo sistema turi būti mikroprocesorinė. Aukštinančiojo transformatoriaus pirminės apvijos įtampos reguliavimui numatyti tiristorinį valdymą su EMC filtru. EF transformatoriaus valdymo skyde turi būti numatyti sekantys atvaizdavimai:
  - a. Pirminė srovė;
  - b. Antrinė įtampa;
  - c. Antrinės srovės.
4. PLV turi išduoti sekančius informacinius ir įspėjamuosius signalus, matomus EF valdymo skydo OP ir katilinės SCADA sistemoje:
  - a. Transformatoriaus alyvos temperatūra;
  - b. Alyvos žemas lygis;
  - c. Žema nusodintuvo (surinkėjo) įtampa;
  - d. Galios sumažėjimas;
  - e. EF pasiruošęs;
  - f. EF dirba;
  - g. Aktyvuotas vietinis STOP mygtukas;
  - h. Bendras įspėjimas.
  - i. PLV turi išduoti sekančius aliarmus:
  - j. Transformatoriaus alyvos temperatūra;
  - k. Perkrova pirminėje grandinėje;
  - l. Žema nusodintuvo (surinkėjo) įtampa;
  - m. Bendra avarija.
5. Valdymo sistema turi numatyti vietinį ir nuotolinį EF transformatoriaus valdymą. Vietinis valdymas – valdoma iš OP elektrosstatinio filtro valdymo skyde. Distancinis valdymas – valdoma iš katilo valdymo sistemos per komunikaciją arba per diskretinius kontrolerio įėjimus. Turi būti numatyta galimybė PLV pagalba valdyti suodžių nupurtymo mechanizmą (plaktukai ar pan.). PLV turi turėti kibirkščių skaitiklį bei numatyti aukštinančio transformatoriaus sekančius darbo režimus:
  - a. savireguliacijos režimas;
  - b. pažemintos įtampos režimas.
6. Aukštinančiojo transformatoriaus pirminė nominali maitinimo įtampa 400V, 50Hz. Išėjimo antrinė įtampa (UDC) parenkama tiekėjo. Maitinančios įtampos fazių skaičius - 3. Apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP65. Aplinkos temperatūros ribos: -30°C iki +35°C. Transformatoriaus pirminė apvija turi būti numatyta su reaktoriais srovės apribojimui iškrovų – kibirkščiaavimo metu antrinėje grandinėje. Transformatoriaus antrinė apvija turi būti išpildyta kartu su aukštos įtampos lygintuvu viename korpuse ir numatyta grandinė antrinės įtampos ir antrinės srovės matavimui. Matavimo grandinė turi būti išvesta į tarpinį gnybtyną. Prie transformatoriaus turi būti numatytas tarpinis gnybtų skydelis žemos pusės maitinimo išvadų pajungimui, relinių apsaugų ir matavimo grandinių pajungimui;
7. Aukštinantysis transformatorius turi turėti pakėlimo/nukėlimo kilpas. Ant korpuso turi būti sumontuota techninių duomenų lentelė. Transformatorius turi būti padengtas antikorozinu dažymu. Danga turi būti atspari atmosferiniams poveikiams. Aukštinančiojo transformatoriaus aptarnavimui privalo būti numatyta aptarnavimo aikštelė aplink visą transformatorių. EF aukštinantysis transformatorius privalo būti apsaugotas nuo tiesioginio atmosferos poveikio. Transformatorių apsauganti konstrukcija turi užtikrinti apsaugą nuo

kritulių patekimo ant įrenginio. Transformatorius privalo būti pateiktas pilnai sukomplektuotas prijungimui prie valdymo skydo;

8. EF ir aukštinančiojo transformatoriaus aptarnavimui privalo būti numatyti įžeminimo taškai įžemiklių uždėjimui. Įžemiklių uždėjimo vietos privalo būti paženklintos pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Kartu su EF turi būti pateiktas reikiamas kiekis įžemiklių (min. kiekis 2 vnt.);
9. Aukštinančiojo transformatoriaus aukštos įtampos izoliatorius su išvadų turi būti horizontalaus tipo. EF konstrukcija turi būti numatyta tokia, kad izoliatorius būtų galima laisvai demontuoti ir pakeisti. Taip pat turi būti numatytos izoliatorių apžiūros angos. Apžiūrų angos turi būti saugiai ir patikimai užsandarintos, kad filtro veikimo metu nebūtų galimybės priartėti prie aukštos įtampos dalių. EF visiems izoliatoriams privalo būti numatytas elektrinis šildymas. Izoliatorių kameroje turi būti numatyti temperatūriniai davikliai šildymo reguliavimui. Turi būti numatytas šildytuvų šildymo grandinių valdymas iš technologinių įrenginių valdymo scada sistemos ir vietinis valdymas iš skydo. Aukštos įtampos izoliatorių šildymas turi būti numatytas iš papildomų įrenginių valdymo skydo. Izoliatorių šildymo grandinėms turi būti numatytos skaitmeninės relės su srovės kontrole, apsauga nuo perkrovimo bei trumpo jungimo ir srovės matavimu. Šildytuvų jėgos grandinėje turi būti sumontuoti saugos raktai su signaliniu kontaktu į valdymo grandinę. Turi būti signalizacija apie šildytuvų darbą:
  - a. Šildytuvai dirba/išjungtas;
  - b. Jėgos grandinė paruošta/neparuošta;
  - c. Suveikė šildytuvo apsauga.
10. Aukštinančiajam transformatoriui privalo būti atlikti visi gamykliniai bandymai ir pateikti bandymų sertifikatai. Taip pat tiek transformatoriui tiek jo valdymo skydai turi būti pateiktos atitikties deklaracijos. Sumontavus aukštinantį transformatorių turi būti atlikti visi bandymai ir matavimai pagal „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ reikalavimus bei pateikti bandymų protokolai.

## **7. PRIEDAI**

Statinių išdėstymo planas (1 lapas)

Katilinės planai (2 lapai)

Žemės sklypo planas (1 lapas);

Elektros tinklų nuosavybės ribų aktas (2 lapai)

Katilų režiminės kortelės; (2 lapai)

Dūmsiurbių vardinės lentelės. (2lapai)

Tyrimų protokolai 3 MW biokuro katilo (1lapas)

Struktūrinė dūmų kanalų schema (1 lapas)

Dūmų kanalų išdėstymas su išmatavimais (1 lapas)

7 MW biokuro katilo dūmsiurės parametrai (1 lapas)

## TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1. Tiekėjas taip pat, kiekvienas tiekėjų grupės narys atskirai, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, o tiekėjui remiantis ūkio subjektų pajėgumais kiekvienas ūkio subjektas atskirai, taip pat pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekJai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.

2. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent vieną iš šiame pirkimo sąlygų priede nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

3. Jeigu ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, taip pat paraiškos teikimo metu žinomų subtiekJų padėtis atitinka bent vieną nustatytą tiekėjo pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas per jos nustatytą terminą pakeistų tokį subjektą reikalavimus atitinkančiu subjektu.

4. Tiekėjai nepašalinami iš pirkimo procedūros jeigu yra sąlygos, nustatytos PJ 59 straipsnio 1 dalyje.

5. Kiekvienas fizinis asmuo (specialistas), kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi ir kurį, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina įdarbinti, turi atitikti šių sąlygų 3 priedo nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Jeigu tokio fizinio asmens padėtis atitinka bent vieną nustatytą pašalinimo pagrindą, Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pakeistų minėtą fizinį asmenį reikalavimus atitinkančiu fiziniu asmeniu ar ūkio subjektu.

6. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai:

I. PAŠALINIMO PAGRINDAI				
Eil. Nr.	Reikalavimas	VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys/ patvirtinantys dokumentai
<b>A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai;</b> <b>D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai:</b>				
1.	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens	<b>VPĮ 46 straipsnio 1 dalis.</b>  <b>EBVPD III dalies A1–A6 punktai</b>  <b>EBVPD III dalies ir D1 punktas.</b>	Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi	<b><u>Pateikiama: EBVPD (kartu su pasiūlymu).</u></b>  <b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje:</u></b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo (jei toks yra) <i>arba</i></li> </ul>



<p>veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinama į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;</p> <p>4) nusikalstamą bankrotą;</p> <p>5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;</p> <p>6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;</p> <p>7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;</p> <p>8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.</p> <p><u>Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:</u></p> <p>1) tiekėjo, kuris yra <b>fizinis asmuo</b>, per pastaruosius 5 (penkis) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;</p> <p>2) tiekėjo, kuris yra <b>juridinis asmuo</b>, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 (penkis) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;</p> <p>3) tiekėjo, kuris yra <b>juridinis asmuo</b>, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 (penkis) metus buvo priimtas ir</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotas dokumentas <i>arba</i></li> <li>• Valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.</li> </ul> <p><b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas užsienyje:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos išduotas dokumentas <sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Nurodyti dokumentai turi būti išduoti <b>ne anksčiau kaip prieš 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus.</b></p> <p>Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas..</p> <p><b>PASTABA</b></p> <p>Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalau tik turėdamas pagrįstą abejonių dėl tiekėjo patikimumo.</p>
---	--	--	--

	įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.			
2.	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.	<b>VPĮ 46 straipsnio 2<sup>1</sup> dalis</b>  <b>EBVPD III dalies D2 punktas</b>	Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
<b>B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai:</b>				
3.	<p>Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra Perkantysis subjektas, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba Perkantysis subjektas turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:</p> <p>1) tiekėjo, kuris yra <b>fizinis asmuo</b>, per pastaruosius 5 (penkis) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;</p> <p>2) tiekėjo, kuris yra <b>juridinis asmuo</b>, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 (penkis) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:</p> <p>1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant</p>	<b>VPĮ 46 straipsnio 3 dalis.</b>  <b>EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai.</b>	Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi	<p><b>Pateikiama:</b></p> <p><b>1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu:</b>  <u><b>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje:</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba</li> <li>Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas <i>arba</i></li> <li>Valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.</li> </ul> <p><u><b>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris registruotas užsienyje:</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas <sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 120 (vienas šimtas dvidešimt) dienų iki tos dienos, kai galimas Pirkimo laimėtojas Perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus.</p> <p>Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo</p>

	<p>socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;</p> <p>2) įsiskolinimo suma neviršija 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų ir 00 ct);</p> <p>3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš Pirkimo procedūros, jeigu, Perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu</p>		<p>terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.</p> <p>Pateikiami elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai arba skaitmeninės dokumentų kopijos.</p> <p><b>2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu:</b>  <u>Subjektas, kuris yra registruotas/įsteigtas Lietuvos Respublikoje:</u></p> <p><b>2.1) Juridinis asmuo:</b>  Nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkantysis subjektas savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu <a href="http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/">http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/</a>. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – <b>SODRA</b>) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkantysis subjektas neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba SODROS nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.</p> <p><b>2.2) Fizinis asmuo:</b>  Išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SODROS išduotą dokumentą <i>arba</i></li> <li>• valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.</li> </ul>
--	--	--	--

				<p><b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje:</u></b> Atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos išduotas dokumentas <sup>2</sup>.</p> <p>Nurodyti dokumentai turi būti išduoti <b>ne anksčiau kaip prieš 120 (vienas šimtas dvidešimt) dienų, iki tos dienos, kai galimas Pirkimo laimėtojas Perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus.</b></p> <p>Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.</p> <p>Pastaba: Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstą abejonių dėl tiekėjo patikimumo.</p>
<b>C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai:</b>				
4.	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame Pirkime, ir Perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų.	<p><b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas.</b></p> <p><b>EBVPD III dalies C10 punktas.</b></p>	Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi	<p><b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje:</u></b></p> <p>Užtenka pateikto EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.</p> <p><b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje:</u></b> Užtenka pateikto EBVPD.</p>
5.	Tiekėjas Pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos	<b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas.</b>	Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio	<p><b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje:</u></b></p> <p>Užtenka pateikto EBVPD.</p>

	padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar Perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatom.	<b>EBVPD III dalies C12 punktas.</b>	subjektas, kurio pajėgumais remiamasi	Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.  <b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje:</u></b> Užtenka pateikto EBVPD.
6.	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.	<b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas.</b>  <b>EBVPD III dalies C13 punktas.</b>	Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi	<b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje:</u></b>  Užtenka pateikto EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.  <b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje:</u></b> Užtenka pateikto EBVPD.
7.	Tiekėjas Pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir Perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš Pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas	<b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas.</b>  <b>EBVPD III dalies C15 punktas.</b>	Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi	<b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje:</u></b>  Užtenka pateikto EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.  Perkantysis subjektas, priimdamas sprendimus dėl subjekto pašalinimo iš Pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali papildomai atsižvelgti į pagal VPĮ 52 straipsnį „Informacijos nuslėpimas ar melagingos informacijos pateikimas arba dokumentų nepateikimas“ skelbiamą informaciją žemiau nurodytu adresu: <a href="https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusi-tiekeju-sarasas-3">https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusi-tiekeju-sarasas-3</a>  <b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje:</u></b> Užtenka pateikto EBVPD.

	<p>taip pat pašalinamas iš Pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.</p>			
8	<p>Tiekėjas Pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą Pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.</p>	<p><b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas.</b></p> <p><b>EBVPD III dalies C15 punktas.</b></p>	<p>Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi</p>	<p>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje:</p> <p>Užtenka pateikto EBVPD.</p> <p>Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.</p> <p><b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje:</u></b></p> <p>Užtenka pateikto EBVPD.</p>
9.	<p>Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – <b>esminis sutarties pažeidimas</b>), dėl kurio per pastaruosius 3 (tris) metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 (tris) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties</p>	<p><b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas.</b></p> <p><b>EBVPD III dalies C14 punktas.</b></p>	<p>Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi</p>	<p><b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris registruotas Lietuvos Respublikoje:</u></b></p> <p>Užtenka pateikto EBVPD.</p> <p>Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.</p> <p>Perkantysis subjektas, priimdamas sprendimus dėl subjekto pašalinimo iš Pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali papildomai atsižvelgti į pagal VPĮ 91 straipsnį „Pirkimo sutarties neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas“ skelbiamą informaciją žemiau nurodytais adresais:</p> <p><a href="https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1">https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1</a></p> <p><a href="https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas">https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas</a></p>

	<p>sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 (tris) metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija.</p> <p>Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš Pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 (tris) metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.</p>			<p><b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje:</u></b> Užtenka pateikto EBVPD.</p>
10.	<p>Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.</p>	<p><b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis.</b></p> <p><b>EBVPD III dalies C11 punktas.</b></p>	<p>Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi</p>	<p><b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje:</u></b></p> <p>Užtenka pateikto EBVPD.</p> <p>Pirkimo vykdytojas, priimdamas sprendimus dėl subjekto pašalinimo iš Pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali papildomai atsižvelgti į:</p> <p>1) nacionalinėje duomenų bazėje skelbiamą informaciją žemiau nurodytu adresu: <a href="https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php">https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php</a>;</p> <p>2) taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: <a href="https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/">https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/</a></p> <p>Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.</p>



				<p><b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje:</u></b></p> <p>Užtenka pateikto EBVPD.</p>
11.	<p>Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje.</p>	<p><b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis.</b></p> <p><b>EBVPD III dalies C11 punktas.</b></p>	<p>Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi</p>	<p><b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje:</u></b></p> <p>Užtenka pateikto EBVPD.</p> <p>Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.</p> <p>Perkantysis subjektas, priimdamas sprendimus dėl subjekto pašalinimo iš Pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali papildomai atsižvelgti į nacionalinėje duomenų bazėje skelbiamą informaciją žemiau nurodytu adresu: <a href="https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija">https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija</a></p> <p><b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje:</u></b></p> <p>Užtenka pateikto EBVPD.</p>
12.	<p>Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 (trys) metai.</p>	<p><b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis.</b></p> <p><b>EBVPD III dalies C11 punktas.</b></p>	<p>Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi</p>	<p><b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje:</u></b></p> <p>Užtenka pateikto EBVPD.</p> <p>Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.</p> <p>Perkantysis subjektas, priimdamas sprendimus dėl subjekto pašalinimo iš Pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali papildomai atsižvelgti nacionalinėje duomenų bazėje skelbiamą informaciją žemiau nurodytu adresu: <a href="https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu">https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu</a></p> <p><b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje:</u></b></p> <p>Užtenka pateikto EBVPD.</p>



13.	<p>Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši.</p> <p>Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkantysis subjektas nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį.</p> <p>Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkantysis subjektas negali pašalinti tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikė pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.</p>	<p><b>VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas</b></p> <p><b>EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai</b></p>	<p>Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi</p>	<p><b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje:</u></b></p> <p>Užtenka pateikto EBVPD.</p> <p>Perkantysis subjektas savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu:  <a href="https://www.registrucentras.lt/jar/p/">https://www.registrucentras.lt/jar/p/</a></p> <p><b><u>Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris registruotas užsienyje:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas <sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Prireikus, perkantysis subjektas turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.</p> <p>Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.</p> <p>Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.</p> <p>Pastaba:</p> <p>Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.</p>
-----	---	--	--	---

## TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.
2. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą.

<b>II. REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJAI</b>			
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Reikalavimas</b>	<b>Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą</b>	<b>Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai</b>
<b>1. Teisė verstis veikla</b>			
1.1.	Tiekėjui suteikta teisė įrengti energetikos įrenginius: 1) elektros įrenginių iki 1000 V įtampos įrengimo darbai;	Tiekėjas, bent vienas tiekėjų grupės narys, ir (arba) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (visi kartu, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus ir Pirkimo sutarčiai vykdyti).	<p>Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – <b>VERT</b>) (iki 2019 m. liepos 1 d. Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos) išduotas (–i) atestatas (–ai) ar kitas (–i) lygiavertis (–iai) kitų valstybių institucijų išduotas (–i) atestatas (–ai).</p> <p>Užsienio valstybės tiekėjas, pateikęs kitų valstybių institucijų išduotą (–us) atestatą (–us), privalo ne vėliau kaip iki pasiūlymų pateikimo dienos, pateikti VERT išduotą atestatą.</p> <p>Tiekėjas gali remtis ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.</p>
<b>2. Techninis ir profesinis pajėgumas</b>			
2.1	Tiekėjas, per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra įrengęs ne mažiau kaip 1 (vieną) elektrosstatinio dūmų valymo filtrą $\geq 3$ MW galios biokurą naudojančioje katilinėje..	Tiekėjas, bent vienas tiekėjų grupės narys, ir (arba) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (visi kartu, atsižvelgiant	<p>Tiekėjo per paskutinius 5 (penkis) metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos savo įgėjomis tinkamai įgyvendintų projektų sąrašą (pirkimo dokumentų <b>9 priedas</b>) pasirašytą tiekėjo vadovo, pateikiant šią informaciją:</p> <p>1. objekto pavadinimą, užsakovą (adresą, kontaktinio asmens duomenys), sutarties numerį, datą, tiekėjo atliktų darbų trumpą aprašymą;</p>

	Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie Pirkimo sutartį, kuri pradėta vykdyti anksčiau nei per paskutinius 5 (penkerius) metus, tačiau pabaigta vykdyti per paskutinius 5 (penkerius) metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą	į prisiimamus įsipareigojimus Pirkimo sutarčiai vykdyti).	2. užsakovų pažymos, apie tai, kad svarbiausių paslaugų suteikimas ir galutiniai rezultatai buvo įvykdyti tinkamai <i>Arba</i> kiti lygiaverčiai dokumentai, pavyzdžiui, atliktų darbų aktai.  Tiekėjas gali remtis ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.
2.2	Tiekėjas Pirkimo sutarties vykdymui privalo paskirti specialistus, kurių kvalifikacija atitinka 2.3.1 – 2.3.3 punktuose nurodytus reikalavimus:		1) Užpildytas specialistų sąrašas (Pirkimo dokumentų <b>10 priedas</b> „Specialistų sąrašo forma“), pasirašytas Tiekėjo ar Tiekėjų grupės atsakingo nario. 2) Specialisto – kvazisubtiekėjo sutikimas vykdyti dokumento „Pasiūlymo forma“ (Pirkimo dokumentų 6 priedas) nurodytą Pirkimo sutarties dalį ir tiekėjo/ tiekėjų grupės nario patvirtinimą, kad laimėjus Pirkimą, įdarbins minėtą (-us) specialistą (-us) (tik tuo atveju, jei šis (-ie) specialistas (-ai) nesiūlomas (-i) kaip subtiekėjas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais (kvalifikacija) nesiremiamas). 3. Tiekėjas gali remtis ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.
2.2.1.	Tiekėjas turi bent 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo (ypatingojo) statinio statybos vadovą: <u>statiniai</u> : pastatai; <u>statinių grupė</u> : negyvenamieji pastatai, energetikos statiniai. Negyvenamųjų pastatų pogrupis: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)	Tiekėjas, bent vienas tiekėjų grupės narys, ir (arba) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (visi kartu, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus Pirkimo sutarčiai vykdyti)	Pateikti: 1. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – SSVa) ar LR Aplinkos ministerijos išduotą galiojantį kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo dokumentą.  Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.  Tiekėjas specialistų sąrašė (Pirkimo dokumentų <b>10 priedas</b> ) turi nurodyti specialisto kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento numerį. Perkantysis subjektas tikrina duomenis apie tiekėją viešai ir nemokamai prieinamoje (-ose) nacionalinėje (-se) duomenų bazėje (-se).
2.2.2.	Tiekėjas turi bent 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo (ypatingojo) statinio specialiųjų statybos darbų vadovą: <u>statiniai</u> : pastatai; <u>statinių grupė</u> : negyvenamieji pastatai;	Tiekėjas, bent vienas tiekėjų grupės narys, ir (arba) ūkio subjektas,	Pateikti: 1. SSVa ar LR Aplinkos ministerijos išduotą galiojantį kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo dokumentą,  Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.

	Negyvenamųjų pastatų pogrupis: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai); <u>darbo sritis</u> : statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimo, šilumos gamybos įrenginių montavimo.	kurio pajėgumais remiamasi (visi kartu, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus Pirkimo sutarčiai vykdyti)	Tiekėjas specialistų sąraše (Pirkimo <b>dokumentų 10 priedas</b> ) turi nurodyti specialisto kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento numerį. Perkantysis subjektas tikrina duomenis apie tiekėją viešai ir nemokamai prieinamoje (–ose) nacionalinėje (–se) duomenų bazėje (–se).
2.2.3.	Tiekėjas turi bent 1 (vieną) suvirinimo darbų priežiūros meistrą, turintį teisę atlikti suvirinimo darbų priežiūrą technologiniams vamzdynams, dūmų kanalams.	Tiekėjas, bent vienas tiekėjų grupės narys, ir (arba) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (visi kartu, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus Pirkimo sutarčiai vykdyti)	Pateikti: VšĮ Energetikų mokymo centro ar kitos Lietuvos Respublikos akredituotos įstaigos išduotas lygiavertis galiojantis suvirintojo kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų) dokumentas, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje registruotas specialistas.

### 3. Finansinis ir ekonominis pajėgumas

3.1	Vidutinės metinės visos veiklos pajamos per paskutinius 2 (dvejus) finansinius metus, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos pradžios, yra ne mažesnės kaip 1 000 000 Eur.	Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu. Subtiekėjams šis	Paskutinių 2 (dvejų) finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepaskelbti Juridinių asmenų registre, teikiamas ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka arba pažyma apie gautas metines visos veiklos pajamas.
-----	---	---	--

		reikalavimas nenustatom as.	
<b>4. Aplinkos apsaugos vadybos priemonės:</b>			
4.1	Tiekėjas turi būti įsidiėgęs kokybės vadybos sistemą visiems perkamiems darbams.		Pateikti: Atitikimą kokybės vadybos sistemos standartui LST EN ISO 9001 (arba kitas sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių ES teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba lygiaverčiai įrodymai) patvirtinantis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas (taikomų kokybės vadybos priemonių aprašymas). CVP IS priemonėmis pateikiamas dokumentas elektroninėje formoje
4.2.	Tiekėjas (bent vienas tiekėjų grupės partneris) turi turėti reikiamą techninį pajėgumą, pirkimo sutarties vykdymo metu taikyti konkrečias aplinkos apsaugos vadybos priemones, perkamų darbų apimtyje.		Pateikti: EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, arba kitas sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių ES teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos priemonių aprašymas). CVP IS priemonėmis pateikiamas dokumentas elektroninėje formoje

3. Pateikiami elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai arba skaitmeninės dokumentų kopijos.

4. Jeigu tiekėjas/ tiekėjų grupė negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

4.1. priesaikos deklaracija;

4.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

5. Jeigu dėl informacinės sistemos trikdžių Pirkimų komisija neturės galimybės patikrinti duomenų apie tiekėją nurodytose viešai ir nemokamai prieinamose nacionalinėse duomenų bazėse, tai ji turės teisę prašyti šio tiekėjo pateikti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka išduotą dokumentą, įrodantį atitikimą nurodytam (–iems) reikalavimui (–ams).

6. Atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkantysis subjektas gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdamas pagrįstą abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

7. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

8. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija) tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys vykdys Pirkimo sutarties dalį, kuriems reikia jų pajėgumų (kvalifikacijos).

9. Dėl „Reikalavimų kvalifikacijai“ 2.3.1 ir 2.3.2 punktuose iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos, tačiau iki pirkimo vykdytojo nurodyto, termino.

10. Užsienio šalies tiekėjai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos ir jų padaliniai.

11. Visi tiekėjai, įskaitant užsienio šalių tiekėjus, turi būti gavę atestatą iš VERT, įrodantį 1.1 punkte nurodytą kvalifikaciją dėl teisės verstis veikla, iki Pirkimo vykdytojo nustatyto galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

## EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

---

**TIEKĖJO PASIŪLYMAS  
DĖL ELEKTROSTATINIO DŪMŲ VALYMO FILTRO SU PAGALBINIAIS ĮRENGINIAIS  
KARTU SU PROJEKTAVIMO IR MONTAVIMO DARBAIS PIRKIMO**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(data) (vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai	
Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris ( <i>pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė</i> )	
Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų adresai, telefono numeriai ir el. pašto adresai	
Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų juridinio asmens kodai	
Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų PVM mokėtojo kodai	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio kontaktinio asmens vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
  - konkurso skelbime, paskelbtame interneto tinklalapyje [www.apva.lt](http://www.apva.lt);
  - konkurso sąlygose;
  - kituose pirkimo dokumentuose.

- Informacija apie pasiūlymo dalis ir kainas:

Nr.	Prekių / darbų pavadinimas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM
1.	Įrenginiai ir medžiagos su pristatymu	1 kompl.	
2.	Projekto parengimas	1 kompl.	
3.	Montavimo darbai	1 kompl.	
4.	Paleidimo, derinimo, pridavimo darbai	1 kompl.	
5.	<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM</b>		
6.	<b>PVM (pildoma, jei taikoma)*</b>		
7.	<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM</b>		

*Pastabos: Pasiūlymo kaina nurodoma eurai.*

*Kaina turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Pasiūlymo kaina apskaičiuojama pagal pateiktą techninę specifikaciją.*



Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:

---

\* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

---

3. Patvirtiname, kad į bendrą pasiūlymo kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir įtrauktos visos galimos tiekėjo išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant, pristatymo išlaidomis).
4. Patvirtiname, kad prekės yra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.
5. Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
6. Informacija apie įrenginių garantuojamus techninius rodiklius:

Eil. Nr.	Įrenginių techniniai rodikliai	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė* (garantuojama)
1.	Kietų dalelių (KD) koncentracija už elektrostatinio filtro (EF) visame katilų darbo diapazone: 0,6-5,0MW, prie 6% O <sub>2</sub> , mg/Nm <sup>3</sup>	≤ 30	
2.	Maksimalus dūmų srautas (prie 145 °C), Am <sup>3</sup> /h	22000	
3.	EF elektrostatinų laukų skaičius, Vnt.	1	
4.	Aukštinančiojo transformatoriaus antrinė įtampa, kV	nenurodoma	
	Atstumai tarp vidinių EF komponentų, mm	nenurodoma	
5.	Slėgio perkrytis per EF, Pa	≤ 300	
	Dūmų temperatūros kritimas per EF, °C	≤ 5	
6.	Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo įrenginių, dBA	≤ 85	
7.	Garantinis laikas įrenginiams, metai	≤ 2	
8.	Intervalas tarp kapitalinių remontų (dirbant ne mažiau 75000 darbo valandų), metai	≤ 10	
9.	Techninio aptarnavimo laikas, val./metus	≤ 336	
10.	Nenumatytų sustojimų laikas, val./metus	≤ 240	
11.	Laiko periodas, per kurį suteikiamas aptarnavimas ir atsarginių dalių pristatymas, val.	≤ 24	

**\*Siūlomos įrangos techniniai, aplinkosauginiai ir kokybiniai rodikliai pagal pateiktus sąrašą, su nuorodomis į pridedamą gamintojo techninę dokumentaciją, kur pateikiama informacija apie atitikimą tiekėjo siūlomos įrangos rodiklį (pildo tiekėjas) (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus, sertifikatus ir pan. bei pateikti tai pagrindžiančius dokumentus (tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitikimą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas).**

7. Informacija apie techninius sprendimus pasiūlyme, kurie gali skirtis nuo reikalavimų techninėje specifikacijoje. Turi būti pateiktas techninis siūlomo varianto pagrindimas.
8. Informacija apie subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir (arba) sutarties vykdymui:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris, jeigu fizinis asmuo	Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas (nurodyti keliamo reikalavimo punktą)	Subtiekėjo numatomi įsipareigojimai vykdant sutartį (veiklos ir apimtis)
1.			
2.			

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (tiekėjas turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ir pirkėjas negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“, jei dokumente esanti informacija konfidenciali*)	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai	
2.	Techninius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai	
3.		
4.		
5.		
...		

*\* Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

10. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvių.

11. Patvirtinama, jog šį pasiūlymą pripažinus laimėjusiu sudarysime pirkimo sutartį mūsų pasiūlyme (galutiniame pasiūlyme) nurodytomis kainomis.

---

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens: Vardas, pavardė, pareigos, parašas

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties  
Reglamento nuostatomis juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

\_\_\_\_\_  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**TIEKĖJO DEKLARACIJA**

\_\_\_\_\_  
Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_  
(Sudarymo vieta)

Aš, \_\_\_\_\_,  
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) \_\_\_\_\_,  
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) \_\_\_\_\_  
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame \_\_\_\_\_  
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame \_\_\_\_\_,  
(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta **Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje** 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

## PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

### 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Tiekėjas šia sutartimi įsipareigoja savo sąskaita, rizika ir atsakomybe pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentuose bei šioje Sutartyje pateiktus reikalavimus ir sąlygas tinkamai atlikti Užsakovo priklausančioje Raseinių miesto katilinėje (toliau vadinama – Katilinė), sumontuoti dūmų valymo įrangą, o Užsakovas įsipareigoja apmokėti Tiekėjui už jo tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Darbai apima šioje Sutartyje ir ją sudarančiuose dokumentuose nurodytos dalys (toliau vadinama - Darbai):

1.1.1. Projektavimo darbai;

1.1.2. Dūmų valymo įranga;

1.1.3. Dūmų valymo įrangos transportavimas ir montavimas;

1.1.4. Dūmų valymo įrangos paleidimas ir derinimas.

1.2. Darbų apimtys, techniniai reikalavimai ir laukiami galutiniai rezultatai pateikti ir Techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose.

1.3. Laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, todėl šioje Sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas:

1.3.1. ši Sutartis;

1.3.2. Techninė specifikacija su priedais, kiti pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai);

1.3.3. Pasiūlymo raštas (originalas saugomas Užsakovo);

1.3.4. kiti dokumentai ir priedai, jei tokių bus (brėžiniai, schemos, grafikai, planai, skaičiavimai, papildomi susitarimai ir pan.).

1.4. Jeigu Sutarties dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, išaiškinimų / nurodymų teisė suteikiama Užsakovui.

### 2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Šalių susitarimu nustatyta maksimali Sutarties vertė yra Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).

2.2. Atskirų Darbų dalių fiksuoti įkainiai yra nurodyti Tiekėjo pasiūlyme.

2.3. Sutarties esminė sąlyga yra fiksuoti įkainiai, kurie nebus didinami per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Įkainiai gali būti mažinami dėl Tiekėjo suteikiamų nuolaidų, lojalumo programų ar kitų priežasčių.

2.4. Atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi eurai.

2.5. PVM skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

2.6. Sutarties kaina yra galutinė ir, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, bendra pinigų suma, mokėtina Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Sutartyje numatytų Darbų ir visų kitų Sutartyje numatytų Tiekėjo prievolių tinkamą įvykdymą, negali pasikeisti. Tiekėjas įsipareigoja už Darbus ir kitų Tiekėjo Sutartyje numatytų prievolių vykdymą nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių viršijančių kainą išlaidų, išskyrus Sutartyje aiškiai aptartus kainos koregavimo atvejus.

2.7. Už Sutarties kainą Tiekėjas įsipareigoja patiekti visą įrangą, atlikti visus Darbus, suteikti visas Paslaugas, numatytas Sutartyje. Į Sutarties kainą įtraukta visų įrenginių, medžiagų, darbo jėgos, kitų sąnaudų kaina, mokesčiai, transporto, apgyvendinimo ir visos kitos, Tiekėjui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, pirkimo sąlygas ir šią Sutartį, išlaidos. Tiekėjas yra visiškai atsakingas už visus mokesčius, valstybines rinkliavas, licencijų mokesčius ir kitus apmokestinimus.

2.8. Tiekėjas pareiškia, kad jis gerai išanalizavo Užsakovo užduotį, apžiūrėjo ir ištyrinėjo būsimas statybvietais / Darbų atlikimo vietas, išsamiai išanalizavo Užsakovo jam pateiktus dokumentus (Techninę specifikaciją, apimtis ir terminus, techninius reikalavimus ir kitus pirkimo dokumentus), numatė ir įvertino visas aplinkybes bei išlaidas, galinčias turėti įtakos Darbų, teikiamų Paslaugų kokybei ir Darbų rezultatui. Jeigu siekiant įvykdyti šią sutartį ir (ar) pasiekti Darbų rezultatą, Tiekėjui reikia atlikti papildomus darbus, patirti papildomų išlaidų, patiekti papildomą įrangą ir pan., kurių Tiekėjas nenumatė sudarant Sutartį, arba kuriuos reikia atlikti dėl to, kad dėl Tiekėjo naudojamo Darbų atlikimo metodo, būdo ar formos padidėja Darbų apimtys ir (ar) išlaidos, tai visos tokios papildomos išlaidos tenka Tiekėjui. Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių papildomų išlaidų, viršijančių Sutarties kainą (įkainius), išskyrus Sutartyje aiškiai aptartus kainos koregavimo atvejus.

2.9. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti maksimalios Sutarties kainos. Tiekėjui bus mokama tik už faktiškai atliktus Darbus.

2.10. Už atliktus Darbus Užsakovas apmoka atskirais tarpiniais mokėjimais, vadovaudamasis Tiekėjo parengtais ir su Užsakovu suderintais Darbų atlikimo bei lėšų įsisavinimo (mokėjimo) grafikais-planais, pagal Tiekėjo pateiktus ir statybos darbų techninės priežiūros vadovų bei Užsakovo atstovų patikrintus, vizuotus (pasirašytus) ir abiejų Sutarties Šalių pasirašytus Darbų priėmimo–perdavimo aktus bei tinkamai išrašytas sąskaitas faktūras:

2.10.1. Įsigaliojus Sutarčiai, atliktų Darbų akto (tarpinio mokėjimo pažymos) formą Tiekėjas parengia ir suderina su Užsakovu. Ši forma gali būti tikslinama ir (ar) papildoma kitais dokumentais (formomis) Sutarties vykdymo metu atsižvelgiant į Užsakovo reikalavimus;

2.10.2. Tiekėjas, pagal Darbų atlikimo grafiką atliktus Darbus, pateikia Užsakovui Tiekėjo parengtą ir pasirašytą atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą (kuris gali būti laikomas ir tarpinio mokėjimo pažyma) patikrinti ir suderinti.

2.10.3. Užsakovas (Užsakovo atstovas / atstovai ir statybos darbų techninės priežiūros vadovas / vadovai) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu nėra pastabų, juos vizuoja (pasirašo, nurodydami pasirašymo datą) ir teikia Užsakovui pasirašyti, o Užsakovas pasirašo atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą (tarpinio mokėjimo pažymą).

2.10.4. Tiekėjas pagal abiejų Šalių pasirašytą Darbų perdavimo–priėmimo aktą tinkamai parengia ir pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros parengimo (išrašymo) data negali būti ankstesnė nei abiejų Sutarties Šalių pasirašyto atliktų Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo data (paskutinio parašo data).

2.10.5. Užsakovas, nustatęs Tiekėjo pateiktuose dokumentuose netikslumų, klaidų ir pan., grąžina juos Tiekėjui su nurodymu ištaisyti klaidas ir pateikti tinkamai parengtus dokumentus. Tokiu atveju Užsakovas niekaip nebus atsakingas Tiekėjui už mokėjimų vėlavimą dėl Tiekėjo netinkamai parengtų dokumentų ir pakartotino Tiekėjo ištaisytų dokumentų pateikimo.

2.11. Sąskaitos faktūros už atliktus darbus, abejoms Sutarties Šalims pasirašius atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą, privalo būti pateiktos Užsakovui informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Užsakovas apmokės Tiekėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Tiekėjo tinkamai išrašytos sąskaitos pateikimo Užsakovui informacinės sistemos „SABIS“ dienos.

2.12. Jei Tiekėjas numato atlikti Darbus ar jų dalį anksčiau nei yra numatyta grafike, apmokėjimo klausimą jis privalo iš anksto raštu suderinti su Užsakovu.

2.13. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus, jei Tiekėjas nevykdo, netinkamai ar ne laiku vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus ir tuo atveju, jei yra gaunama iš **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros** (toliau – APVA), išvada, kad Darbai atlikti netinkamai arba netinkamai parengti priėmimo–perdavimo dokumentai.

2.14. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus mokėjimus, jeigu Tiekėjas Darbus atlieka nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda Darbų ar jų rezultato trūkumų ar defektų, iki kokybė bus ištaisyta ir (ar) pašalinti visi Užsakovo nustatyti trūkumai.

2.15. Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę vienašališkai daryti priešpriešinių reikalavimų įskaitymus (įskaitant grąžintinas sumas, baudas, kompensacijas, delspinigius, netesybas ir kitas Sutartyje numatytas sumas), atitinkamai mažindamas Tiekėjui mokėtinas sumas.

2.16. Visos sumos ir mokėjimai, kuriems Šalys nenustatė mokėjimo terminų šioje Sutartyje, įskaitant nuostolių ir netesybų mokėjimus, turi būti sumokami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo mokėjimo prievolės atsiradimo dienos.

2.17. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekejū (-ais), jei trečiasis asmuo yra pasitelkiamas Sutarčiai vykdyti, ir jei subtiekejėjas raštu motyvuotai pareikalauja tiesioginio atsiskaitymo, o toks atsiskaitymas nesumažina Užsakovo galimybių naudotis Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėmis. Tokiu atveju, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Tiekėjo ir subtiekejė, kurioje nustatoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejū tvarka. Tiekėjas turi teisę motyvuotai prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams ir atsisakyti pasirašyti tokį trišalį susitarimą, jei tai iš esmės pablogina jo padėtį taip, kad tampa apsunkintas (arba gali būti apsunkintas ateityje) Sutarties ar bet kurios jos dalies tinkamas įvykdymas. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

### 3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Savo nuožiūra tikrinti Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę. Jei tokio patikrinimo metu paaiškėja, kad Darbai ar bet kuris jų rezultatas neatitinka nustatytų reikalavimų, Tiekėjas privalo trūkumus pašalinti savo sąskaita ir atlyginti visas Užsakovo turėtas su patikrinimu susijusias išlaidas.

3.1.2. Reikalauti, kad Tiekėjas Darbus, kuriems taikomos specialios teisės normų ir (ar) rekomendacijų nuostatos, vykdytų pagal parengtą dokumentaciją ir laikydamasis normatyvinių dokumentų / rekomendacijų reikalavimų. Jeigu

Tiekėjas jų nesilaiko, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti pašalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą arba, jei Tiekėjas nepašalina trūkumų, pašalinti trūkumus pats ar trečiųjų asmenų pagalba Tiekėjo sąskaita.

3.1.3. Sutarties vykdymo metu bet kada atsisakyti Darbų ar jų dalies ir (arba) atidėti konkrečių Darbų atlikimą, raštu apie tai informavęs Tiekėją. Šiuo atveju, Užsakovas nebus jokių būdu atsakingas Tiekėjui ir neturės sumokėti jam jokių baudų, netesybų ar padengti nuostolių išskyrus atlyginimą už tinkamai jau atliktus ir priimtus Darbus.

3.1.4. Teikti pasiūlymus Tiekėjui ir dalyvauti priimant sprendimus dėl konkrečių Darbų parinkimo.

3.1.5. Duoti privalomuosius nurodymus Tiekėjui ir reikalauti juos vykdyti atliekant Darbus, jei pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai ar kiti reikalavimai.

3.1.6. Reikalauti Tiekėjo dalyvauti atskiruose susirinkimuose, kurių tikslas valdyti Projektą, aptarti atlikimo grafiko vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam Darbui, pristatyti siūlomus pakeitimus ir spręsti kitus Sutarties vykdymo klausimus. Tokiu atveju Tiekėjas privalo skirti kompetentingus atstovus, kurie kviečiami privalo atvykti į susirinkimus.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus Darbus ir suteiktas Paslaugas.

3.2.2. Sumokėti Tiekėjui už tinkamai ir laiku atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3.2.3. Bendradarbiauti su Tiekėju, pateikti jam reikiamą Užsakovo turimą dokumentaciją ir suteikti kitą turimą informaciją, kurios reikia Darbams atlikti.

3.3. Tiekėjas turi teisę:

3.3.1. Suderinęs su Užsakovu koreguoti tam tikrus projektinius sprendimus, nurodydamas pagrindus, kuriais remiantis turi būti vykdomos atitinkamos korekcijos. Tokie pakeitimai galimi tik tada, kai to reikalauja technologinis procesas, kurio nebuvo galima iš anksto suplanuoti ir (ar) numatyti.

3.3.2. Remdamasis savo profesinėmis žiniomis ir patirtimi, Tiekėjas turi teisę teikti Užsakovui pasiūlymus dėl projektinių principinių sprendimų tiek, kiek siūlomi sprendimai, Tiekėjo nuomone, galėtų pasitarnauti techniškai ir būtų techniškai, ekonomiškai optimalūs bei naudingi. Tiekėjas pirmiau paminėtus pasiūlymus pakankamus jų pagrįstumo įrodymus pateikia Užsakovui raštu. Užsakovas susipažįsta su pasiūlymais per 5 (penkias) kalendorines dienas po atitinkamo pasiūlymo gavimo momento ir informuoja Tiekėją apie savo sprendimą.

3.3.3. Pasitelkti (arba keisti jau pasirinktus) savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti kitus asmenis (subtiekėjus), tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą, kaip tai nurodyta Sutartyje.

3.3.4. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Tiekėjo teisėmis.

3.4. Tiekėjas įsipareigoja:

3.4.1. Per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui tikrinti, derinti ir tvirtinti detalų kalendorinį Darbų atlikimo grafiką ir aktavimo planą (mokėjimų grafiką), kuriame būtų nurodytos Tiekėjo planuojamos gauti sumos (be PVM) už kiekvieną mėnesį atliktus Darbus. Šalių suderintas grafikas tampa privalomas abiem Šalims.

3.4.2. Laiku paskirti atestuosius atstovus, kai jie reikalingi bet kuriai Darbų daliai atlikti ir suteikti jiems visus įgaliojimus, būtinus Tiekėjo vardu veikti pagal Sutartį. Visas Tiekėjo atstovo laikas turi būti skiriamas Tiekėjo

sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Tiekėjo atstovas taip pat turės dalyvauti atliekant bendrastatybinių darbų, technologijos projektavimo darbų etapuose, prižiūrint, kad būtų tinkamai įvertinta ir įprojektuota Darbo projekte tiekiamą įrangą ir jos techniniai duomenys. Kai toks atstovas privalo būti ir (ar) dalyvauti vykdant priežiūrą ar atstovavimą (statybvietėje, institucijose ir pan.) jis turi būti priežiūros (atstovavimo) vietoje visą priežiūros laiką. Jeigu Tiekėjo atstovas laikinai palieka tokią vietą – turi būti paskirtas jį pakeisiantis asmuo, o apie tai turi būti tinkamai pranešta Užsakovui (Užsakovo atstovui).

3.4.3. Iki įrangos pristatymo į statybvietę pateikti Užsakovui visos tiekiamos įrangos bei jos komplektuojančių elementų specifikaciją (-as), montavimo bei eksploatavimo instrukcijas, aprašymus ir visus kitus tiekiamos įrangos kokybei ir kiekybei patikrinti būtinus gamintojo (-oju) dokumentus, atitikties sertifikatus, licencijas, kt. dokumentus. Tuo atveju jeigu šiame punkte nustatyti dokumentai yra parengti ne valstybine kalba, Tiekėjas šiuos dokumentus pateikia Užsakovui kartu su vertėjo parašu patvirtintu vertimu (-ais) į valstybinę kalbą.

3.4.4. Bendradarbiauti su Užsakovu ir pirmiausia paisyti jo interesų (Užsakovo interesų prioritetą).

3.4.5. Darbams atlikti, prireikus gauti leidimus.

3.4.6. Jeigu pasikeičia Darbams atlikti būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai, Tiekėjas grafiką ir (ar) atlikimo planą (mokėjimo grafiką) turi nedelsdamas pataisyti ir suderinti su Užsakovu.

3.4.7. Jei Darbai ar jų rezultatas turi būti paaiškintas tretiesiems asmenims, visais atvejais Tiekėjas atsako už tai, kad, prireikus, visi tokie paaiškinimai būtų pateikti visiems to pagrįstai prašantiems asmenims ir valstybės valdžios institucijoms.

3.4.8. Esant poreikiui, perleisti visas reikiamas teises, jei tokios reikalingos, naudotis įrangos dokumentacija, projektine dokumentacija, programine įranga, instrukcijomis ir pan. ir (ar) pavienėmis jų dalimis, t. y. suteikti teisę ir galimybę Užsakovui disponuoti šiais elementais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti teises, įgytas šios Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos teisės bus laikomos perleistomis Užsakovui, kai atitinkama dokumentacija, instrukcijos, įranga arba jos dalis bus perduota Užsakovui šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Užsakovas neprivalo sumokėti Tiekėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas teises. Visi projektai, planai, brėžiniai ir specifikacijos, specialiai parengti Užsakovui, tampa Užsakovo nuosavybe ir negali būti Tiekėjo naudojami kitiems tikslams nei numatytiems Darbams vykdyti pagal šios Sutarties sąlygas. Užsakovas gautą dokumentaciją, instrukcijas ir įrangą, kurių naudojimuisi reikalingas teisių perleidimas, naudos tik savo veikloje pagal atitinkamų teisių perleidimo sąlygas.

3.4.9. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie planuojamą atlikti ar atliekamą Darbų teikimo etapus.

3.4.10. Tinkamai įforminti ir iki Darbų rezultato galutinio perdavimo Užsakovui dienos neatlygintinai perduoti Užsakovui normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją, Darbų rezultato tinkamam eksploatavimui būtinus dokumentus, instrukcijas bei įrangos aprašymus, prisijungimo duomenis ir išeitinius duomenis (parametrus), atsargines kopijas.

3.4.11. Savo sąskaita ištaisyti Darbų ar jų rezultato trūkumus. Trūkumus Tiekėjas privalo taisyti nedelsdamas, priešingu atveju – Užsakovas turi teisę sulaikyti / sustabdyti visus mokėjimus, iki tol, kol trūkumai bus tinkamai ištaisyti / pašalinti. Tiekėjui netinkamai šalinant trūkumus, defektus, ar atsisakius šalinti defektus / trūkumus, Užsakovas gali pašalinti defektus/ trūkumus ir (ar) sustabdytus, neatliktus ar vėluojamus Darbus atlikti trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis bei išskaičiuoti ar reikalauti atlyginti dėl to patirtas išlaidas ir (ar) nuostolius iš Tiekėjo.



3.4.12. Įvykus nelaimingam atsitikimui statybos darbų zonoje, šį nelaimingą atsitikimą apskaityti ir tinkamai ištirti. Tiriant nelaimingą atsitikimą turi būti įtraukiamas ir Užsakovo atstovas. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad statybos teritorijoje jo kontroliuojami (prižiūrimi) darbuotojai, transportas ir įranga būtų lengvai atskiriami nuo kitų ten dirbančių asmenų ir transporto (darbuotojai dėvėtų drabužius su skiriamaisiais ženklais, transportas tinkamai pažymėtas ir pan.).

3.4.13. Užtikrinti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną įrangos pristatymo ir saugojimo teritorijoje bei savo darbų zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta savo darbų zonos dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Tiekėjas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Tiekėjas neužtikrino saugos savo darbo zonoje ir (ar) kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Tiekėjas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. Tiekėjas įvertino aplinkybę, kad Darbai bus atliekami veikiančios Užsakovo katilinės (komplekso) teritorijoje, kuri laikoma pavojingu objektu ir joje galioja Užsakovo nustatyti reikalavimai ir (ar) apribojimai (asmenų patekimo ir veiklos, leidimų, transporto ir mechanizmų judėjimo, kibernetinės ir fizinės saugos ir pan.). Tiekėjas bus supažindintas su šiais apribojimais ir įsipareigoja besąlygiškai juos vykdyti, o Užsakovui pareikalavus sudaryti su juo atskiras sutartis pagal Užsakovo patvirtintas standartines sąlygas dėl atskirų reikalavimų ir (ar) apribojimų.

3.4.14. Visus tikrinimų, bandymų ir priežiūros rezultatus fiksuoti atitinkamuose dokumentuose (protokoluose ir pan.) ir juos pateikti Užsakovui su vykdomąja dokumentacija.

3.4.15. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį už Sutarties įvykdymą atsakingi darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tinkamai atlikti Darbus. Tiekėjo personalas turi būti įgudęs ir turėti patirtį atitinkamus Darbus vykdyti. Užsakovas gali pareikalauti, kad Tiekėjas pakeistų personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų. Jeigu tokio personalo kvalifikacija remtasi Tiekėjo kvalifikacijos vertinimo metu, juos keičiančio personalo kvalifikacija negali būti blogesnė negu keičiamųjų. Tokiu atveju Tiekėjas privalo pateikti visus pirkimo sąlygose reikalaujamus pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius ir reikiamą kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

3.4.16. Suvirinimo darbus vykdyti vadovaujantis suvirinimo procesų standartu EN ISO 3834-2:2005 arba jam lygiaverčiu. Jei reikalaujama, suvirinimo siūlėms sudaryti ir naudoti suvirinimo procedūrų aprašus (SPA).

3.4.17. Užsakovo prašymu teikti jam išsamias ataskaitas apie Darbų vykdymo eigą.

3.4.18. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie Darbų etapus, apie priėmimo–perdavimo datą, pateikti Užsakovui perdavimo–priėmimo aktus.

3.4.19. Dalyvauti Darbų užbaigimo procedūroje, parengti ir perduoti Užsakovui (o prireikus ir valstybės / savivaldybės valdžios institucijoms) visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą išpildomąją projektinę, vykdomąją ir kitą normatyviniuose statybos dokumentuose ir pirkimo dokumentuose, jų prieduose nurodytą dokumentaciją, programinę įrangą, teises į ją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas, akredituotos įstaigos atliktų dūmų matavimo analizės protokolus apie įrenginio funkcionalumą ir kitus būtinus dokumentus, laiku gauti ir pateikti Užsakovui tinkamai įformintą Darbų užbaigimo dokumentą.

3.4.20. Jei Tiekėjo darbuotojams ar jo vardu veikiantiems asmenis tampa taikytinos teisės normomis nustatytos Darbų atlikimo vietoje esančių asmenų identifikavimo taisyklės, tai Tiekėjas yra atsakingas už tokių taisyklių taikymą, identifikavimo priemonių išdavimą, asmenų registravimą Darbų atlikimo vietoje, informacijos apsikeitimą ir kt.

Tiekėjas turi teikti informaciją apie identifikavimo taisyklių taikymą priežiūros institucijoms ir Užsakovui. Užsakovas šio punkto vykdymui suteikia visus tam reikiamus įgaliojimus Tiekėjui.

3.4.21. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti Užsakovą raštu apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, vykdyti Darbus ar bet kurią jų dalį (įskaitant ir Užsakovo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą). Neatlikęs šios pareigos nustatytais terminais Tiekėjas praranda teisę remtis minėtomis aplinkybėmis siekdamas terminų pratęsimo ir (ar) pakeitimų.

3.4.22. Sudaręs šią Sutartį, ne vėliau negu ji pradedama vykdyti, Užsakovui patvirtinti / pranešti, kad Darbų pasiūlyme nurodyti subrangovai / subtiekJėjai bus pasitelkiami Sutarčiais vykdyti ir jų pavadinimus, kontaktinius duomenis, jų atstovus. Ši informacija teikiama ir Sutartyje nustatyta tvarka keičiant subrangovus / subtiekJėjus.

#### 4. SUBTIEKĖJAI / SUBRANGOVAI / PASKIRTI SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

4.1. Šio Sutarties skyriaus nuostatos, susijusios su subtiekJėjų / subrangovų / specialistų pasitelkimu ir jų keitimu, taikomos tik tuo atveju jei subtiekJėjai / subrangovai / specialistai bus pasitelkti.

4.2. Tiekėjas gali pakeisti subtiekJėjus / subrangovus / specialistus tik esant objektyvioms priežastims ir gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. Naujai pasitelkiamų tokių subtiekJėjų / subrangovų / specialistų kvalifikacija ar kiti pajėgumai, kuriais buvo remtasi Tiekėjo kvalifikacijos vertinimo metu, negali būti blogesni negu keičiamųjų. Tokiu atveju Tiekėjas privalo pateikti visus pirkimo sąlygose reikalaujamus pašalinimo pagrindų iš pirkimo procedūrų nebuvimą patvirtinančius ir reikiamą kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

4.3. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad subtiekJėjas / subrangovas / specialistas, nekokybiškai atlieka Darbus ar netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subtiekJėjas / subrangovas / specialistas nepajėgus tinkamai vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos, pradėtos likvidavimo procedūros, veiklos sustabdymo, licencijos ar atestato netekimo ar panašios padėties ir dėl to Užsakovas ar Tiekėjas turi pagrindo manyti, kad subtiekJėjas / subrangovas / specialistas negalės vykdyti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui ar Tiekėjui, Užsakovas gali reikalauti pakeisti tokį subtiekJėją / subrangovą / specialistą, o Tiekėjas gali prašyti jį pakeisti. Apie tai Šalys turi informuoti viena kitą iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, nurodydamos subtiekJėjo / subrangovo / specialisto pakeitimo priežastis. Tokiu atveju Šalys turi teisę įforminti protokolą dėl subtiekJėjo / subrangovo / specialisto pakeitimo. Abiejų Šalių pasirašytas protokolą pridedamas prie Sutarties ir tampa neatskiriama jos dalis, o subtiekJėjas / subrangovas / specialistas laikomas atitinkamai pakeistu.

4.4. Tiekėjui pažeidus subtiekJėjų / subrangovų / specialistų keitimo tvarką bus laikoma, kad Tiekėjas pažeidė esmines Sutarties sąlygas.

4.5. SubtiekJėjo / subrangovo / specialisto pasitelkimas neatleidžia Tiekėjo nuo jokios atsakomybės prieš Užsakovą vykdant šią Sutartį. Tiekėjas atsako Užsakovui už pasitelktų subtiekJėjų / subrangovų / specialistų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

4.6. SubtiekJėjų / subrangovų / specialistų samdymas nelaikomas Sutarties (jos dalies) perleidimu ar pakeitimu.

4.7. Pasitelktų specialistų keitimas:

4.7.1. Sutarties galiojimo metu Tiekėjas gali pakeisti pasiūlyme nurodytą specialistą arba skirti papildomą specialistą tik dėl kitų objektyvių priežasčių, nei nustatytos bendrosios 4.3 p. sąlygos (specialisto liga, nelaimingas atsitikimas, atsistatydinimas, darbo santykių nutraukimas ir pan.) ir tik gavęs Užsakovo raštišką išankstinį pritarimą. Tokiu atveju Tiekėjas pateikia Užsakovui motyvuotą rašytinį prašymą, kartu su dokumentais, įrodančiais, kad naujai pasitelkiamo

specialisto kvalifikacija atitinka keičiamo specialisto kvalifikaciją ir yra ne žemesnė, nei pirkimo dokumentuose keliama kvalifikacijos reikalavimai tam specialistui;

4.7.2. Tiekėjas turi suteikti naujai pasitelkiamam specialistui visus reikiamus leidimus, įgaliojimus ir informaciją, kad šis galėtų tinkamai vykdyti savo pareigas.

## 5. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

5.1. Darbus arba kiekvieną jų dalį atskirai Tiekėjas privalo tinkamai užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nustatytais terminais.

5.2. Darbų priėmimo ir apmokėjimo tvarka nustatyta šios Sutarties 2 skyriuje „Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka“.

5.3. Užsakovas, gavęs Tiekėjo motyvuotą prašymą ir visą tinkamą dokumentaciją bei duomenis, turi teisę priėmimo–perdavimo aktu priimti šios sutarties, pirkimo sąlygose nustatytus techninius parametrus atitinkančią ir į statybvieta Tiekėjo pristatytą įrangą (ar jos dalį) su visomis jos komplektuojančiomis dalimis, ir atsiskaityti tarpiniu mokėjimu už ją šios Sutarties 2 skyriuje nustatyta tvarka po tinkamo įrangos perdavimo Užsakovui.

5.4. Esant ginčytinų pozicijų (pretenzijų dėl kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima ir apmoka neginčytiną dalį.

5.5. Tarpiniai atliktų Darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už Darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį (ataskaitinį laikotarpį). Į Darbų aktus įtraukiamos visos Tiekėjui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo Tiekėjo ir Užsakovo atstovai, o reikalui esant, ir priežiūros vadovai.

5.6. Galutinis visų Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus visus montavimo, bandymų, prijungimo, paleidimo, derinimo ir kitus Projekto darbus.

5.8. Bandymų ir derinimų procedūros, kurios turi būti atliekamos vykdant Projektą, yra nurodytos Pirkimo dokumentuose. Tiekėjas turi suteikti visus prietaisus, pagalbą, dokumentus ir kitą informaciją, įrengimus, komplektavimo gaminius, instrumentus, darbo jėgą, medžiagas ir tinkamos kvalifikacijos ir patirties turintį personalą, reikalingus nurodytiems bandymams ir derinimams efektyviai atlikti. Užsakovas gali keisti nurodytų bandymų vietą ar detales arba duoti nurodymą Tiekėjui atlikti papildomus bandymus (derinimus), jei pirminių bandymų (derinimų) rezultatai kelia Užsakovui abejonių dėl kokybės. Jeigu išbandymo (derinimo) rezultatas išryškina bent vieną rezultato trūkumą ir (ar) neatitikimą teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose ar Sutarties dokumentuose iškeltus reikalavimus, netinkamą funkcionavimą, netinkamą sistemų sureguliuavimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, Tiekėjas privalo savo sąskaita per techninėse specifikacijose nurodytą terminą (o jei toks nenurodytas, per protingą, Šalių suderintą terminą), pašalinti šiuos trūkumus, neatitikimus ir įrodyti šių trūkumų ir (ar) neatitikimų pašalinimą patikimais bandymo (derinimo) rezultatais. Tiekėjui nepašalinus šių trūkumų / neatitikimų, Užsakovas turi teisę, iš anksto pranešęs Tiekėjui, pasitelkti ekspertus, kad pastarieji patikrintų atliktus bandymus (derinimus) ir bandymų (derinimų) dokumentus. Jeigu ekspertai nustatys bent vieną atliktos bandymų (derinimo) eigos ar jų rezultato trūkumą ir (ar) neatitikimą teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose ar Sutarties dokumentuose iškeltiems reikalavimams, netinkamą funkcionavimą, netinkamą sistemų sureguliuavimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti nustatytus trūkumus ir padengti Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su ekspertizės samdymu, papildomais bandymais, derinimais, testavimais, ištaisymu bei visas kitas išlaidas.

5.9. Tiekėjas negali vienašališkai stabdyti Darbų vykdymo dėl tokių aplinkybių kaip papildomi darbai, dokumentacijos trūkumai, padėtis rinkoje ir pan., nebent tokiam stabdymui Užsakovas yra davęs išankstinį rašytinį sutikimą pagal pagrįstą ir motyvuotą Tiekėjo prašymą.

## 6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Tiekėjas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

6.1.1. Planuojamas galutinis įrangos tiekimo, sumontavimo, paleidimo-derinimo, garantinių bandymų (matavimų) darbų atlikimo terminas – iki 2025 m. gruodžio 31 d. (visų Darbų atlikimo galutinis terminas).

6.1.2. Planuojamas galutinis dokumentų sutvarkymas ir jų pateikimas Užsakovui iki 2026 m. sausio 23 d. Galutinis Darbų perdavimo–priėmimo aktas bus pasirašomas tik po to, kai bus visiškai baigti ir tinkamai įteisinti visi atlikti Darbai.

6.1.3. Planuojami preliminarūs tarpinių Darbų atlikimo terminai:

6.1.3.1. Informacijos pateikimas apie tiekiamą įrangą pilna apimtimi darbo projektui parengti (pagal priedą Nr. 1 „Techninė specifikacija“, p. 1.2) – per 2 savaites po sutarties įsigaliojimo.

6.1.3.2. Įrangos tiekimo, sumontavimo, paleidimo-derinimo darbų atlikimas, įrangos garantinių bandymų (matavimų) atlikimas – iki visų Darbų atlikimo galutinio termino.

6.2. Darbai atliekami pagal Užsakovo patvirtintą kalendorinį darbų grafiką ir laikantis kitų Sutartyje nustatytų terminų. Užsakovo patvirtintame kalendoriniame darbų grafike nustatomi konkrečių Darbų etapų atlikimo terminai. Darbų atskiri etapai privalo būti baigti ne vėliau nei numatyta minėtame grafike ir Sutartyje.

6.3. Darbų etapų eiliškumas nustatomas ir keičiamas tik esant atitinkamam Užsakovo suderinimui.

6.4. Tuo atveju, jeigu kurios nors Darbų dalies atlikimo terminai nedetalizuoti grafike ar Sutartyje, jie privalo būti atliekami tokiais terminais, kad nebūtų pažeisti kitų grafike ar Sutartyje numatytų Darbų atlikimo terminai.

6.5. Darbų ar bet kurios jų dalies terminai negali būti pratęsti.

6.6. Tiekėjas garantuoja, taip pat ir atsako už tai, kad terminų laikysis jis pats ir jo pasamdyti subrangovai / subtiekejai / specialistai, jeigu jie yra pasitelkiami.

6.7. Pastebėtų trūkumų / defektų šalinimas neprailgina nustatyto Darbų atlikimo termino.

## 7. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

7.1. Tiekėjas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Tiekėjas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitus dokumentus, įgalinčius Tiekėją užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Tiekėjo sutartinius įsipareigojimus.

7.2. Tiekėjas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

7.3. Tiekėjas patvirtina, jog supranta, kad griežtas Sutartyje nurodytų darbų vykdymo / užbaigimo terminų laikymasis turi Užsakovui esminės reikšmės ir įsipareigoja neprieštaraudamas mokėti Sutartyje nustatyta tvarka sutartyje

nustatyto dydžio netesybas ir Užsakovo patirtas išlaidas ir (ar) nuostolius už minėtų terminų nesilaikymą / praleidimą.

7.4. Šalys patvirtina, kad Darbų atlikimo tvarka ir terminai nustatyti pagal Sutarties objekto specifiką ir turi būti vykdomi ir aiškinami atsižvelgiant į tai, kad įranga perkama kartu su jos sumontavimo, tinkamo veikimo užtikrinimo ir kitų reikiamų darbų kompleksu.

## 8. NENUGALIMA JĖGA

8.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimams vykdyti. Nenugalima jėga (force majeure) – tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.

8.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė ar galėjo atsižvelgti, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje jau esamos ar pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos ar jau žinomos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

8.3. Sutartis gali būti pakeista arba nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl force majeure arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 3 (trims) mėnesiams dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.

## 9. UŽTIKRINIMAI IR GARANTIJOS

9.1. Tiekėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Sutarties su juo pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą sumai ne mažesnei nei 5 (penkis) procentus nuo maksimalios sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtų) kalendorinės dienos, po Sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos.

9.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir atitikti toliau nurodytus pagrindinius reikalavimus, tačiau iš anksto suderintus su Užsakovu. Tiekėjui nurodytu terminu nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo bus laikoma, kad jis Sutarties atsisakė.

9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, turi būti pateiktas laikantis šių pagrindinių sąlygų: garantijos rašto įsigaliojimas negali būti sąlyginis; užtikrinimo dalykas – bet koks Tiekėjo įsipareigojimų pagal Sutartį pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas vykdymas; pinigų sumos Užsakovui pagal užtikrinimo dokumentą turi būti išmokamos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui; garantas negali reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą, išskyrus prašymą Užsakovui nurodyti, kad garantijos suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį ar kad Užsakovas reikalauja grąžinti avansinio mokėjimo sumas.

9.4. Užsakovui gavus informaciją, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis subjektas tapo nemokus, nevykdo veiklos, neįvykdo / netinkamai vykdo įsipareigojimus kitiems ūkio subjektams ir pan., Užsakovas turi teisę reikalauti pateikti kito Užsakovui priimtino subjekto išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Gavęs tokį reikalavimą, Tiekėjas turi jį įvykdyti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

9.5. Tiekėjas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartį sudarančiuose dokumentuose numatytas savybes, normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, bus atlikti be klaidų ar kokybės trūkumų, kurie panaikintų ar sumažintų Darbų ar jų rezultato vertę. Darbų garantiniai terminai nustatomi pagal Tiekėjo pasiūlymą, tačiau visais atvejais jie negali būti trumpesni, nei nurodyti Sutartį sudarančiuose dokumentuose, o jei juose nenurodyti – pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas.

9.6. Garantinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu defektų arba žalos šalinimo darbai turi būti atliekami Tiekėjo rizika ir sąskaita, jeigu tie Darbai priskiriami: Darbai, už kuriuos atsako Tiekėjas, bet kurių kitų Darbų kokybei; netinkamam naudojimui arba priežiūrai dėl Tiekėjo klaidų (pateiktos netinkamos projektinės ir (ar) techninės dokumentacijos, bandymų dokumentų ir pan.); Tiekėjo nevykdymui kurio nors kito įsipareigojimo pagal Sutartį.

9.7. Garantiniai terminai, nurodyti Sutarties 9.5 punkte, yra suteikiami ir apima visus Darbus, taip pat visas jų sudėtinės dalis. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo (abiejų Šalių) dienos, o specialiosiomis teisės normomis reglamentuojamiems atskiriems atvejams (jei tokie taikytini) – nuo šiose teisės normose nustatytų terminų. Tiekėjas, atlikęs Darbus ir juos perdavęs Užsakovui šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, iki garantinių terminų pradžios pateikia Užsakovui visų Tiekėjo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą.

9.8. Garantija gali būti netaikoma, tik tais atvejais jeigu Tiekėjas įrodo, kad trūkumai atsirado dėl Užsakovo kaltės arba kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Sutartyje.

9.9. Garantinio laikotarpio metu paaiškėjus defektui arba defekto sukeltai žalai, Užsakovas apie tai praneša Tiekėjui, o Tiekėjas ne vėliau kaip per 24 valandas po Užsakovo pranešimo gavimo turi imtis priemonių defektų priežastims ir apimčiai nustatyti bei informuoti Užsakovą apie nustatytas defektų apimtis ir priežastis ir ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą. Jei Tiekėjas garantiniu laikotarpiu nepradeda taisyti ir (ar) neištaiso defektų per Užsakovo nurodytą protingą terminą, Užsakovas gali pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis atlikti tokius darbus Tiekėjo sąskaita. Tiekėjas privalo padengti visas išlaidas, kurias patiria Užsakovas ištaisydamas defektą ir atitaisydamas defekto padarytą žalą (įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito tiekėjo, išlaidas ekspertams ir pan.) ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius. Užsakovas visais atvejais gali pasinaudoti ir Tiekėjo pateikta Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu garantija, jei tokia yra pateikiama.

9.10. Kadangi garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, garantinis laikotarpis nesiejamas su Sutarties galiojimu, t. y. garantija turės galioti reikalaujamą laikotarpį nepriklausomai nuo to, ar Sutarties galiojimo terminas bus pasibaigęs ar ne.

9.11. Tiekėjas kartu su galutiniu Darbų priėmimo–perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu garantiją – Užsakovui priimtino banko ar kredito unijos besąlygišką ir neatšaukiamą garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą, ne mažesnei nei 5 (penkių) proc. sumai nuo maksimalios Sutarties vertės be PVM. Šia garantija (laidavimo raštas) yra užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą (o jei jis atskirai Tiekėjo nenurodytas, pagal Sutartimi reikalaujamą) garantinį laikotarpį. Pateikiama besąlyginė ir neatšaukiama garantija (laidavimo raštas), atitinkanti 9.3 punkte išdėstytus pagrindinius reikalavimus, tačiau iš anksto suderintus su Užsakovu.

9.12. Visi Darbų rezultatai ir su jais susijusios teisės, Užsakovo įgytos vykdant šią Sutartį, įskaitant autorių, prisijungimo, turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė, kurią Užsakovas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti, kaip manydamas esant tinkamą ir be jokių geografinių, termino ar kitų apribojimų. Be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo Tiekėjas negali publikuoti straipsnių apie Darbus ar atskleisti iš Užsakovo gautos informacijos. Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekių ženklų naudojimo vykdant Darbus, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės. Šiame punkte nurodytos teisės Užsakovo įgyjamos nuo konkrečių Darbų priėmimo–perdavimo dienos.

## 10. DRAUDIMAI

10.1. Tiekėjas, su Užsakovu suderintomis sąlygomis ir Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje turi apsidrausti (būti apsidraudęs) civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Draudimas turi būti sudarytas pagal galiojančias civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles ne mažesnei nei 500 000 (penkių šimtų tūkstančių) Eur sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 3 000 (trijų tūkstančių) Eur besąlygine išskaita vienam draudimui įvykiui. Draudimas turi apimti ir subrangovų / subtiekiejų, sudariusių subrangos / subtiekimą sutartis su Tiekėju, civilinę atsakomybę. Draudimo apsaugos galiojimas turi būti užtikrintas ne trumpiau nei iki Sutarties termino pabaigos.

10.2. Tiekėjas savo lėšomis privalės apdrausti visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų Užsakovo naudai statybos rizikų draudimu (CAR / EAR). Statybos visų rizikų draudimas turi apimti visus su statomu, montuojamu, rekonstruojamu objektu susijusius statybos, montavimo, rekonstravimo darbus ir bandymus, darbams atlikti į draudimo vietą pristatytus, Tiekėjo montuojamus ir sumontuotus statybos produktus, medžiagas, įrenginius, draudimo vietoje esantį turtą, draudimo vietos sutvarkymo išlaidas po draudiminio įvykio, išlaidas už viršvalandinį darbą, darbą išieginį ir švenčių dienomis, skubų krovinių pakrovimą ir pervežimą ir kt. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti 1 000 (vieno tūkstančio) Eur. Draudimo laikotarpis yra (draudimas turi galioti) ne vėliau kaip nuo įrangos ar bet kurios jos dalies pirmojo pristatymo dienos (pirmojo įrangos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos) ir ne trumpiau nei iki Sutarties termino pabaigos.

10.3. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas per Užsakovo nurodytą terminą privalo pateikti draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas ir įrodymus, kad šiame skyriuje nurodytos draudimo sutartys yra tinkamai sudarytos, draudimo įmokos sumokėtos ir kt. Tiekėjas negali daryti jokių anksčiau nurodytų draudimo polisų sąlygų pakeitimų iš anksto neįspėjęs Užsakovo apie tokius pakeitimus ir negavęs Užsakovo pritarimo, kai tokie pakeitimai galėtų turėti įtakos Užsakovo teisėms ir interesams. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo sutartyse nurodytų sąlygų. Įvykus draudimui įvykiui, Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo išmokos pagal draudimo sutartį (polisą) išmokėjimo dienos privalo atstatyti draudimo sumą iki nurodytų draudimo sumų, papildydamas draudimo sutartį (polisą) arba sudarydamas naują draudimo sutartį (polisą) ir pateikti atitinkamus įrodymus Užsakovui.

10.4. Jeigu Tiekėjas nesudaro bet kurios iš anksčiau numatytų draudimo sutarčių arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio skyriaus reikalavimus, tai Tiekėjas Užsakovui sumoka Sutartyje nustatytą baudą (baudas), o Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nemažindamas bet kurios kitos teisės arba teisinės gynybos priemonių) pats arba trečiųjų asmenų pagalba sudaryti draudimo sutartis šiame skyriuje nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Tiekėjui priklausančias mokėti sumas tol, kol pastarasis įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame skyriuje. Jeigu Užsakovas pats sumoka draudimo įmokas už šiame skyriuje numatytas draudimo sutartis, tai Tiekėjas privalo padengti Užsakovo

sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinų lėšų sumokėtas draudimo įmokas ir kitas pagal atitinkamą draudimo sutartį mokėtinas sumas.

10.5. Jei teisės normomis būtų nustatyti kiti privalomieji reikalavimai anksčiau nurodytoms ar kitoms Tiekėjui taikytinoms draudimo sutartims, Tiekėjo sudaromos draudimo sutartys visais atvejais turi atitikti ir teisės normų privalomuosius reikalavimus.

## 11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Tiekėjui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Tiekėjo reikalavimu moka Tiekėjui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio netesybas (delspinigius) nuo neapmokėtų darbų vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas, gavęs iš Tiekėjo atitinkamą sąskaitą, įsipareigoja delspinigius sumokėti per 5 (penkias) darbo dienas po sąskaitos gavimo dienos.

11.2. Tiekėjas, neužbaigęs Darbų (ar atskiro detaliame darbų grafike numatyto jų etapo) Sutartyje numatytu laiku, taip pat dėl Tiekėjo atsakomybei priskirtinų priežasčių Sutartyje nustatytu laiku nepateikęs Užsakovui Darbų atlikimo ir (ar) užbaigimo dokumento (akto / deklaracijos), Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio netesybas (delspinigius) nuo vėluojamų atlikti Darbų vertės be PVM už kiekvieną pavėluotą (uždelstą) kalendorinę dieną. Kai Tiekėjas vėluoja įvykdyti savo prievolės, nesusijusias su konkrečia Darbų dalimi (vėluoja pateikti Užsakovui dokumentaciją, patvirtinimus ir pan.) arba tuos Darbus, kurie nebuvo įkainoti jo pasiūlyme, delspinigiai skaičiuojami nuo 10 (dešimties) proc. maksimalios Sutarties kainos (vertės) be PVM.

11.3. Tiekėjas, gavęs iš Užsakovo atitinkamą netesybų sąskaitą, įsipareigoja netesybas sumokėti per 5 (penkias) darbo dienas po minėtos sąskaitos gavimo dienos. Jei Tiekėjas nepatvirtina sąskaitos gavimo, laikoma, kad Tiekėjas netesybų sąskaitą gavo ne vėliau kaip 3 (trečią) darbo dieną po jos išsiuntimo dienos.

11.4. Tais atvejais, kai Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Tiekėjo darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, už kuriuos Tiekėjas atsakingas, kai Darbai atliekami Užsakovo veiklos vietose Darbų atlikimo metu vartoja ir (ar) yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, Tiekėjas moka Užsakovui 1 000 (vieno tūkstančio) Eur baudą už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju. Apsvaigimo / girtumo faktas užfiksuojamas surašant aktą. Į apsvaigimo / girtumo fakto užfiksavimą kviečiamas ir Tiekėjo atstovas, kuris į Užsakovo nurodytą vietą Tiekėjo darbuotojų ir (ar) trečiųjų asmenų, už kuriuos atsakingas Tiekėjas, apsvaigimo / girtumo faktui užfiksuoti privalo atvykti per maksimaliai trumpą, ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) valandų nuo Užsakovo kvietimo telefonu / elektroniniu paštu terminą. Tuo atveju, jeigu Tiekėjo atstovas per šiame punkte nurodytą laikotarpį neatvyksta, Užsakovas apsvaigimo / girtumo faktą turi teisę užfiksuoti pasirašydamas aktą vienašališkai, šiame akte pažymėdamas, kad Tiekėjo atstovas per Sutartyje numatytą terminą fakto užfiksuoti neatvyko. Tokiu atveju šio fakto užfiksavimo dokumentai perduodami Tiekėjui per 5 (penkias) darbo dienas.

11.5. Jeigu Tiekėjas nesudaro bet kurios iš 10 skyriuje numatytų draudimo sutarčių arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal Sutarties reikalavimus, Tiekėjas moka 1 000 (vieno tūkstančio) Eur baudą (baudas): už kiekvieną nesudarytą ar netinkamai sudarytą draudimo sutartį; už kiekvieną nepateiktą arba pateiktą netinkamą draudimo poliso kopiją; už atitinkamų įrodymų nepateikimą; už draudimo sutarčių bet kurios sąlygos nevykdymą.

11.6. Sutartyje ir jos prieduose nurodytos netesybos / baudos / delspinigiai yra laikomos minimaliais ir papildomo įrodinėjimo nereikalaujančiais dėl Sutarties pažeidimo nukentėjusios Šalies nuostoliais. Netesybų sumokėjimas



neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimą ir nepanaikina galimybės taikyti kitas Sutartyje ir / ar teisės aktuose numatytas pažeistų teisių gynybos priemones, tame tarpe atlyginti kitai Šaliai visus dėl to patirtus nuostolius

11.7. Šalys patvirtina suprantančios, kad savalaikis Tiekėjo darbų atlikimas Užsakovui yra itin svarbus tam, kad galėtų laiku pateikti dokumentus APVA pagal nurodyta sutartį su APVA kurioje yra numatytos baudos, todėl Šalys aiškiai susitaria, kad jei Tiekėjas vėluoja atlikti savo darbus, ir dėl to Užsakovas patiria papildomas išlaidas, Tiekėjas privalo ne ginčo tvarka kompensuoti tokias papildomas išlaidas Užsakovui.

11.8. Bendra galimų pritaikyti pagal šią Sutartį netesybų (kompensacijos, delspinigiai ir baudos) suma visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalių susitarimu negali viršyti 20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos be PVM. Galimų pritaikyti netesybų dydžio apribojimas (20 proc. Sutarties kainos be PVM), nesiejamas su Sutarties prieduose nustatytomis netesybomis (už nepasiektus rodiklius, viršytus parametrus, ribines reikšmes ir pan.) , su Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija ir Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu garantija, t. y. Užsakovui pareikalavus netesybų, nustatytą pagal Sutarties priedus, pasinaudojus bet kuria iš nurodytų garantijų , sumos, gautos pagal šias netesybas ir/ ar garantijas, nesumažina galimų pritaikyti netesybų dydžio apribojimo. Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ir (ar) išlaidas dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.

## 12. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

12.1. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra teisinis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia savo įsipareigojimus, nustatytus Sutartyje. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip. Šis įsipareigojimas galioja tiek šios Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo.

12.2. Šalis, pažeidusi 12.1 punkto reikalavimus privalo sumokėti kitai Šaliai 0,5 (penkių dešimtųjų) proc. Sutarties kainos be PVM dydžio baudą ir atlyginti visus nuostolius, kurių minėta bauda nepadengia.

12.3. Informacijos apie Sutartį ir (ar) visos Sutarties su jos priedais pateikimas atitinkamoms ES projektą prižiūrinčioms, finansuojančioms, kontroliuojančioms institucijoms, auditoriams, nelaikomas konfidencialios informacijos paviešinimu ar jo naudojimo pažeidimu.

12.4. Dėl Sutarties vykdymo specifikos (Darbų atlikimo vietos ir Užsakovo vykdomos veiklos) Užsakovo vidaus dokumentai gali nustatyti atskiras taisykles fizinės saugos užtikrinimui ir konfidencialios informacijos apsaugai, naudojimui ir saugojimui, todėl vykdant šį įsipareigojimą Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Tiekėjas ir (ar) jo pasitelkti subtiektėjai / subrangovai / specialistai papildomai pasirašytų Užsakovo pateiktas konfidencialumo sutartis ar kitus su konfidencialios ir (ar) fizinės bei informacinės saugos užtikrinimu ir (ar) informacijos naudojimu susijusius dokumentus. Tiekėjui ar jo pasitelkiamiems specialistams atsisakius pasirašyti tokius dokumentus ar pažeidus juose nustatytus įsipareigojimus yra laikoma, kad Tiekėjas pažeidė 12.1. punkto reikalavimus. Jei tarp Šalių yra sudaryti papildomi susitarimai dėl konfidencialios informacijos apsaugos, fizinės bei informacinės saugos ir pan., tai tuose susitarimuose numatytos sąlygos neriboja, nepanaikina ir nesumažina atsakomybės pagal šio skyriaus nuostatas.

## 13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui dienos ir galioja iki 2025 m. sausio 31 d., ir iki tol, kol Šalys pilna apimtimi įvykdys Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus arba iki jos nutraukimo šioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

13.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Tiekėjo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius, pranešęs Tiekėjui apie Sutarties nutraukimą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų šiais atvejais:

13.2.1. Jeigu Tiekėjas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba daugiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų vėluoja užbaigti atskirą bet kurį Darbų etapą arba daugiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų vėluoja galutinai atlikti Darbus ir (ar) pateikti Darbų užbaigimo dokumentą.

13.2.2. Jeigu Tiekėjas atlieka Darbus taip, kad matyti, jog jų baigti iki numatyto termino neįmanoma ir Užsakovas tai gali įrodyti bet kokiomis priemonėmis, ir (arba) Tiekėjas nevykdo Sutarties sąlygų ir (arba) teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

13.2.3. Jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas priemones, projektinius sprendinius ar kitus dalykus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Tiekėjas nepajėgs užbaigti Darbų ar bet kurios jų dalies be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

13.2.4. Jeigu Tiekėjas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja pateikti / atnaujinti / pratęsti Sutartyje nurodytus draudimus / garantijas ar nors vieną iš jų.

13.2.5. Jeigu Tiekėjas be Užsakovo išankstinio rašytinio pritarimo sustabdo Darbų ar bet kurios jų dalies teikimą ar kitų savo prievolių pagal Sutartį vykdymą.

13.2.6. Jeigu Tiekėjas tampa nemokus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo veiklą ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.

13.2.7. Jeigu Tiekėjas pažeidžia kitas esmines Sutarties sąlygas.

13.2.8. Jeigu Užsakovui pateikiamos kompetentingų institucijų rekomendacijos ar privalomieji nurodymai pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo ar jį įgyvendinančių teisės normų nuostatas ar kitas teisės normas.

13.2.9. Užsakovas šią Sutartį taip pat gali vienašališkai nutraukti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 98 straipsniu.

13.3. Užsakovui pranešus apie ketinimą vienašališkai nutraukti Sutartį anksčiau nurodytais pagrindais, Tiekėjas iki Sutarties nutraukimo dienos privalo: nutraukti Darbų vykdymą; Užsakovui pageidaujant, sudaryti sąlygas Užsakovui perimti bet kuriuos Darbų rezultatus; nedaryti papildomų užsakymų, nesudarinti su Darbais susijusių sutarčių; Užsakovui nurodžius, perduoti Užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui Užsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartį su trečiaisiais asmenimis ir pasirašyti trišalį susitarimą; vykdyti Užsakovo nurodymus, būtinus Sutarčiai nutraukti ir Darbams perduoti.

13.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, iš anksto įspėjęs apie tai Užsakovą raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų šiais atvejais:

13.4.1. Jeigu Užsakovas neatsiskaito su Tiekėju už tinkamai atliktas ir Užsakovo priimtus Darbus ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus ir kitus Sutartyje numatytus atvejus dėl finansavimo / apmokėjimo tvarkos.

13.4.2. Jeigu Užsakovas tampa nemokus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo veiklą ir, Tiekėjui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.

13.5. Jeigu Tiekėjas vienašališkai nutraukė Sutartį anksčiau nurodytu pagrindu, jis turi teisę gauti atlyginimą už tinkamai atliktus Darbus ir iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą dienos įsigytas ir Užsakovui jo rašytiniu sutikimu perduotas priemonės bei įrangą.

13.6. Jeigu keičiasi Šalių adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys privalo apie tai nedelsiant informuoti viena kitą. Šalis, nevykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmas, atlikti vadovaujantis paskutiniais jai žinomais rekvizitais, neatitinka Sutarties sąlygų arba, jog ji negavo pranešimų, siųstų vadovaujantis tais rekvizitais.

13.7. Visi Sutartyje nurodyti Šalių pranešimai siunčiami raštu, paskutiniu Šalių pateiktu adresu, vienu iš šių būdų – paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu ar kitu Šalių susitartu būdu. Šalys susitaria, kad susirašinėjimui pirmiausia bus naudojamas elektroninis paštas. Pranešimai laikomi gautais šiais atvejais:

13.7.1. jei yra gautas Šalies patvirtinimas apie atitinkamo pranešimo gavimą;

13.7.2. išsiuntimo elektroniniu paštu dieną, o jei tai buvo ne darbo diena – kitą darbo dieną;

13.7.3. įteikiant pasirašytinai – tą dieną, kai gavėjas gauna savo adresu jam pateiktą informaciją ir pasirašo, kad ją gavo.

13.8. Jeigu kuri nors šios sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių šios sutarties nuostatų, jei tokios nuostatos negaliojimas nedaro negaliojančia visos Sutarties. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma.

13.9. Sutartis Šalių pasirašyta elektroniniais parašais, įskaitant ir jos pakeitimus, turi tokią pačią galią, kaip ir Sutarties originalas.

13.10. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, nustatytus Įstatymo 97 straipsnyje. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

13.11. Tuo atveju, jei Sutartyje numatyti galimi pakeitimai ir papildymai, jie turi būti sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių įgaliotų atstovų, nebent konkrečioje Sutarties nuostatoje numatyta kitaip.

13.12. Už Sutarties vykdymą Užsakovo atsakingi asmenys: Raseinių katilinės meistras, tel. +370 686 38119; el. p. gediminas@raseiniust.lt ir Vyr. inžinierius, tel. +370 610 32404; el. p. povilas@raseiniust.lt.

13.13. Tiekėjo atsakingi asmenys:\_\_\_\_\_

13.14. Nė viena iš Šalių neturi teisės perleisti iš šios sutarties kylančias teises ir pareigas be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

13.15. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

13.16. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per protingą terminą nuo ginčų kilimo pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. Teritorinis teisingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą.

13.17. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**ĮVYKDYTŲ, VYKDOMŲ SVARBIAUSIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS**

**Pateikiame** per 5 metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos sėkmingai užbaigtų ir/ar vykdomų svarbiausių sutarčių sąrašą:

Perkančioji organizacija/ Užsakovas/ Vieta	Sutarties objektas	Darbų pradžios data/ Darbų pabaigos data	Atliktų darbų aprašymas

---

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

### SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Specialisto funkcijos, vykdomos atliekant Darbus	Specialisto vardas, pavardė, mob. telefono Nr., el. pašto adresas <sup>1</sup>	Specialisto darbdavio pavadinimas, juridinio asmens kodas	Darbų, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, aprašymas
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

---

1 Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pašto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobūdis ar kitos aplinkybės reikalauja tiesioginio kontakto su konkrečiu Specialistu. Šie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis Įstatymais bei Bendrųjų sąlygų 18 straipsniu „Asmens duomenų apsauga“.