



UAB "Ekopaslauga" įm. kodas 300137906

Taikos pr. 4, 50187 Kaunas

Tel. +370 618 24959, +370 623 44455

El. paštas: uabekopaslauga@gmail.com

**STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. 9**

Mėginių paėmimo ir matavimų data: 2025-01-28

Tyrimo atlikimo data: 2025-01-29

UAB "Raseinių šilumos tinklai", Žemaičių g. 9, Raseiniai

1 lapas iš 2

Mėginio registracijos Nr.	Matavimo laikas	Katilo tipas, galingumas, kuras	t. š. Nr.	CO konc. perskaičiuota prie stdO ₂ konc., mg/Nm ³	NO _x konc. perskaičiuota prie stdO ₂ konc., mg/Nm ³	SO ₂ konc. perskaičiuota prie stdO ₂ konc., mg/Nm ³	O ₂ konc., tūrio %	stdO ₂ konc., tūrio %	Nustatymo metodas
309	11:00	VŠK Nr.4 "VSVK-3", 3 MW, kuras -50% medienos skiedra + 50% ligninas, apkrova 2,6-2,7 MW	001 po RF	96,3	215,3	231,5	9,66	6	Elektrocheminis. Degimo produktų analizatoriaus „Testo 350“ naudojimo instrukcija
310	11:06			300,0	200,9	271,5	9,19		
311	11:12			181,3	221,4	320,1	9,59		
312	11:18			52,5	241,9	280,1	9,47		
313	11:24			33,8	258,3	285,8	10,60		
314	11:30			30,0	260,4	228,6	10,48		

Vidurkis: 115,6 233,0 269,6 9,83

Mėginio registracijos Nr.	Matavimo laikas	Katilo tipas, galingumas, kuras	Matavimo vieta, t. š. Nr.	Teršalo pavadinimas	Koncentracija, mg/Nm ³	Tarša, g/s	Standartinė O ₂ konc., tūrio %	Konc. perskaičiuota prie stdO ₂ konc., mg/Nm ³	Nustatymo metodas
303	10:10–10:13	VŠK Nr.4 "VSVK-3", 3 MW, kuras - 50% medienos skiedra + 50% ligninas, apkrova 2,6-2,7 MW	001 prieš RF	Kietosios dalelės (A)	4203,4	5,37690	-	-	Svorio. LAND 28-98/M-08
304	10:21–10:24				6151,5	7,86875		-	
305	10:38–10:40				6488,6	8,30001		-	

Vidurkis: 5614,5 7,18188

306	11:00–11:08	VŠK Nr.4 "VSVK-3", 3 MW, kuras - 50% medienos skiedra + 50% ligninas, apkrova 2,6-2,7 MW	001 po RF	Kietosios dalelės (A)	235,1	0,391749	-	-	Svorio. LAND 28-98/M-08
307	11:11–11:19				234,0	0,389915		-	
308	11:21–11:30				390,1	0,650142		-	

Vidurkis: 286,4 0,47727



UAB " Ekopaslauga" įm. kodas 300137906

Taikos pr. 4, 50187 Kaunas

Tel. +370 618 24959, +370 623 44455

El. paštas: uabekopaslauga@gmail.com

**STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. 9**

Mėginių paėmimo ir matavimų data: 2025-01-28

Tyrimo atlikimo data: 2025-01-29

UAB "Raseinių šilumos tinklai", Žemaičių g. 9, Raseiniai

2 lapas iš 2

Mėginio registracijos Nr.	Matavimo laikas	Katilo tipas, galingumas, kuras	Matavimo vieta, t. š. Nr.	Teršalo pavadinimas	Koncentracija, mg/Nm ³	O ₂ konc., tūrio %	Standartinė O ₂ konc., tūrio %	Konc. perskaičiuota prie stdO ₂ konc., mg/Nm ³	Nustatymo metodas
303	10:10–10:13	VŠK Nr.4 "VSVK-3", 3 MW, kuras -	001 prieš RF	Kietosios dalelės (A)	4203,4	7,11	6	4537,7	Svorio. LAND 28-98/M-08
304	10:21–10:24	50% medienos skiedra + 50%			6151,5	7,36		6762,3	
305	10:38–10:40	ligninas, apkrova 2,6-2,7 MW			6488,6	6,95		6927,3	

Vidurkis: 5614,5 7,14 6075,8

306	11:00–11:08	VŠK Nr.4 "VSVK-3", 3 MW, kuras -	001 po RF	Kietosios dalelės (A)	235,1	9,43	6	304,6	Svorio. LAND 28-98/M-08
307	11:11–11:19	50% medienos skiedra + 50%			234,0	9,53		306,0	
308	11:21–11:30	ligninas, apkrova 2,6-2,7 MW			390,1	10,54		559,4	

Vidurkis: 286,4 9,83 390,0

t. š. Nr.	Teršalo pavadinimas	Matavimo taškas	Valymo efektyvumas, %
001	Kietosios dalelės (A)	001	93,35

Matavimo vieta	Vidutinis srauto greitis, m/s	t(ortakyje), °C	Sausų dujų tūrio debitas n.s., Nm ³ /s	Nustatymo metodas
001 prieš RF	12,04	124,4	1,279	LAND 27-98/M-07
001 po RF	13,07	96,6	1,667	LAND 27-98/M-07

Laboratorijos leidimo, išduoto Aplinkos Apsaugos Agentūroje 2011 m. kovo 22 d. Nr. 1AT-278

Matavimus ir skaičiavimus atliko: laboratorijos vedėja Violeta Luknienė, aplinkos inžinierius Linas Čekauskas

Direktore Agripina Čekauskienė

