



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011, 90 062, el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo **Marijampolės miesto Stoties, Sporto ir Gamyklų gatvių atkarpų kapitalinio remonto, įrengiant dviračių ir pėsčiųjų takus, darbų** supaprastintą pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. sausio 24 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejiirkimai.lt> (toliau – CVP IS), Pirkimo ID. 907430.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. sausio 23 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-27 patvirtintų Pirkimo sąlygų 90 punktu, 2025 m. vasario 5 d. posėdyje priėmė sprendimą, teikti atsakymus į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą/-us rašytinį/-ius prašymą/-us:


1. Klausimas. „Prašome patikslinti, ar tiekėjas turi įsivertinti kertamų medžių vertę? t.y. 29 082 eur. Ar šią sumą apmokės Užsakovas?“ (kalba netaisyta).

1. Atsakymas. Primename, kad šiuo pirkimu perkami tik 1 etapo darbai. Atsižvelgiant į tai, reikalinga įvertinti atkuriamąją vertę tik 1 etapui priskiriamais kertamais medžiams t. y. tiekėjas turi vertinti tik Stoties g. kertamų medžių žiniaraštį (**27 882 Eur.**). Pažymime, kad 1 etapui priklausančios Sporto g. atkarpos (29 metrų) kertamų medžių kiekiai pateikiami kartu su Stoties g. kertamų medžių kiekiais Stoties g. kertamų medžių žiniaraštyje, o Gamyklų g. kertamų medžių nėra numatyta. Taip pat informuojame, kad kertamų medžių žiniaraštis pateikiamas projekto S dalyje, ten nurodyta tuo metu skaičiuota atkuriamoji vertė. Žiniaraštis papildomas pastaba „Pastabos: Rangovas prieš gaudamas leidimus medžių kirtimui, privalo sumokėti kertamų medžių atkuriamąsias vertes paskaičiuotas pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainius, patvirtintus LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 ir jo pakeitimais, į Marijampolės savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą. Tikslė želdinių atkuriamoji vertė bus paskaičiuota išduodant leidimą kirsti medžius, pagal tuo metu nustatytą medžių būklę ir faktą.“

2. Klausimas. „Kiekių žiniaraštyje, pėsčiųjų-dviračių tako konstrukcijoje nurodomas: „Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas“.

4.6	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-0,19m	TS 05	m ³	20	
-----	---	-------	----------------	----	--

Brėžinyje nurodytas „Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis“



Betoninės trinkelės	
Atsijų pasluoksnis	
Skaldos pagr. sl. iš	
Šalčiui nejautrių me	
Esamas sankasos gr	

Betoninės trinkelės (be kantų pilko atspalvio) 200x100x80	- 0,08
Atsijų pasluoksnis	- 0,03
Skaldos pagr. sl. iš nesurištojo mišinio 0/45 pridedant NAG $\geq 20\%$, ($E_v \geq 100$ MPa)	- 0,15
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	- 0,19
Esamas sankasos gruntas	

Prašome patikslinti, kokios medžiagos sluoksnis turi būti įrengiamas ir koks turi būti medžiagos vandens pralaidumo koeficientas." (kalba netaisyta).

2. Atsakymas. Po pėsčiųjų ir dviračių takais numatomas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, vandens pralaidumo koeficientas $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s.

3. Klausimas. „kyla klausimų dėl kvalifikacijos atitikimo 36.1. punkto. Ar gali būti pasitelkiama keletas rangovų, kad atitiktų šį reikalavimą? 36. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: 36.1. Tiekėjas turi teisę būti statybos rangovu: (statinio kategorija: ypatingieji statiniai; statinių grupė: Susisiekimo Komunikacijos; statinių pogrupis: gatvės; *statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai - mechanikos darbai: betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas, lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas; - elektrotechnikos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.)“ (kalba netaisyta).

3. Atsakymas. Rangovas teikdamas pasiūlymą **gali** remtis **ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiasi** (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus), kad atitikti Pirkimo sąlygų 36.1. punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų ir/ar jeigu pasiūlymą teikia **ūkio subjektų grupė** (pagal jungtinės veiklos sutartį) – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Pažymime, kad pasitelkiami **ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi** ir/ar dalyvavimas kaip **ūkio subjektų grupei** (pagal jungtinės veiklos sutartį) turi būti tinkamai išviešinta pasiūlymo formoje bei tiekėjo ir jo pasitelkiamo ūkio subjekto ir/ar ūkio subjektų grupės narių EBVPD dokumentuose, kurie pateikiami kartu su pasiūlymu. Atkreipiame dėmesį, kad rėmimasis **subtiekėju** (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus), kad atitikti Pirkimo sąlygų 36.1. punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą yra **negalimas**.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-06 Nr. SA-1376 (35.1 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-06 09:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250205.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-06 nuorašą suformavo Povilas Miliauskas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-