

**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Visiems pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams
Siųsti CVP IS

2025-01-16 Nr. (7.35 Mr) S-

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus dėl viešojo pirkimo „Kelio Ty-16 „Tytuvėnų m. Kelmės g.“ rekonstravimas“ Atviras (supaprastintas) konkursas“ (Nr. 614725) dokumentų.

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta. Atsakymus pateikė Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Mantas Ralys, tel. +370 671 58 020, el. paštas mantas.ralys@kelme.lt.

- 1. Klausimas.** *2025-01-14 Perkančiosios organizacijos pateiktuose atsakymuose į klausimus 20 klausime buvo prašoma paaiškinti neatitikimus ir nurodyti kokį gruntą sankasai vertinti skaičiuojant pasiūlymo kainą, nes TDP susisiekimo dalies aiškinamojo rašto 5.4 punkte ir techninių specifikacijų 5.3.5 punkte nurodyta, kad sankasos pakeitimui atvežtinis gruntas turi atitikti AŠAS, ŠNS fr. 0/16 ir žvyrai fr. 0/16 keliams reikalavimams, tačiau brėžiniuose nurodyta, kad sankasai tinkamas gruntas - šiai zonai užpilti naudojami šie gruntai: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP, ŽD, ŽM, SD, SM; mišiniai: ŽB, ŽG, ŽP (pagal LST 1331). 2025-01-14 Perkančioji organizacija atsakydama į šį klausimą nurodė, kad prašome vadovautis aiškinamojo rašto 5.4 punkto ir techninių specifikacijų 5.3.5 punkto nurodymais. (Brėžiniuose nurodytos grunto rūšys). Kadangi pagal atsakymą galima vertinti AŠAS arba ŠNS, o jų kainos skirtingos bei kad atsakyme nurodoma (leidžiama) naudoti ŠNS fr. 0/16, tačiau ŠNS frakcijai reikalavimai netaikomi, prašome dar kartą paaiškinti ar skaičiuojant pasiūlymo kainą sankasos pakeitimui galima vertinti atvežtinį gruntą kuris atitiks ŠNS reikalavimus.*

Atsakymas. Taip, galima. Patiksliname, kad atsižvelgiant į konkurso sąlygų 60 p., pasiūlymų teikimo terminas nukeliamas iki sausio 21 d. 8:15 val.

Komisijos pirmininkas

Mantas Ralys

Sigita Maziliauskienė tel. (0 427) 69 154, el. p. sigita.maziliauskiene@kelme.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-16 Nr. (7.35. Mr) S-153
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Ralys skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-16 09:29
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-16 09:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-15 13:48 - 2029-11-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Vaišnorienė vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-16 09:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-08 15:45 - 2027-08-07 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250106.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-16 nuorašą suformavo Sigita Maziliauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-