

10 kV OL L-300 iš Varėnos TP rekonstravimas į KL, KT rekonstravimas į MT. Varėnos r. sav.  
 1E4603160003 MT Vr-302  
 (objekto pavadinimas)

Priedas Nr.5

Eil. Nr.	Prekės sudedamosios dalies pavadinimas	Prekės sudedamosios dalies gamintojas	Mato vienetas	Kiekis	Saugiklio vardinė srovė ir kiekis
1.	Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkai)	UAB "ELGA", Markučiai UAB (pamato plokštė)	vnt.	1	
2.	10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 400 A srovei ir 10 kV saugikliais	UAB "ELGA"	vnt.	1	3x10A
3.	0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokas II dydžio su 0,4 kV saugikliais	Jean Muller	vnt.	5	3x100A, 9x63

10 kV OL L-300 iš Varėnos TP rekonstravimas į KL, KT rekonstravimas į MT. Varėnos r. sav.

1E4603160003 MT Vr-304

(objekto pavadinimas)

Priedas Nr.5

Eil. Nr.	Prekės sudedamosios dalies pavadinimas	Prekės sudedamosios dalies gamintojas	Mato vienetas	Kiekis	Saugiklio vardinė srovė ir kiekis
1.	Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkai)	UAB "ELGA", Markučiai UAB (pamato plokštė)	vnt.	1	
2.	10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliais 400 A srovei ir 10 kV saugikliais	UAB "ELGA"	vnt.	1	3x20A
3.	0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokas II dydžio su 0,4 kV saugikliais	Jean Muller	vnt.	5	3x250A, 12x160

10 kV OL L-300 iš Varėnos TP rekonstravimas į KL, KT rekonstravimas į MT. Varėnos r. sav.

1E4603160003 MT Vr-305

(objekto pavadinimas)

Priedas Nr.5

Eil. Nr.	Prekės sudedamosios dalies pavadinimas	Prekės sudedamosios dalies gamintojas	Mato vienetas	Kiekis	Saugiklio vardinė srovė ir kiekis
1.	Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkai)	UAB "ELGA", Markučiai UAB (pamato plokštė)	vnt.	1	
2.	10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 400 A srovei ir 10 kV saugikliais	UAB "ELGA"	vnt.	1	3x20A
3.	0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokas II dydžio su 0,4 kV saugikliais	Jean Muller	vnt.	5	3x250A, 12x160