



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Visiems pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams
Siųsti CVP IS

2024-12-20 Nr. (7.35 Mr) S-

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus dėl viešojo pirkimo Nr. 362627 „Kelių Nr. Kr-82 „Kražių mstl. M. K. Sarbievijaus g.“ ir Kr-93 „Kražių mstl. Žemosios g.“ rekonstravimas ir vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai“ rangos darbų dokumentų.

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta. Atsakymus pateikė Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Mantas Ralys, tel. +37067158020, el. p. mantas.ralys@kelme.lt.

1. Klausimas. Prašome pateikti vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo išilginius profilius.

Atsakymas. Supaprastinto projekto apimtyje vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo išilginių profilių nėra. Visos žemės paviršiaus, šulinių viršaus ir apačios ir tinklų altitudės bei susikirtimai išsamiai parodyti sklypo plane.

2. Klausimas. Projektinė situacija: Techninio projekto, Susisiekimo-miesto gatvės dalies, techninių specifikacijų 5 skyriuje „Kelio dangos konstrukcija“, 5.3.1 punkte nurodomi reikalavimai geotinklui, kuris skirtas grunto stiprinimui. Šie reikalavimai pateikti ne pagal MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA GEOSINT ŽD 13 nurodomus kriterijus geotinklams, kuriais įstatymiškai privaloma vadovautis pagal STR 2.05.21:2016. Pagal TRA GEOSINT ŽD 13, geotinklai turi būti apibrėžiami nurodytomis savybėmis: stipris tempiant, pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai, būdingasis kiaurymės matmuo. Deja, nei viena iš šių, pagal Lietuvos respublikos galiojančius standartus apibrėžtų savybių pateikta nėra.

Prašymas patikslinti: Prašome patikslinti geotinklo specifikaciją pagal MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA GEOSINT ŽD 13 reikalavimus arba patvirtinti, kad rangovas gali vertinti lygiavertį gaminį, kurio techninė specifikacija yra ne prastesnė ir sudaryta pagal minėtus normatyvus:

Savybės	Funkcijos	Armavimas (minimalios/maksimalios reikšmės)
---------	-----------	---

Pagrindinė apkrova	abiejų ašių arba izotropinė (abiem kryptimis vienoda)
Žaliava	PP
Trumpalaikis stipris tempiant išilgai/skersai	$F_k, 5\% \geq 30,0 \text{ kN/m}$
Minimalaus stiprio tempiant skaičiuotinė vertė, esant 2 % pailgėjimui išilgai/skersai ($F_{d2.0}=F_{2.0}/A_2$, kur $F_{2.0}$ – geotinklo stipris tempiant esant 2% pailgėjimui; grunto fr. 0/32)	$F_{d2.0} \geq 10,9 \text{ kN/m}$
Stipris tempiant esant 1 % pailgėjimui išilgai/skersai	$F_{1.0} \geq 6,0 \text{ kN/m}$
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai	$\leq 12 \%$
Būdingasis kiaurymės matmuo	$7,47 \text{ mm} \leq \text{akutės dydis} \leq 44,8 \text{ mm}$
Atmosferos poveikio atsparumas	$\geq 95 \%$
Ilgamžiškumas	Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė $4 \leq \text{pH} \leq 9$ bei grunto temperatūra $<25^\circ\text{C}$.

Atsakymas. Rangovas teikdamas pasiūlymą gali įsivertinti lygiavertį gaminį.

Komisijos pirmininkas

Mantas Ralys

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-20 Nr. (7.35. Mr) S-3526
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Ralys skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-20 09:57
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-20 09:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-15 13:48 - 2029-11-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Vaišnorienė vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-20 10:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-08 15:45 - 2027-08-07 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241217.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-12-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-12-20 nuorašą suformavo Agnė Ralytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-