

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## I PIRKIMO OBJEKTO DALIS „GENERATORIŲ REMONTAS IR TECHNINIS APTARNAVIMAS“

**1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

1.1. **Užsakovas** – Perkantysis subjektas AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti [www.ambergrid.lt](http://www.ambergrid.lt).

1.2. **Paslaugų teikėjas** – ūkio subjektas – (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).

1.3. **Sutartis** – Užsakovo sudaroma sutartis su Paslaugų teikėju, kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

1.4. **Paslaugos** – elektros generatorių su vidaus degimo varikliais remonto ir techninio aptarnavimo paslaugos.

1.5. **Prekės** – elektros generatorių su vidaus degimo varikliais aptarnavimui ir remontui reikalingos atsarginės dalys ir medžiagos.

1.6. **Objektai** – Užsakovui nuosavybės teise priklausančios dujų perdavimo sistemos objektai: DSS – dujų skirstymo stotys, DAS – dujų apskaitos stotys; DASRS – dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotis, DKS – dujų kompresorių stotys.

**2. PIRKIMO OBJKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS**

2.1. **Pirkimo objektas** – Elektros generatorių su vidaus degimo varikliais (toliau – Generatoriai) remonto ir techninio aptarnavimo paslaugos (toliau – Paslaugos) bei Paslaugoms atlikti reikalingos atsarginės dalys ir medžiagos (toliau – Prekės), reikalingos užtikrinti Generatorių patikimą veikimą.

2.2. Generatorių aptarnavimo, remonto ir priežiūros paslaugos bus užsakomos pagal poreikį. Generatorių techninio aptarnavimo paslaugų detalizacija pateikiama *SPS 1 priede. Pirminio Galutinio pasiūlymo forma (2) „1.1. Generatorių TA“*, o Generatorių remonto paslaugų detalizacija pateikiama *SPS 1 priede. Pirminio Galutinio pasiūlymo forma (2) „1.2. Generatorių remontas“*. Šiuose prieduose yra nustatoma numatomų darbų kaina (įkainis).

2.3. Generatorių aptarnavimui Užsakovas kalendorinių metų pradžioje pateikia Paslaugų teikėjui preliminarų grafiką, pagal kurį metų eigoje planuoja pateikinti užsakymus. Paslaugos bus perkamos pagal atskirus Užsakovo užsakymus. Paslaugų suteikimo terminai ir Paslaugų apimtis derinami individualiai kiekviename Paslaugų užsakyme. Atsakingas už Sutarties vykdymą Užsakovo atstovas užsakymo formavimui turi pateikti Paslaugų teikėjui išsamią informaciją apie taisomus ir/arba aptarnaujamus Generatorius, jų įrengimo vietą, gedimo aprašymą arba pageidaujamas aptarnavimo Paslaugas. Paslaugų teikėjas, įvertinęs pateiktą informaciją, turi pasiūlyti Paslaugų įvykdymui reikalingas atsargines dalis ar medžiagas, pagal sutartyje nurodytus įkainius bei pagal siūlomus įkainius (*taikoma neišvardintoms atsarginėms dalims ir medžiagoms, kaip nurodyta 2.15 p.*) ir suderinti su Užsakovu bendrą Užsakymo kainą. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Užsakovo ir Paslaugų teikėjo atsakingi už Sutarties vykdymą asmenys elektroniniu paštu suderina užsakymo kainą ir įvykdymo terminus.

2.4. Generatorių remonto (gedimų šalinimo paslauga) Užsakovo objektuose teikiama darbo dienomis įvertinant Užsakovo darbo valandas: **I - IV nuo 7:30 iki 16:30, V nuo 7:30 iki 15:15** (darbo dienos trukmė prieš šventines dienas – viena valanda trumpiau).

2.5. Paslaugų teikėjas turi suteikti galimybę darbo dienomis darbo valandomis priimti iš Užsakovo užsakymą/pranešimą apie mechanizmo gedimą Užsakovo objekte elektroniniu būdu. Užsakymo/pranešimo apie gedimą gavimą Paslaugų teikėjas patvirtina elektroniniu būdu.

2.6. Užsakovo Objektuose stacionariai sumontuotų Generatorių gedimų šalinimo pradžia - ne vėliau kaip **iki 12.00 val.** kitos darbo dienos nuo Užsakovo užsakymo/pranešimo apie gedimą, kai gedimų šalinimas atliekamas Užsakovo Objekte.

2.7. Gedimo šalinimo trukmė - ne ilgiau kaip **4 val.**, nuo atvykimo į Užsakovo Objektą.

- 2.8. Tuo atveju kai gedimo šalinimas trunka ilgiau nei 4 val. ir gedimo šalinimo paslauga negali būti pilnai atlikta, Paslaugos teikėjas turi gedimo šalinimą užbaigti kitą (artimiausią) darbo dieną ne ilgiau kaip per 4 val., skaičiuojant nuo Užsakovo darbo laiko pradžios.
- 2.9. Tuo atveju, kai gedimo šalinimas trunka ilgiau nei 2.6. - 2.8. punktuose numatytais terminais, Paslaugų teikėjas turi individualiai suderinti gedimo šalinimo terminus su atsakingu už Sutarties vykdymą Užsakovo atstovu. Užsakovas gedimo lokalizavimui panaudos turimus rezervinius mechanizmus (dyz. elektros generatorius). Išskirtiniais atvejais, kai Užsakovas savo jėgomis negalės lokalizuoti gedimo, Paslaugų teikėjas turi pateikti pakaitinį lygiavertį įrenginį, kitu atveju vadovaujantis bendrosiomis sutarties sąlygomis už laiku neatliktas paslaugas skaičiuojami delspinigiai.
- 2.10. Generatorių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos įforminamos paslaugų suteikimo aktais. Generatorių techninio aptarnavimo paslaugų aktas pildomas pagal techninės specifikacijos 1 priedo formą; Generatorių remonto paslaugų aktas pildomas pagal techninės specifikacijos 2 priedo formą.
- 2.11. Į Generatorių techninio aptarnavimo darbų apimtį turi būti įskaičiuotas Generatorių periodinis/ reguliarus aptarnavimas ne rečiau kaip **1 kartą per metus**, atliekant *SPS 1 priede. Pirminio Galutinio pasiūlymo forma (2) „1.1. Generatorių TA“* nurodytus techninio aptarnavimo darbus.
- 2.12. Paslaugų teikėjui atlikus Generatorių remonto ir/ar techninio aptarnavimo darbus, Generatoriai turi būti visiškai paruošti darbui ir tinkami eksploatuoti pagal gamintojų reikalavimus.
- 2.13. Užsakovas turi teisę pateikti remontui ir (ar) techniniam aptarnavimui Generatorius, kurie nėra nurodyti *SPS 1 priede. Pirminio Galutinio pasiūlymo forma (2)*, tačiau turi panašius parametrus. Paslaugų teikėjas tokių Generatorių remontą ir/ar techninį aptarnavimą turi įvertinti pagal Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus įkainius.
- 2.14. Techninėje specifikacijoje nurodyti kiekiai yra preliminarūs, skirti tik ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio, Paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Paslaugos bus perkamos pagal atskirus Užsakovo užsakymus.
- 2.15. Jei Paslaugų suteikimui bus naudojamos techninėje specifikacijoje neišvardintos atsarginės dalys ir medžiagos, už jas bus atsiskaitoma vadovaujantis Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara, t. y. pagal faktines patirtas išlaidas, tiesiogiai susijusias su Paslaugomis. Už šias Prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis. Prie faktiškai patirtų išlaidų negali būti įtrauktas Paslaugų teikėjo pelnas. Sutarties vykdymo metu priimami Paslaugų teikėjo sprendimai, susiję su šiomis faktinėmis išlaidomis, su Užsakovu turi būti derinami iš anksto. Generatorių remonto Paslaugos objekte gali būti vykdomos kartu su techninio aptarnavimo Paslaugomis. Tokiais atvejais skaičiuojama tik vienos kelionės į ir iš objekto kaina.
- 2.16. Su Paslaugomis susijusiems techninėje specifikacijoje neišvardintoms atsarginėms dalims ir medžiagoms išlaidų atlyginimui sutarties galiojimo laikotarpiui skiriama maksimali suma – 140 000,00 Eur be PVM.
- 2.17. Perkantysis subjektas iškilus poreikiui turi teisę pirkti ir kitas, techninėje specifikacijoje nenurodytas paslaugas (maksimaliai iki 10 % pradinės sutarties vertės be PVM). Už paslaugas sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugomis kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Ši suma (10 % pradinės sutarties vertės be PVM) gali būti skirta tiek nurodytoms Techninėje specifikacijoje, tiek lentelėse nenurodytoms papildomoms paslaugoms įsigyti.
- 2.18. Bendra sutarties vertė - **380 000 Eur be PVM**, kuri lygi 218 181,82 Eurų +10 % (**240 000 Eur be PVM**) + **140 000,00 Eur be PVM**.

---

### 3. PASLAUGŲ VYKDYMO VIETOS

---

- ☒ Vilniaus aikštelė adresu Gudelių g. 49, Vilnius;
- ☒ Panevėžio dujų kompresorių stotis adresu Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.
- ☒ Jauniūnų dujų kompresorių stotis adresu Liukonių vs. 3, Jauniūnų sen., Širvintų r. sav.
- ☒ Kiti dujų perdavimo sistemos objektai Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurių adresai nurodyti *SPS 1 priede. Pirminio Galutinio pasiūlymo forma (2)*

---

#### 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

---

4.1. Paslaugų teikėjo mobilių generatorių priėmimo ir išdavimo punktai turi būti Vilniaus miesto ar Vilniaus rajono ir Panevėžio miesto ar Panevėžio rajono ribose. Užsakovas mobilius generatorius pateikia Paslaugų teikėjui ir atsiima iš jo nurodytuose priėmimo ir išdavimo punktuose. Jei Paslaugų teikėjas neturi priėmimo ir išdavimo punkto Vilniaus miesto ar rajono ir Panevėžio miesto ar rajono ribose, Paslaugų teikėjas turi savo lėšomis pasiimti ir grąžinti mobilius generatorius iš Užsakovo / Užsakovui. Generatoriai perduodami Užsakovo darbo laiku: I - IV nuo 7:30 iki 16:30 val., V nuo 7:30 iki 15:15 val. (darbo dienos trukmė prieš šventines dienas – viena valanda trumpiau).

Paslaugos dėl Stacionarių generatorių vykdomos Užsakovo nurodytose vietose (*SPS 1 priedas. Pirminio Galutinio pasiūlymo forma (2)*) – DKS, DSS, DAS, DASRS.

4.2. Prieš pradėdant teikti Paslaugas Užsakovo Objektuose, Paslaugų teikėjas iš Užsakovo privalo gauti raštišką sutikimą atlikti darbus veikiančiuose dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje (toliau – Sutikimas). Sutikimo išdavimo tvarka yra viešai skelbiama Užsakovo internetinėje svetainėje adresu: [Darbai perdavimo sistemos objektuose | Amber Grid](#)

4.3. Paslaugų teikėjui gavus Sutikimą, Užsakovas, Paslaugų suteikimui Objektuose privalo suteikti Paslaugų teikėjo specialistams nuolatinę kvalifikuoto atestuoto specialisto pagalbą. Stacionarių generatorių valdymas, atliekat Techninio aptarnavimo ar remonto darbus, galimas tik Užsakovo specialistui leidus.

---

#### 5. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA IR ATSISKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

---

5.1. Paslaugų teikėjas atlikdamas Generatorių techninio aptarnavimo paslaugas turi pildyti Suteiktų Generatorių techninio aptarnavimo paslaugų priėmimo – perdavimo *aktą (techninės specifikacijos 1 priedo forma)*, o atlikdamas Generatorių remonto paslaugas – pildyti Suteiktų Generatorių remonto paslaugų priėmimo – perdavimo *aktą (techninės specifikacijos 2 priedo forma)*.

5.2. Paslaugų teikėjas suremontuotus Generatorius grąžina Užsakovui tokios pačios komplektacijos, kokios priėmė.

5.3. Apmokėjimas Paslaugų teikėjui už suteiktas Paslaugas bus vykdomas pagal faktinį užsąskaitų ir suteiktų Paslaugų kiekį per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai pateiktos PVM sąskaitos faktūros (sąskaitos „SABIS“ sistemoje) gavimo dienos. PVM sąskaita faktūra išrašoma po Suteiktų Generatorių techninio aptarnavimo paslaugų priėmimo – perdavimo akto ir (ar) po suteiktų Generatorių remonto paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Prie sąskaitos „SABIS“ sistemoje turi būti pridėtas PDF formato, bei Užsakovo ir Paslaugų teikėjo atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašyti minėti aktai, kuriuose turi būti išvardintos visos suteiktos Paslaugos bei pateiktos ir panaudotos Prekės.

5.4. Paslaugų teikėjas, pateikiant PVM sąskaitą faktūrą, privalo pateikti ir išlaidas dėl *SPS 1 priede. Pirminio Galutinio pasiūlymo forma (2)* neišvardintų Prekių įsigijimo pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus. Išlaidas, kurios susijusios su kitomis Paslaugų teikėjo veiklomis ar Paslaugų teikėjo veiklomis pagal kitus užsakymus, Paslaugų teikėjas apmoka pats.

5.5. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

5.6. Paslaugų teikėjas atsako už Prekių kiekį, kokybę ir komplektiškumą iki jų perdavimo Užsakovui momento, o taip pat Prekių garantijos termino metu.

5.7. Paslaugų teikėjas visoms parduodamoms Prekėms turi suteikti gamintojo garantiją, bet ne trumpesnę nei **24 mėn.**, bei visoms suteiktoms Paslaugoms turi suteikti ne trumpesnę nei **24 mėn.** garantiją.

5.8. Prekių gedimų ir Paslaugų trūkumų garantijos galiojimo metu pašalinimo terminas – ne ilgiau kaip **5 d. d.**

**Pastaba.** Paslaugų teikėjas, suteikdamas Paslaugas, turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, Užsakovui dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, o visi su Paslaugų teikimu susiję dokumentai turi būti pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikiami Užsakovo už sutartį atsakingam asmeniui.