

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gauti klausimai 330 kV OL Alytus-Gardinas demontavimo darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

1 klausimas: Prašome patikslinti, ar demontuojant oro linijos laidus jie turi būti išsaugomi vientisi ir perduodami užsakovui, ar leidžiama juos karpyti dalimis? Taip pat prašome nurodyti, ar gelžbetoninės bei metalinės atramos turi būti pilnai išsaugomos, ar jų demontavimas gali būti vykdomas jas išardant į atskiras dalis.

Atsakymas:**Dėl šviesolaidinio kabelio ir ŽTŠK movų:**

Tolimesniam Užsakovo naudojimui tinkamos medžiagos nurodytos tik Techninės užduoties 4.3 p., kuriame nurodyta, kad „Išmontuoti požeminį šviesolaidinį kabelį su ryšių šuliniais prie atramų Nr.109 (330 kV OL Alytus - Gardinas) ir Nr. 68 (110 kV OL Seirijai- Leipalingis). Išmontuotas ŽTŠK movas nuo OL (11 vnt., tipas SB-01) perduoti PSO“.

Sutarties specialiųjų sąlygų 8 p. numato, kad „Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamas medžiagas turi pristatyti Užsakovui iš anksto suderintu laiku. Tolimesniam Užsakovo naudojimui tinkamas medžiagos nurodytos Techninės užduoties „330 kV Alytus-Gardinas (LN 368) demontavimo darbai“ 4.3 p. Pristatymo adresas: 330/110/10 kV Kauno TP rezervo sandėlis, Biruliškių k., Kauno raj.“

Dėl oro linijos laidų ir atramų:

Demontuoti oro linijos laidai Užsakovo reikmėms nereikalingi, todėl gali būti karpomi dalimis.

Demontuotos atramos Užsakovo reikmėms nereikalingos, todėl gali būti išardomos.

Vadovaujantis sutarties bendrųjų sąlygų 4.6.1 p., „Užsakovo reikmėms nereikalingus Rangovo pagal Sutartį demontuotus įrenginius Rangovas turi išardyti, o susidariusias antrines žaliavas (metalus) Užsakovo vardu, dalyvaujant Užsakovo paskirtajam statinio statybos techniniam priežiūrėtojų ar kitam Užsakovo atstovo nurodytam darbuotojui, perduoti Užsakovo nurodytai žaliavas perdirbančiai įmonei. Rangovas šias žaliavas iki jų perdavimo Užsakovui arba jo nurodytai įmonei, privalo tinkamai saugoti Statybvietyje, taip pat sudaryti sąlygas prie jų privažiuoti (bet kuriai tam tikslui skirtai transporto priemonei), supjaustyti ir išvežti.“

2 klausimas: Prašome patikslinti dėl demontuotų metalo konstrukcijų perdavimo pagal Techninės užduoties p. 6.15. Ar PSO atstovai patys organizuos demontuotų konstrukcijų išgabenimą iš objekto, ar rangovas turi užtikrinti jų transportavimą į perdavimo vietą? Jei transportavimą turi vykdyti rangovas, prašome nurodyti konkretų adresą ir atstumą, kur turi būti pristatomos konstrukcijos.

Atsakymas: Žiūrėti atsakymą į pirmą klausimą.

Vadovaujantis Bendrųjų Pirkimo sąlygų 15.5 punktu, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. spalio 6 d. 13:00 val.

Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. Rugile.Endzinaite@litgrid.eu