

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) atlieka „**110/35/10 KV LEIPALINGIO TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMAS**“ pirkimą (toliau – Pirkimas). Teikiame atsakymus į gautus klausimus.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Klausimai	Atsakymas / paaiškinimai
1.	Prašome patikslinti ar Užsakovas pateiks rangovui 4 (keturias) 110kV OL tarpines atramas - gelžbetoninius stiebus.	Taip, Užsakovas pateiks Rangovui keturias (4) 110 kV oro linijos tarpines atramas – gelžbetoninius stiebus. Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų (BS) 4.9.8 punktu, kai Sutartyje nurodyta, kad atitinkamus įrenginius ir (arba) medžiagas Rangovui pateikia Užsakovas, šie įrenginiai ir (arba) medžiagos perduodami Užsakovo nurodytoje vietoje Lietuvos Respublikoje. Rangovas privalės nurodytoje perdavimo vietoje stiebus pakrauti, transportuoti į statybvieta, iškrauti ir sumontuoti. Rangovas, rengdamas darbo projektą, privalo savalaikiai kreiptis į Užsakovą dėl stiebų techninės informacijos. Gavęs šią informaciją, Rangovas privalo ją panaudoti darbo projekto sprendiniams parengti. Pažymime, kad Rangovas darbų žiniaraštyje neturi įsivertinti stiebų kainos, tačiau privalo įtraukti visus su jų transportavimu, montavimu ir kitais reikalingais darbais susijusius kaštus. Atsižvelgiant į pateiktą informaciją patiksliname Sutarties specialiųjų sąlygų 6 punktą „Užsakovo įrenginiai“ ir teikiame patikslintą dokumentą „SPS 8 priedas. Sutarties projektas SS Litgrid aktuali redakcija 10-13“ (1 priedas).
2.	Prašome patikslinti kaip Užsakovas kompensuos galimas papildomas išlaidas, kurių neįmanoma įvertinti techninio projekto stadijoje (pvz.: TP teritorijoje užkasto g/b laužo išmontavimas, utilizavimas ir t.t.)?	Galimų papildomų išlaidų klausimai bus sprendžiami Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1. poskyryje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
3.	Prašome patikslinti: SPS 17 priedas. Darbų žiniaraščiai Litgrid (1.4.1 –	Pildyti nereikia. Teikiame patikslintus žiniaraščius kuriuose

	Leipalingio skirstyklos žiniaraštis; 1.4.2 – Leipalingis – Merkinė žiniaraštis, 1.4.3 – Leipalingis - Gardinas žiniaraštis) ar reikia pildyti 330 kV Žiniaraštis_Projektuoti?	pašalintas 330 kV polapis (Priedai Nr. 2, 3,4)
--	---	---

Teikiant pasiūlymus prašome vadovautis aktualiais dokumentais.

Priedai:

1. SPS 8 priedas. Sutarties projektas SS Litgrid aktuali redakcija 10-13.
2. 1.4.1. Leipalingio skirstyklos žiniaraštis 10-13.
3. 1.4.2. Leipalingis – Merkinė žiniaraštis 10-13.
4. 1.4.3. Leipalingis - Gardinas žiniaraštis 10-13.

Arūnas Gvozdas, tel. +370 667 26457, el. p. arunas.gvozd@litgrid.eu