

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) atlieka „**110/35/10 KV LEIPALINGIO TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMAS**“ pirkimą (toliau – Pirkimas). Teikiame atsakymus į gautus klausimus.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Klausimai	Atsakymas / paaiškinimai
1.	TP, MŽ niekur nerandame nurodyto tinklo komutatoriaus, prašau patikslinkite ar mes turime įsivertinti ar pateiks užsakovas?	Turi įsivertinti tiekėjas. Užsakovas nepateiks. Norime pažymėti, kad kartu su techniniais projektais reikia vertinti ir pateiktą techninę užduotį, kuri yra techninius projektus papildantis dokumentus.
2.	MŽ nėra nurodyta, kad reikia NVR jį reikia įsiskaiciuoti ar pateiks užsakovas?	Turi įsivertinti tiekėjas. Užsakovas nepateiks. Norime pažymėti, kad kartu su techniniais projektais reikia vertinti ir pateiktą techninę užduotį, kuri yra techninius projektus papildantis dokumentus.
3.	MŽ nurodytos vaizdo stebėjimo kamerų licencijos, klausimas ar reikalingos perimetro apsaugos licencijos papildomai?	Taip, reikalingos.
4.	MŽ punktas 2.32 ir 2.33 nėra nurodyta TS ar galite patikslinti kokia įranga reikalinga?	Atsakant dėl 2.32 punkto, žiūrėti Techninės užduoties 12.6.1.2. punktą „Turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys nauji vieningos rakinimo sistemos programuojami elektroniniai raktai. Atsakant dėl 2.33 punkto, turėtų būti perimetro apsaugos kamerų atskiros licencijos, nes kitos programinės įrangos diegti nereikia. Norime pažymėti, kad kartu su techniniais projektais reikia vertinti ir pateiktą techninę užduotį, kuri yra techninius projektus papildantis dokumentus.

Arūnas Gvozdvas, tel. +370 667 26457, el. p. arunas.gvozdvas@litgrid.eu