

Tiekėjams

2025-09-10 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.2

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *RAJONINIO KELIO 2307 KARTENA–KALNIŠKIAI–ANUŽIAI RUOŽO NUO 0,136 IKI 6,610 KM KAPITALINIS REMONTAS* (Pirkimo ID 4228540), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų prašymus/klausimus.

1. Klausimas. „Kad galėtume tiksliau įvertinti planuojamų darbų apimtį ir tinkamai pasirengti jų vykdymui, būtume dėkingi, jei pateiktumėte kadastrines bylas.“

Atsakymas. Pateikiame kadastrinio plano brėžinius (.dwg).

2. Klausimas. „Prašome nurodyti stabilizuojamo pagrindo plotį?“

Atsakymas. CTB turi būti 35 cm platesnis už asfaltbetonio dangą.

3. Klausimas. „Prašome patvirtinti, kad jokie darbai susiję su tiltu per Alanto upę šiuo pirkimu nėra perkami.“

Atsakymas. Šio projekto apimtyje tilto remonto darbų vertinti nereikia.

4. Klausimas. „Kelio atitvarai prasideda dar prieš tiltą per Alanto upę. Remontuojamas kelio ruožas prasideda už tilto. Atitvarų sistema patenka ir į remontuojamą ruožą ir į neremontuojamą. Prašome paaiškinti ar reikės keisti tik atitvarus esančius remontuojamame ruože, ar visą sistemą, tuo pačiu ir einančią per tiltą?“

Atsakymas. Atitvarai keičiami remontuojamo kelio ruožo ribose. Teikėjas turi nusimatyti tinkamą naujų atitvarų sujungimą su esamais.

PRIDEDAMA. 2307 Statinių išdėstymo planas.dwg

Infrastruktūros projektų skyriaus komandos vadovas

Ernestas Serkevičius

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt