







MB "GEOTYMAS"

Korespondencijos adresas: Pylimo g. 20 – 15, 01118 Vilnius, Lietuva  
Išdavimo kodas: 305270265  
Tel. Nr.: +370 678 24053  
El. p.: geotymas@gmail.com  
www.geotymas.com

Horizontalus tikslumas: 0.10 m  
Vertikalus tikslumas: 0.10 m  
Koordinatų sistema: LKS-94  
Aukštųjų sistema: LAS 07  
Nr./Lapų sk.: 1/6

Užsakovas: UAB Atomis  
Objektas: Ukmergės r. sav., Vidurinių sen., Dukstynos k., Varkališkių k.  
Geodezininkas: KP Nr. 1GKV-540 P. Timinskas

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

Data: 2022-01-13  
Objekto Nr.: 20220113-01

Suteiktas umikalus Nr.: THSI-20220119-004714

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- FSI Buitinių nuotekų tinklas
- FSI Sleginis buitinių nuotekų tinklas
- FSI Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
- F Sklypo riba
- F Esamas buitinių nuotekų tinklas
- KS Esamas sleginis nuotekų tinklas
- L Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
- D Esamas drenažo tinklas
- V Esamas vandentiekio tinklas
- T Esamas ryšio kabelis
- X Esama ryšių kanalizacija
- X Esamas 0,4 kV elektros kabelis
- X Esamas 10 kV elektros kabelis
- X Esamas dujotiekio tinklas
- X Kultūros paveldo objekto teritorija
- X Misko žemė
- X Valstybinės reikšmės kelio sklypo riba
- X Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona
- X Valstybinės reikšmės kelio asfaltu linija
- X Sklypai, kuriems projektuojami nuotekų išvadai
- X Kertamas medis

SITUACIJOS SCHEMA

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

- PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSIVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO Taisyklės T. DVAER 12".
- PRIEŠ PRADĖJANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOIMO DARBUS, SUSIKIRTIMO SU KLOIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKIRTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
- ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR.1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAMS.
- PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
- TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRIAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.
- PAŽEIDUS ESAMUS DRENAŽO TINKLUS, ATSTATYTI DRENAŽO RINKTUVUS IR SAUSINTUVUS NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ.
- STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABElius, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DEKLAIŠ. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABEliŲ. ATSAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABEliŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
- STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABElius, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAIMAS DEKLAIŠ. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABEliŲ. ATSAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABEliŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

0	2022-09-14	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	atomis Žeminių g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Nuotekų šalinimo tinklų Pakalnės g., Lakštingalų tak., M. Valančiaus g., Kaimų g., Tyles tak., Raudondvario sen., Kaimo r. sav. statybos projektas
26429	PV Gintas Stankus	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
25700	PDV Gintas Stankus	F1, FSI - Nuotekų šalinimo tinklai Nuotekų šalinimo tinklų planas
Proj.	Darius Bogdan	M1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	UAB "Giraitės vandenys"	DOKUMENTO ŽYMUO
LT		AT-221914-XX-TDP-VN-B-01
		LAIDA LAPAS LAPŲ
		0 2 2