







MB "GEOTYMAS"

Korespondencijos adresas: Pylimo g. 20 – 15, 01118 Vilnius, Lietuva  
Išdavimo kodas: 505270265  
Tel. Nr.: +370 678 24053  
El. p.: geotymas@gmail.com  
www.geotymas.com

Šiame plane pateiktas topografinis planas derinamas su duomenimis, gautais iš valstybinių institucijų, viešųjų elektroninių paslaugų (TIISS) topografinio plano teritorijos sutelktas unikalios numeris

Suteiktas unikalios Nr.  
TIISS1-20220119-004714

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

Užsakovs: UAB Atamis  
Objektas: Ukmergės r. sav., Vidurinių sen., Dūkštynos k., Varkališkių k.  
Geodezininkas: KP Nr. 1GKV-540

Proj. P. Timinskas

Data 2022-01-13

Objekto Nr. 20220113-01

Horizontalus tikslumas: 0.10 m  
Vertikalus tikslumas: 0.10 m  
Koordinatų sistema: LKS-94  
Aukštųjų sistema: LAS 07  
Nr./Lapų sk.: 1/6

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- FS Buitinių nuotekų tinklas
- FSI Slegiamas buitinių nuotekų tinklas
- Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
- Sklypo riba
- F Esamas buitinių nuotekų tinklas
- KS Esamas slegiamas nuotekų tinklas
- L Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
- D Esamas drenažo tinklas
- V Esamas vandentiekio tinklas
- T Esamas ryšio kabelis
- T Esama ryšių kanalizacija
- X Esamas 0,4 kV elektros kabelis
- Esamas 10 kV elektros kabelis
- Esamas dujotiekio tinklas
- Kultūros paveldo objekto teritorija
- Misko žemė
- Valstybinės reikšmės kelio sklypo riba
- Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona
- Valstybinės reikšmės kelio asfaltu linija
- Sklypai, kuriems projektuojami nuotekų išvadai
- Kertamas medis

SITUACIJOS SCHEMA

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

- PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSIVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APIVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APIVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO Taisyklės T DVAER 12".
- PIRŠ PRADĖDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOIMO DARBUS, SUSIKIRTIMO SU KLOIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKIRTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
- ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR. 1.06.01.2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAMS.
- PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVSIO LYGIO.
- TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.
- PAŽEIDUS ESAMUS DRENAŽO TINKLUS, ATSTATYTI DRENAŽO RINKTUVUS IR SAUSINTUVUS NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ.
- STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABEILIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DEKLAIŠ. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATSAKOS GYVENTOJŲ PASIUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
- STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABEILIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAJAMIS DEKLAIŠ. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATSAKOS GYVENTOJŲ PASIUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

0	2022-09-14	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	<div>atomis</div> <div>Žeminių g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280</div>	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Nuotekų šalinimo tinklų Pakalnės g., Lakštingalų tak., M. Valančiaus g., Kaimų g., Tylos tak., Raudondvario k., Raudondvario sen., Kaimo r. sav. statybos projektas
26429	PV	Gintas Stankus
25700	PDV	Gintas Stankus
Proj.	Darius Bogdan	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS F1, FSI - Nuotekų šalinimo tinklai Nuotekų šalinimo tinklų planas
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "Giraitės vandenys"	DOKUMENTO ŽYMUO AT-221914-XX-TDP-VN-B-01
		LAIDA LAPAS LAPŲ
		0 2 2