

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

2025-03-27 Nr. VPS-196

**DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS (SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
„GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, BUDRIO G.5 KĖDAINIAI (UNIK. NR. 5396-6000-7165)
PAPRASTOJO REMONTO RANGOS DARBAI“)
PIRKIMO NR.1656486**

Yra gauti Tiekėjų paklausimai:

Klausimas.

„Prašome nurodyti visų tipų g/k pertvarų storį visuose aukštuose, nurodant jų kiekį“.

Atsakymas.

Bendrą pertvarų storį sudarys (priklausomai nuo naudojamų plokščių storio, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje „7.1. Pertvaros iš gipso kartono“): dvisluoksnės gipskartonio plokštės, pritvirtintos iš abiejų metalinio karkaso pusių, kurio vidus užpildytas 100 mm storio izoliacijos sluoksniu. Jų kiekiai (visų tipų g/k pertvarų) nurodyti pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninis projektas“ TP1 Architektūrinės dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje, kiekvienam aukštui atskirai, poskyriuose „Pertvarų įrengimas“.

Klausimas.

„Prašome nurodyti betonuojamų grindų storį visuose aukštuose, nurodant jų kiekį“.

Atsakymas.

Betonuojamų grindų betono sluoksnis – 70 mm. Betonavimo darbų kiekiai nurodyti pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninis projektas“ TP1 Architektūrinės dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje, kiekvienam aukštui atskirai, poskyriuose „Grindų apdaila“.

Komisijos pirmininkas

Dalius Ramonas