

Vilniaus miesto termofikacinio vandens tinklo vandens kokybės rodikliai

Bendras kietumas, mg-ekv/dm ³ :	0,795;
kalcinis kietumas, mg-ekv/dm ³ :	0,57;
šarmingumas, mg-ekv/dm ³ :	1,94;
pH (25 °C):	8,8;
geležies junginiai, mg/dm ³ :	0,152;
ištirpęs deguonis, µg/dm ³ :	15;
chloridai, mg/dm ³ :	11;
sulfatai, mg/dm ³ :	9;
skendinčios medžiagos, mg/dm ³ :	0,2;
varis, mg/dm ³ :	0,006;
cinkas, mg/dm ³ :	0,054;
naftos produktai, mg/dm ³ :	0,01.