

Pirkimo dalyviams
(siunčiama CVP IS priemonėmis)

2025-05-14

CVP IS pirkimo numeris/ID	2544547
Pirkimo tipas ir būdas	Supaprastintas pirkimas. Atviras konkursas.
Pirkimo objekto dalis	-
Pirkimo pavadinimas	Gaisrinių hidrantų projektavimo, rekonstravimo ir (ar) remonto darbai Vilniaus m. ir Vilniaus r.

*toliau bendrai – Pirkimas.

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ teikia atsakymus į tiekėjų paklausimus (žr. pridedamą pirkimo sąlygų paaiškinimų/patikslinimų suvestinę).

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

Informuojame kad, nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas. Informaciją apie pakeistą pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama CVP IS.

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMŲ/PATIKSLINIMŲ SUVESTINĖ

Eil. Nr.	Paaiškinimo data	Dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
1.	2025-05-xx	Techninė specifikacija	1. Darbų pirkimo techninės specifikacijos 3-io punkto 3.1 papunkčio 3.1.10. dalyje teigiama, kad esamas požeminis hidrantas	Vadovautis techninės specifikacijos 3.1.10. punktu. Pridėtas pakoreguotas techninės specifikacijos priedas Nr. 4. “Darbų įkainių žiniaraštis”, aktuali redakcija.



Vilniaus vandenys

Eil. Nr.	Paaiškinimo data	Dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
			rekonstruojamas sumontuojant naują - požeminį hidrantą, bet TS Priede Nr.4 dalyje 2.10. teigiama, kad esamas požeminis hidrantas rekonstruojamas sumontuojant naują antžeminį hidrantą. Prašau patikslinti, kaip yra iš tiesų.	
2.		Techninė specifikacija	2. Darbų pirkimo techninės specifikacijos 3-io punkto 3.1 papunkčio 3.1.11. dalyje teigiama, kad esamas požeminis hidrantas rekonstruojamas sumontuojant naują požeminį hidrantą, bet TS Priede Nr.4 dalyje 2.11. teigiama, kad esamas požeminis hidrantas rekonstruojamas sumontuojant naują antžeminį hidrantą. Prašau patikslinti, kaip yra iš tiesų.	Vadovautis techninės specifikacijos 3.1.10. punktu. Pridėtas pakoreguotas techninės specifikacijos priedas Nr. 4. "Darbų įkainių žiniaraštis", aktuali redakcija.
3.		Techninė specifikacija	3. Darbų pirkimo techninės specifikacijos 3-io punkto 3.1 papunkčio 3.1.10 dalyje teigiama, kad esamas požeminis hidrantas rekonstruojamas sumontuojant naują požeminį hidrantą rekonstruojant kamerą VŠ74a arba VŠ76a, įrengiant antrą įlipimo angą. Prašau patikslinti, kurioje kameroje yra hidrantas.	Esamas požeminis hidrantas yra tarp šulinių VŠ74a ir VŠ76a, todėl jį reikia demontuoti ir naują požeminį hidrantą sumontuoti VŠ74a arba VŠ76a šulinyje. 



Eil. Nr.	Paaiškinimo data	Dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
4.			Prašau patikslinti, ar pirmas pirkimo objekto adresas Girulių g. 7, ar yra Eitminių g. 20?	Esamas antžeminis gaisrinis hidrantas yra tarp Girulių g. 7, Vilnius ir Eitminių g. 20, Vilnius namų (pažymėtas schemoje raudonai)
5.			Prašau pateikti šulinių korteles. Prisegu priedą su info.	Pridedame turimas šulinių korteles

*Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. Dėl galimų vertimo netikslumų, pirmenybė teikiama lietuvių kalbai.

PRIDEDAMA:

1. Techninės specifikacijos 4 priedas "Darbų įkainių žiniaraštis", aktualios redakcijos;
2. Šulinių kortelės.