

Head of ICT & Administration
Department direction No.

ITT ir administravimo departamento
vadovo nurodymu Nr.

**STANDARTINIAI TECHINIAI REIKALAVIMAI ĮEIGOS KONTROLĖS VALDIKLIUI /
STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ACCESS CONTROL CONTROLLER**

Eil. Nr. / Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė / Device, equipment, product or material required parameter (measurement value), function, implementation or feature	Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė / Required parameter or function value, implementation or feature
1.	Aplinkos sąlygos / Ambient conditions	
1.1.	Eksplotavimo sąlygos / Operating conditions	Patalpoje / Indoors
1.2.	Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, °C	+45
1.3.	Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, °C	0
2.	Aparatinė įranga / Hardware	
2.1.	Duomenų perdavimo sąsaja / Communication interface	RJ45
2.2.	Skaitytuvų sąsaja / Reader interface	RS485, OSDPv2
2.3.	Palaikomų skaitytuvų skaičius / supported readers	8
2.4.	Montavimo tipas / Mounting type	DIN bėgelis / Rail-mounted
2.5.	Maitinimo šaltinis/Power supply	10 - 30 VDC, max. 60 VA
3.	Funkciniai reikalavimai / Funcional requirements	
3.1.	Turi būti suderinamas su Litgrid AB centriniame biure naudojama įeigos kontrolės sistemos programine įranga / Must be compatible with access control system software used in Litgrid headquarters in Vilnius	
4.	Priedai / Accessories	
4.1.	Turi būti komplektuojamas su to paties gamintojo, kaip ir įeigos kontrolės valdiklio, metaliniu korpusu arba montavimo panele skirta montavimui į 19“ komutacinę spintą, kuriame/kurioje būtų montuojamas valdiklis su maitinimo šaltiniu ir akumuliatoriais / Must be supplied with metal enclosure or 19“ fitting panel, from the same manufacturer as access control controller, in which the access control controller with power supply and battery would be installed	
Pastabos/ Notes:		
Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment:		
a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija, ir/ar tipo bandymų protokolo kopija/ Copy of the equipment's manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment and/or copy of the type test protocol:		