

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) atlieka Projekto „110 kV OL rekonstravimas įrengiant ŽTŠK ruože Migla-Seda-Telšiai“ projektavimo ir statybos rangos darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Pirkime gauti Tiekėjų klausimai.

Teikiame atsakymus į gautus klausimus:

1) KLAUSIMAS: Prašome pateikti skaičiavimų ataskaitą su normaliaame režime pateiktais palaikančių girliandų kampais.

ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad projektavimo užduotyje atsilenkimas kampo ribos nebuvo apibrėžtos. Prašome, kad Rangovas darbų, medžiagų, gaminių apimtį vertintų ir teiktų pasiūlymą pagal pateiktą projektų sprendinius, projektuose nurodytus darbus, medžiagas ir gaminius užtikrinant tinkamą darbų įgyvendinimą.

2) KLAUSIMAS: Prašome pateikti laidų, trosų tempimo jėgų lenteles, kuriose matytųsi skaičiavimų metu priimto apšalo ir vėjo apkrovos.

ATSAKYMAS: Prašomi parametrai yra pateikti visų trijų rajonų elektros linijų aiškinamųjų raštų bylose prie skyriaus „Vietovės trumpa charakteristika“.

3) KLAUSIMAS: Prašome patikslinti (Telšiai – Seda oro linijos) Atramos Nr.78 numatytą pakeitimo sprendinį, kadangi po fizinės objekto apžiūros, matome, kad atramą reikia sumontuoti siaurame ruože tarp dviejų tvenkinių, kur sunkiasvorės technikos privažiavimas nėra įmanomas.

ATSAKYMAS: Atrama Nr.78 yra inkarinė atrama. Paaiškiname, kad atramos pozicija negali būti keičiama, kad būtų išsaugota esama oro linijos apsaugos zona. Atramos įrengimas turės būti atliekamas periodu, kai bus išleisti tvenkiniai. Kai sunkiasvoriai technikai reikės privažiuoti iki atramos Nr. 78 vietos rangovas turės pasiruošti technologinį projektą.

4) KLAUSIMAS: Prašome sutartyje nurodytą (20 mėn.) Darbų atlikimo terminą pakeisti į realų 30 mėnesių. Nurodytu terminu neįmanoma atlikti perkamų darbų. Tiekėjai vertinasi rizikas, neišvengiamus delspinigius, o Užsakovas gauna ekonomiškai nenaudingą pasiūlymą.

ATSAKYMAS: Informuojame, kad Darbų atlikimo terminas, nurodytas pirkimo dokumentuose, buvo nustatytas atsižvelgiant į projekto planavimą, finansavimo sąlygas ir kitus esminius veiksnius. Atsižvelgiant į tai, šiuo metu nėra galimybės jų keisti.

5) KLAUSIMAS: Dėl klaidų išvengimo pildant „9 priedas. Darbų žiniaraštis“ prašome pateikti ne bendrinį, o šiam konkrečiam pirkimui aktualų žiniaraštį.

ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad Rangovas, teikdamas pasiūlymą yra įpareigotas įsivertinti pateiktųjų Projektų sprendinius, užpildyti ir pateikti Darbų žiniaraštį, taip pat užtikrinti, kad Pasiūlymas apimtų visus pateikiamuose Projektuose nurodytus darbus, medžiagas bei gaminius, kad užtikrinti tinkamam Darbų įgyvendinimui.

Darbai perkami pagal pateiktus Techninius projektus. Atkreipiame dėmesį, kad remiantis pateikiamais



Projektais, matant, kad tam tikrų medžiagų, gaminių ar darbų, nurodytų darbų žiniaraštyje, nereikia, atitinkamoje eilutėje Rangovas būtinai turi įrašyti „0,00 Eur“.

Monika Puidokė, tel. +370 656 78627, el. p. Monika.Puidoke@litgrid.eu