

Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams  
Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis

2025-10-23

### DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) atlieka Projekto „110 kV OL rekonstravimas įrengiant ŽTŠK ruože Migla-Seda-Telšiai“ projektavimo ir statybos rangos darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Pirkime gauti Tiekėjų klausimai.

Teikiame atsakymą į gautą klausimą:

**KLAUSIMAS:** Projekte nurodyta, kad pamatai užpilami sutankintu smėlio – žvyro mišiniu, fr. 0/16. Taip pat nurodoma, kad užpilamo ir sutankinto grunto tankis turi būti ne mažesnis, kaip 1,7 t/m<sup>3</sup>. Ar galima naudoti kitą medžiagą, kuri atitinka Jūsų nurodytą sutankintos medžiagos tankį 1,7 t/m<sup>3</sup>?

**ATSAKYMAS:** Taip, galima naudoti kitą medžiagą, kuri atitinka Jūsų nurodytą sutankintos medžiagos tankį 1,7 t/m<sup>3</sup>.

**Taip pat, vadovaujantis Konkretaus Pirkimo sąlygų 6.3 punktu, Pasiūlymų pateikimo terminas yra pratęsimas iki 2025 m. spalio 30 d. 13.00 val.**

Monika Puidokė, tel. +370 656 78627, el. p. [Monika.Puidoke@litgrid.eu](mailto:Monika.Puidoke@litgrid.eu)