

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAIŠIADORIŲ VANDENYS“


Uždaroji akcinė bendrovė, Gedimino g. 137, 56173 Kaišiadorys, tel./fax.(8 346) 5 25 62 el. p. info@kaisiadoriuvandenys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 158834726, PVM mokėtojo kodas LT588347219
Atsiskaitomoji sąskaita LT154010040500080314 AB DNB bankas

TECHNINĖS SĄLYGOS PRISIJUNGTI PRIE VANDENTIEKIO TINKLŲ IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO NR.2023/09/13(1) 2023-09-13

- 1.Jei pastatų projektavimui trukdytų esami vandentiekio tinklai, numatyti jų iškėlimą.
- 2.Vandentiekio įvadą (įvadus) jungti prie arčiausiai esančių vandentiekio tinklų.
- 3.Vandentiekio įvado (įvadų) prisijungimo vietoje suprojektuoti kontrolinį (ius) šulinį (ius). Šuliniuose ant projektuojamo (ų) įvado (ų) įrengti sklendę (es).
- 4.Įvadą (us) projektuoti PE, slėgio klasė PN10 vamzdžiu. Vamzdyno diametrą pasirinkti laisvai, neviršijant 110 mm.
- 5.Buitinių nuotekų išleidimui projektuoti individualius nuotekų valymo įrenginius.
- 6.Užtikrinti, kad valymo įrenginiuose išvalytos nuotekos neviršytų Nuotekų tvarkymo reglamento nustatytų reikšmių į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms.

Sąlygos išduotos atviros centralizuotos muziejinių vertybių saugyklos su konferencijų centru, adresu L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. statybos projektui parengti.

UAB „Kaišiadorių vandenys“
vyriausiasis inžinierius“



A. _____ M. _____