

## DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) riboto konkurso būdu vykdo 330 KV OL Ignalinos AE-Utena LN 453 rekonstrukcija PP ir TDP projektavimo paslaugų pirkimą (toliau – Pirkimas), kuriame gautas klausimas, į kurį pateikiamas atsakymas:

**Klausimas:** Prašome patvirtinti, kad įgyvendinant TU 6.2 ir 6.3 punkto reikalavimus, keičiant atramų montavimo vietas (neišplečiant apsaugos zonos pločio), iš projektuotojo nebus reikalaujama pateikti žemės savininkų sutikimų dėl perkeliamų atramų.

**Atsakymas:** Kaip nurodyta TU 3.35 punkte: Tais atvejais, kai naujos (keičiamos) atramos projektuojamos esamoje oro linijos apsaugos zonoje, tačiau kituose nei esami žemės sklypuose, atramos pastatymo vieta turi būti raštu suderinta su sklypo savininku. Jei dėl techninių reikalavimų neįmanoma įgyvendinti sklypo savininko siūlomos atramos vietos, turi būti pateiktas sklypo savininko atsisakymas derinti vietą bei techninis paaiškinimas, pagrindžiantis atramos vietos pasirinkimą. Jeigu sklypo savininkas per pagrįstą laikotarpį, bet ne ilgesnį kaip 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, nepateikia nei sutikimo, nei atsisakymo, turi būti pateikti įrodymai (pvz., registruotų laiškų siuntimo kvitai, elektroninių laiškų kopijas ar kiti dokumentai), patvirtinantys, kad buvo imtasi veiksmų siekiant suderinti atramos pastatymo vietą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 53 str. 5 d., Pasiūlymų pateikimo terminas nepratęsiamas.

Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. [Rugile.Endzinaite@litgrid.eu](mailto:Rugile.Endzinaite@litgrid.eu)