

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“
- 1.2. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė;
- 1.3. Paslaugos** – Polietileninių vamzdžių eksploatacinių savybių pasikeitimo po užspaudimo laboratoriniai bandymai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Polietileninių vamzdžių eksploatacinių savybių pasikeitimo po užspaudimo laboratoriniai bandymai.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Ne daugiau kaip 420 vnt.

4. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Tiekėjo buveinėje.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas

Vamzdžio po užspaudimo savybių tyrimų techniniai reikalavimai:

- 5.1.1.** Vamzdžio užspaudimo 0°C temperatūroje hermetiškumo užtikrinimo analizė (suspaudimas, slėgis 3-4,5 bar, matmenys)
- 5.1.2.** Vamzdžio slėgio bandymai (20°C, 100 val. ir 80°C, 165 val.) po užspaudimo (suspaudimas, esant 0°C temperatūrai)
- 5.1.3.** Vamzdžio žiedo atsistatymo į pradinę formą tyrimas:
- 5.1.3.1. suspaudimas 0°C; slėgis 3 bar; atsistatymas aplinkos temperatūroje (iki 48 val.)
- 5.1.3.2. suspaudimas 0°C; slėgis 3 bar; atsistatymas 0°C temperatūroje (iki 48 val.)
- 5.1.5.** Vamzdžio sienelių storio pokyčių užspaudimo vietose tyrimas (matmenys, mikroskopiniai tyrimai)
- 5.1.6.** Vidinių ir išorinių vamzdžio sienelių po užspaudimo galimų mechaninių pažeidimų ištyrimas (pakartotinis užspaudimas 0°C temperatūroje pirminio suspaudimo vietoje, matmenys, mikroskopiniai tyrimai)
- 5.1.7.** Vamzdžio sienelės užspaudimo (0°C temperatūroje) vietose stiprio tempiant tyrimas:
- 5.1.4.1. Tempiant standartinio tipo bandinius
- 5.1.4.2. Tempiant žiedo(vamzdžio) tipo bandinius
- 5.1.8.** Nespausto vamzdžio aukščiau nurodomų savybių tyrimas palyginamajam vertinimui atlikti (matmenys, slėgis ,esant 20°C 100 val. ir 80°C 165 val., tempiamosios savybės)
- 5.1.9.** Pateikti bandymo rezultatų ataskaitą ir rekomendacinę išvadą

5.2. Įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

- 5.2.1. Terminas derinamas atskirai, rašytiniu šalių susitarimu.
- 5.2.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkėjas privalo pateikti Tiekėjui užspaudimo įrenginį, techninę informaciją apie eksploatuotus vamzdžius, vamzdžių sertifikatus, vamzdžius.

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne