

UAB "Baltic Petroleum"

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

2016.10.26 Nr. 1-44864

Įmonė pardavėja - UAB "Baltic Petroleum", Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Vilniaus r. sav., Įmonės kodas 111703588

Produkto pavadinimas - Dizelinas ecto E klasė su RRME

Standarto pavadinimas - LST EN 590:2014/AC:2014

Ėminio paėmimo data - 2016.10.24

Ėminio paėmimo vieta - Biruliškių g. 18A, 52174 Kaunas, UAB "OKSETA", talpykla Nr. T74

	Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai
01.***	Tankis, esant 15 °C, kg/m ³	820,0-845,0	842,5
02.*	Cetatinis skaičius, ne mažesnis	51,0	51,3
03.*	Cetatinis indeksas, ne mažesnis	46,0	49,0
04.*	Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, % masės, ne didesnis	8,0	6
05.*	Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	8,4
06.**	Pliūpsnio temperatūra, °C, aukštesnė kaip	55	56,0
07.*	Koksingumas (produkto distiliavimo 10 % likučio), % masės, ne didesnis	0,30	0,04
08.*	Pelenų kiekis, % masės, ne didesnis	0,01	0,01
09.**	Vandens kiekis, mg/kg, ne didesnis	200	53
10.**	Teršalų kiekis, mg/kg, ne didesnis	24	8
11.*	Vario plokštelės korozija (3h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1a
12.*	Oksiduotų medžiagų kiekis, g/m ³ , ne didesnis	25	5
13.**	Oksidacinio stabilumo trukmė, h, ne mažesnė	20	daugiau 20
14.*	Tepumo savybės, patikslintos pagal skersmens nusidėvėjimą (wsd 1,4), esant 60 °C, µm, ne daugiau	460	414
15.*	Klampa, esant 40 °C, mm ² /s	2,00-4,50	2,53
16.*	Distiliacijos charakteristikos:		
16.1.	distiliato kiekis, esant 250 °C, % tūrio, ne didesnis	65	40
16.2.	distiliato kiekis, esant 350 °C, % tūrio, ne mažesnis	85	93
16.3.	95 % distiliato kiekis, esant temperatūrai °C, ne aukštesnei	360	359
17.**	Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 15	minus 18
18.***	Riebalų rūgščių metilesterio kiekis, % tūrio, ne didesnis	7,00	6,75
19.*	Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2,0	< 0,5
20.*	Drumstimosi temperatūra, °C	nustatoma	minus 4

*Rodikliai iš gamintojo AB „ORLEN Lietuva“ kokybės pažymėjimo Nr. 118963 ** rodikliai iš UAB „LUKOIL BALTIJA“ Kėdainių kuro bazės tyrimo pažymos Nr.383 *** rodikliai iš degalų užpildymo programos


Produktas atitinka LST EN 590:2014/AC:2014 ir LR energetikos, aplinkos ir susisiekimo ministrų 2010 12 22 įsakymo Nr.1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“, su 2015-05-27 Nr.1-133/D1-448/3-216(1.5 E) redakcija su pakeitimu, reikalavimus.

Laboratorijos viršininkas Tadas Šverčiauskas

Gabenimo dokumento Nr. S2A0961A1951163 Išrašymo data 2016.11.07

UAB „Viada LT“ degalinė
Karaliaus Mindaugo pr. 54, Kaunas
Įmonės kodas 178715423
PVM mok. kodas LT787154219

Apskaitos vadovinė
Gintarė Šermukšnytė



UAB "Baltic Petroleum"

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

2016.10.10 Nr. 1-44863

Įmonė pardavėja - UAB "Baltic Petroleum", Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Vilniaus r. sav., Įmonės kodas 111703588

Produkto pavadinimas - Bešvinis 95 octo markės benzinas D klasė su bioetanoliu

Standarto pavadinimas - LST EN 228:2013

Ėminio paėmimo data - 2016.10.07

Ėminio paėmimo vieta - Biruliškių g. 18A, 52174 Kaunas, UAB "OKSETA", talpykla Nr. T62

	Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai
01.**	Tiriamasis oktaninis skaičius, TOS, ne mažesnis	95,0	95,5
02.**	Variklinis oktaninis skaičius, VOS, ne mažesnis	85,0	86,0
03.***	Distiliacijos charakteristikos		
03.1.	išgarinto produkto kiekis, esant 70 °C, % tūrio	24,0-52,0	40,0
03.2.	išgarinto produkto kiekis, esant 100 °C, % tūrio	46,0-72,0	62,0
03.3.	išgarinto produkto kiekis, esant 150 °C, % tūrio, ne mažesnis	75,0	91,0
03.4.	distiliacijos baigmės temperatūra DBT °C, ne aukštesnė	210	172
03.5.	distiliacijos likutis, % tūrio, ne didesnis	2	1
04.***	Garų slėgis, GS, kPa	60,0-90,0	73,4
05.***	Lakumo indeksas, LI	nenormuojamas	1014
06.*	Švino kiekis, mg/l, ne didesnis	5,0	mažiau 2,5
07.***	Benzeno kiekis, % tūrio, ne didesnis	1,00	0,88
08.****	Tankis, esant 15 °C, kg/m³	720,0-775,0	730,1
09.*	Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	7,2
10.*	Oksidacinio stabilumo trukmė, minutėmis, ne mažesnė	360	360
11.*	Esamųjų dervų kiekis (išplautas tirpikliu), mg/100 ml, ne didesnis	5	1
12.*	Vario plokštelės korozija (3h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1a
13.*	Išvaizda	švarus ir skaidrus	švarus ir skaidrus
14.***	Degonies kiekis, % masės, ne didesnis	3,7	2,4
15.***	Organinių deguoninių junginių (oksigenatų) kiekis, % tūrio, ne didesnis:		
15.1.	metanolio	3,0	0,0
15.2.	izopropilo alkoholio	12,0	0,02
15.3.	izobutilo alkoholio	15,0	0,04
15.4.	tertbutilo alkoholio	15,0	0,02
15.5.	eterių (5 ar daugiau C atomų)	22,0	3,77
15.6.	kitų oksigenatų	15,0	0,0
16.*	Angliavandenilių kiekis, % tūrio, ne didesnis:		
16.1.	alkenų (olefinų)	18,0	12,6
16.2.	arenų (aromatinių)	35,0	30,7
17.****	Etanolio kiekis, % tūrio	5,0-10,0*****	4,67

*Rodikliai iš gamintojo kokybės pažymėjimo Nr.118651 ** pažymėti kokybės rodikliai nustatyti SGS Klaipėda Ltd. *** pažymėti kokybės rodikliai iš UAB "LUKOIL BALTIJA" Kėdainių kuro bazės Tyrimų pažymos Nr. 340 **** rodikliai iš degalų užpylimo programos ***** pagal privalomuosius kokybės rodiklius

Produktas atitinka LST EN 228:2013 ir LR energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010 12 22 įsakymo Nr.1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“, su 2015-05-27 Nr.1-133/D1-448/3-216(1.5 E) redakcija su reikalavimais.

Laboratorijos viršininkas Tadas Šverčiauskas

Gabenimo dokumento Nr. S2A0961A1951162 Išrašymo data 2016.11.07

UAB „Viada LT“ degalinė
Karaliaus Mindaugo pr. 54, Kaunas
Įmonės kodas 178715423
PVM mokėtojas kodas LT787154219

