

Specialiųjų sąlygų
2 priedas
Pasiūlymo forma

UAB „Industek“
Įmonės kodas 111597149; PVM mokėtojo kodas LT115971414

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Vilniaus energija“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL ELEKTRIFIKUOTŲ PAVARŲ AUMA ARBA LYGIAVERČIŲ SU SUJUNGIMAIS SU
ESAMOMIS SKLENDĖMIS PIRKIMO**

2016.01.28
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Industek“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Dariaus ir Girėno g. 177, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Robertas Simonavičius
Telefono numeris	2700225
Fakso numeris	2700227
El. pašto adresas	info@industek.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame */tiekėjas pateikia nuorodą į skelbimą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir/ar CVP IS;*
- 2) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Perkamos prekės pavadinimas, techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Elektropavara AUMA SA 16.2-F16 su papildomu reduktoriumi GST 30.1 <i>(arba lygiavertė)</i> ir sujungimu su esamomis sklendėmis T-1087 ir T-1088 (DN800) pagal techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktą brėžinį. <i>(Siūlomų prekių techninės charakteristikos pateikiamos Lentelėse Nr. 1.1. ir Nr. 1.2.)</i>	vnt.	2	5552,00	11104,00
2.	Elektropavara AUMA SA 25.1-F25, <i>(arba lygiavertė)</i> su sujungimu su esama sklende T-1152 (DN600) pagal techninės specifikacijos priede Nr. 2 pateiktą brėžinį. <i>(Siūlomų prekių techninės charakteristikos</i>	vnt.	1	4540,00	4540,00

<i>pateikiamos Lentelėje Nr. 2.1.)</i>			
Viso pasiūlymo kaina, Eur be PVM:			15644,00
PVM* 21 %:			3285,24
Viso pasiūlymo kaina, Eur su PVM:			18929,24

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į pasiūlymo kainą yra įtrauktos visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Prekes pristatysime ne vėliau kaip per **12 (dvylika) savaitių** nuo sutarties pasirašymo dienos.

Prekėms suteikiama garantija – **24 (dvidešimt keturi) mėnesiai**.

Siūlomos prekės visiškai atitinka šių Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priede (Techninėje specifikacijoje) nustatytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

1. Techniniai reikalavimai sklendžių T-1087, T-1088 (DN800) elektrifikuotoms pavaroms su papildomais reduktoriais (prekių poz. Nr. 1):

Lentelė Nr. 1.1.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Nurodyti reikalavimai	Tiekėjo pateikti duomenys (<i>pildo tiekėjas</i>)
1.	Pavaros tipas	SA 16.2-F16	SA 16.2-F16
2.	Pavaros veikimo greitis	n: 125 1/min.	n: 125 1/min.
3.	T close, T open	800 Nm,	800 Nm,
4.	Pavaros el. maitinimas	3~400 V, 50 Hz	3~400 V, 50 Hz
5.	Darbo režimas pagal IEC 34	S2-15 min. (darbo režimas atidaryta-uždaryta)	S2-15 min. atidaryta-uždaryta
6.	Šturvalinės - rankinės pavaros būtinumas	Taip	Yra
7.	Mechaninis pavaros padėties indikatorius	Taip	Yra
8.	Pavaros galinėse padėtyse	Momentiniai išjungikliai; Galinės padėties išjungikliai: 2NA+2NU	Momentiniai išjungikliai; Galinės padėties išjungikliai: 2NA+2NU
9.	Pozicijos indikacija	RWG, 4-20mA, 2-wire	RWG, 4-20mA, 2-wire
10.	Apsaugos laipsnis	IP 68	IP 68
11.	Pašildytuvas	Taip	Yra
12.	Termojungiklis	Taip	Yra
13.	Pavara neturi turėti atskiro atminties vidinio maitinimo šaltinio	(galvaniniai elementai, akumuliatoriai ir kt.)	Nėra
14.	Lub.	F15	F15
15.	Aplinkos temperatūra	Nemažesnis intervalas -40/+70 °C	-40/+70 °C
16.	Gaminys turi atitikti ISO 9001 reikalavimus ir turėti "CE" žymėjimą	Taip	Atitinka, turi CE žymėjimą

Lentelė Nr. 1.2.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Nurodyti reikalavimai	Tiekėjo pateikti duomenys (<i>pildo tiekėjas</i>)
1.	Reduktoriaus tipas	GST 30.1	GST 30.1

2.	Sklendės špindelio tipas	Neištraukiamas	Neištraukiamas
3.	Sklendės uždarymo kryptis	Pagal laikrodžio rodyklę	Pagal laikrodžio rodyklę
4.	Perdavimo koeficientas	I = 5,6:1	I = 5,6:1
5.	T in.	794 Nm	794 Nm
6.	T out.	4000 Nm	4000 Nm
7.	Lub.	F15	F15
8.	Aplinkos temperatūra	Nemažesnis intervalas -40/+70 °C	-40/+70 °C
9.	Apsaugos laipsnis	IP 68	IP 68
10.	Gaminys turi atitikti ISO 9001 reikalavimams ir turėti "CE" žymėjimą	Taip	Atitinka, turi CE žymėjimą

2. Techniniai reikalavimai sklendės T-1152 (DN600) elektrifikuotai pavarai (prekių poz. Nr. 2):

Lentelė Nr. 2.1.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Nurodyti reikalavimai	Tiekėjo pateikti duomenys (pildo tiekėjas)
1.	Pavaros tipas	SA 25.1-F25	SA 25.1-F25
2.	Sklendės špindelio tipas	Ištraukiamas	Ištraukiamas
3.	Sklendės uždarymo kryptis	Pagal laikrodžio rodyklę	Pagal laikrodžio rodyklę
4.	Pavaros veikimo greitis	n: 26 1/min.	n: 26 1/min.
5.	T close, T open	630-2000 Nm,	630-2000 Nm,
6.	Pavaros el. maitinimas	3~400 V, 50 Hz	3~400 V, 50 Hz
7.	Darbo režimas pagal IEC 34	S2-15 min. (darbo režimas atidaryta-uždaryta)	S2-15 min. atidaryta-uždaryta
8.	Šturvalinės - rankinės pavaros būtinumas	Taip	Yra
9.	Mechaninis pavaros padėties indikatorius	Taip	Yra
10.	Pavaros galinėse padėtyse	Momentiniai išjungikliai; Galinės padėties išjungikliai: 2NA+2NU	Momentiniai išjungikliai; Galinės padėties išjungikliai: 2NA+2NU
11.	Pozicijos indikacija	RWG, 4-20mA, 2-wire	RWG, 4-20mA, 2-wire
12.	Apsaugos laipsnis	IP 68	IP 68
13.	Pašildytuvas	Taip	Yra
14.	Termojungiklis	Taip	Yra
15.	Lub.	F15	F15
16.	Aplinkos temperatūra	Nemažesnis intervalas -40/+70 °C	-40/+70 °C
17.	Gaminys turi atitikti ISO 9001 reikalavimams ir turėti "CE" žymėjimą	Taip	Atitinka, turi CE žymėjimą

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai*:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	R.Simonavičiaus įgaliojimas	1
2	Techninė informacija	4

*Pildyti tuomet, jei dokumentai yra pateikiami.

Informuojame, kad vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Subtiekejo adresas, telefono numeris	Subtiekejo tiekiamų prekių apibūdinimas

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai. Jei tiekėjas nenurodys subtiekejų, perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas subtiekejų nepasitelks.*

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina (bendra viso pasiūlymo kaina) išskyrus jos sudedamąsias dalis (jeigu tiekėjas nurodys, kad sudedamosios dalys yra konfidenciali informacija).*

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

Vandentvarkos skyriaus
vadovas
Robertas Simonavičius

Vandentvarkos skyriaus
vadovas
Robertas Simonavičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

* Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Perkančioji organizacija turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (.pdf formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.