

TECHNINIO PATIKRINIMO SUTARTIS Nr. 357/KAU

2017 m. sausio mėn. 27 d.

UAB "Ugnės servisas", kodas 302327555, atstovaujama direktoriaus Manto Jackevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama "Vykdytoju", ir VšĮ "Girstučio" kultūros ir sporto centro, kodas 135977117, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Skvarnavičiaus, toliau vadinama "Užsakovu", sudarėme šią atlygintinų paslaugų teikimo sutartį.

1. Sutarties objektas

1.1. Vykdytojas įsipareigoja, pagal šios Sutarties nuostatas suteikti Užsakovui nuosavybės teise priklausančių lauko ir vidaus dujų tiekimo sistemų, nurodytų šios sutarties priede Nr.1, periodiškos ir kasmetinės dujų tiekimo sistemų techninės apžiūros paslaugas (toliau - Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja priimti suteiktas Paslaugas ir šioje Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka sumokėti Vykdytojui nustatyto dydžio atlyginimą.

1.2. Priede Nr.2, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis nurodomos Užsakovui nuosavybės teise priklausančių lauko ir vidaus dujų sistemos techninės priežiūros ir eksploatacijos atsakomybės ribos.

2. Teikiamos paslaugos

2.1. Metinės ir periodinės dujotiekio techninės priežiūros darbų apimtys, jų periodiškumas ir atliktų darbų įkainiai nurodyti šios sutarties priede Nr.1, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

2.2. Periodiška, lauko ir vidaus dujų tiekimo sistemų techninė apžiūra, atliekama ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius, apima:

2.2.1. Uždarymo įtaisų bei apsaugos išmetimo vožtuvų veikimo ir jų uždarymo sandarumo patikrą;

2.2.2. Jungčių ir įtaisų sandarumo patikrą;

2.2.3. Filtro užterštumo (pagal slėgių skirtumą prieš ir už filtro) patikrą;

2.2.4. Slėgio regulatoriaus ir uždarymo vožtuvo impulsinių vamzdelių prapūtimą;

2.2.5. Slėgio regulatoriaus ir apsaugos vožtuvų techninės būklės ir veikimo parametrų suderinamumo patikrą;

2.2.6. Patikrinti kontrolės matavimo prietaisų tvarkingumą (nulinė padėtis, valstybinis patikrinimas);

2.2.7. Požeminio dujotiekio įrenginių (kondensato surinkėjų, kontrolinių vamzdelių, hidrouždorių) patikrą;

2.2.8. Kitų komunikacijų šulinių patikrą, 15 m atstumu nuo požeminio dujotiekio, siekiant nustatyti, ar juose nesikaupia dujos.


2.3. Kasmetinis lauko ir vidaus dujų tiekimo sistemų techninis patikrinimas apima:

2.3.1. Uždarymo įtaisų bei apsaugos išmetimo vožtuvų uždarymo sandarumo patikrą;

2.3.2. Reguliatorių bei apsaugos vožtuvų darbo parametrų patikrinimą, ir parametrų sureguliuavimą;

2.3.3. Vožtuvų prigludimo prie lizdo ir membranų sandarumo bei paslankumo patikrą;

2.3.4. Besitrinančių judamų dalių sutepimą ir riebokšlių perkamšymą;



- 2.3.5. Filtro išvalymą ir/arba filtruojančios medžiagos pakeitimą;
2.3.6. Uždarymo įtaisų (reikalui esant) pakeitimą;
2.3.7. Patikrinti dėklų tvarkingumą ir, esant reikalui juos sutvarkyti.
2.3.8. Dujotiekio ir dujas deginančių įrenginių techninis patikrinimas (esant
butinumui remontuojamas)
2.3.9. Antžeminio dujotiekio tvirtinimo prie atreamų, antžeminio dujotiekio
būklės ir sandarumo patikrinimas.
2.3.10. Požeminio dujotiekio sandarumo patikrinimas.
2.3.11. Esant reikalui manometrų metrologinę patikrą ir permontavimą
2.3.12. Esant reikalui uždujinimo signalizatoriaus jutiklių metrologinę
patikrą nuėmimą ir sumontavimą
2.3.13. Kartą į penkis metus patikrinti PE dujotiekio indikacinio laido
vientisumą ir prijungimo kontaktus.

3. Vykdytojo įsipareigojimai

- 3.1. Eksploatuojant dujų sistemą ir vykdant dujų tiekimo sistemų apžiūrą ir techninį patikrinimą, Vykdytojas įsipareigoja vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, privalomaisiais standartais, 2016-10-28 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr.1-285 patvirtintomis "Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklėmis" (toliau vadinama – Taisyklės), techniniais dokumentais ir kitais norminiais teisės aktais.
- 3.2. Apžiūrų metu detaliosi tikrinti ir įvertinti dujų tiekimo sistemas (lauko ir vidaus tinklų, dujų slėgio reguliavimo įrenginius) ir jų būklę, nustatyti defektus ir remonto darbų poreikį. *Pastaba:* Techninis patikrinimas atliekamas tik dujotiekio aptarnavimo ribose (priedas Nr.2).
- 3.3. Pateikti ir su Užsakovu suderinti dujų tiekimo sistemų techninio patikrinimo grafiką.
- 3.4. **Dujų tiekimo sistemų būklės įvertinimus aprašyti ir registruoti apžiūros akte ir įrašu dujofikuoto objekto įrengimų aptarnavimo žurnale.**
- 3.5. Teikti Užsakovui rekomendacijas ir siūlymus dėl dujotiekių ir jų įrenginių būklės ir eksploatacijos pagerinimo.
- 3.6. Nustačius dujotiekių arba prie jo prijungtų įrenginių eksploatavimo taisyklių pažeidimus, kurie kelia grėsmę asmenų arba turto saugumui, Vykdytojas apie šiuos pažeidimus nedelsiant raštu informuoja Užsakovą.
- 3.7. Saugoti Užsakovo ūkines - komercines paslaptis bei visą kitą informaciją, gautą šios sutarties ir Priedų vykdymui bei jų vykdymo metu, nesinaudoti ja esamoje ar būsimoje savo veikloje ir, išskyrus LR galiojančių teisės aktų numatytus atvejus, neperduoti jos tretiesiems asmenims, nesusijusiems su šia sutartimi ar Priedais.
- 3.8. Atliekant Sutartyje numatytas paslaugas, užtikrinti darbų saugos ir kitų saugos reikalavimų laikymąsi.

4. Užsakovo įsipareigojimai

- 4.1. Eksploatuojant dujų sistemą, Užsakovas įsipareigoja vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, privalomaisiais standartais, 2016-10-28 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr.1-285 patvirtintomis "Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklėmis", techniniais dokumentais ir kitais norminiais teisės aktais.

