

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2017-01-27
Sutarties Nr. 40410/570199

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama
- 1.2. **Rangovas:** UAB „TETAS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 300513148, PVM mokėtojo kodas 300513148, registruotos buveinės adresas Senamiesčio g. 102b, Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydrūno Matuzo, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Objektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 04.4.1-LVPA-K-106 priemone „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“.
- 2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.3.1. Pirkimo sąlygomis **2016-10-11**.
- 2.3.2. Rangovo 2016 m. spalio 17 d. pasiūlymu Nr. 80510-1131 bei 2017 m. sausio 4 d. galutiniu pasiūlymu Nr.80510-7.
- 2.4. Investicinio projekto numeris: **1P4026050280**.
- 2.5. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.5.1.	Garanto dydis:	40.000,00 EUR
2.5.2.	Garanto galiojimo terminas:	Ne trumpiau negu galioja Sutartis

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtis bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1):

(Nr. 9615) Marijampolės SP-70 R., Juknevičiaus g. 11 a., Marijampolėje rekonstravimo darbai

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	NE
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	nurodytas Sutarties Priede Nr. 5
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties įsigaliojimo, bet ne vėliau kaip 2017-02-01 , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	Iki 2017-12-01
3.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma - **600.613,75 EUR** (šeši šimtai tūkstančių šeši šimtai trylika eurų 75 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
- 4.1.1. Darbų kaina – **496.375,00 EUR** (keturi šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt penki eurai 00 ct);
- 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **104.238,75 EUR** (šimtas keturi tūkstančiai du šimtai trisdešimt aštuoni eurai 75 ct).
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **2 etapai. (I etapas: A. SP-70 Marijampolės m. rekonstravimas – Darbo projektas ir kiti I etapo darbai numatyti techniniame projekte Nr. P16237-TP. B. 10 kV „Save gydančio“ tinklo – Darbo projektas. II etapas: A. SP-70 Marijampolės m. rekonstravimas – II etapo darbai numatyti techniniame projekte Nr. P16237-TP (byla BD) ir statybos užbaigimo komisija. B. 10 kV „Save gydančio“ tinklo – Statybos montavimo darbų vykdymas ir statybos užbaigimo komisija).**
- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.

4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

5.1. Kontaktiniai asmenys:

5.1.1. Užsakovo atstovas –

5.1.2. Rangovo atstovas –

5.2. Sutarties BD po 13.3 punktas papildomas punktais:

13.3.27. įsigyti statybos darbams reikalingą Statybos darbų žurnalų kiekį;

13.3.28. parengti Statybos darbų technologijos projektą;

13.3.30. atlikti esamų kabelių vietos nustatymą, jų pradūrimą (prašovimą), tam reikalingus žemės darbus;

13.3.31. atlikęs Darbus pateikti Užsakovui dokumentaciją, kuri reikalinga atlikti darbui su ESO SCADA skirtos TSPĮ sąsajos konfigūravimui bei visų vykdomų informacijos mainų šia sąsaja patikrinimui;

13.3.32. užbaigus statybos Darbus atlikti inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinę (išpildomąją) nuotrauką ir jos popierinę bei elektroninę (CD) versijas 20 darbo dienų iki AB ESO Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti Užsakovui;

13.3.33. užbaigus statybos darbus atlikti objekto (žemės sklypo ir statinių) kadastrinius matavimus ir ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki numatomos AB ESO Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti bylą Užsakovui;

13.3.34. ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki numatomos AB ESO Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti Užsakovui kompaktinę plokštelę su nuskenuotu Darbo projektu, sužymėtu atžymomis "Taip pastatyta" bei darbų vadovų, vykdžiusių Darbus bei techninės priežiūros vadovų parašais;

13.3.35. gauti Valstybinės energetikos inspekcijos aktą - pažymą leidžiančią eksploatuoti rekonstruotą skirstomąjį punktą;

5.3. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotai atstovei: Jurgitai Gebrauskienei, tel. (8 315) 57 431, mob. (8 685) 05607, adresu: Pramonės g. 7, Alytus.**

5.4. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu Sergej Christoforov, tel.: 8 618 19035, el. paštas: sergej.christoforov@eso.lt, Aguonų g. 24, Vilnius (AB "Energijos skirstymo operatorius" Centrinė buveinė) pateikiant dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti.

5.5. Rangovas pasirašytus Aktus pateikia elektroniniu parašu pasirašytus adresu: etpvs.cb@eso.lt.

5.6. Rangovas elektronines Sąskaitas .pdf formatu pateikia el. paštu saskaitos@eso.lt (AB "Energijos skirstymo operatorius" Centrinė buveinė). Jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas, jo išrašoma Sąskaita turi būti spausdinama, pasirašoma ir Užsakovui pateikiama Sutarties SD 5.4 p. nurodytu adresu.

5.7. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškumis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.

6. PRIEDAI

6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 6 lapai;

6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;

6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 2 lapai;

6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;

6.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;

6.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;

6.7. Priedas Nr. 7 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai;

6.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 65 lapai.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

UAB "TETAS"

A.s. Nr. LT 80 7044 0600 0529 7574

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 45) 50 46 18, Faks. (8 45) 50 46 84

El. paštas: info@tetas.lt

Užsakovo vardu:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

El. paštas: info@eso.lt

Generalinis direktorius

Žydrūnas Matuzas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapsauskas

Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas

Priedas Nr. 3

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais
tel. 1802 arba internete www.eso.lt

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/ /, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */ /*, PVM mokėtojo kodas */ /*, registruotos buveinės adresas */ /*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */ /* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. ____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. ____ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pavyzdinė grafiko forma

Priedas Nr. 7

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

2016-11-03

DĖL (NR. 9615) MARIJAMPOLĖS SP-70 R. JUKNEVIČIAUS G. 11 A. MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus bei Pirkimo dokumentų tikslinimą vykdant (Nr. 9615) **Marijampolės SP-70 R. Juknevičiaus g. 11 a, Marijampolėje rekonstravimo darbai pirkimą** (2016 m. rugsėjo 21 d. Pirkimo sąlygos) (toliau – Pirkimas):

1) Klausimas:

Prašome patikslinti ar Marijampolės SCADA išplėtimo darbus (TS P16237-TP-TIS.TS 13p.) turi įsivertinti Rangovas ar juos atliks Užsakovas?

Atsakymas: Informuojame, kad Marijampolės SCADA išplėtimo darbus atliks Užsakovas.

2) Klausimas:

Pagal techninį projektą turi būti dar vienas konkursas/apklausa dėl ryšio sistemos ir paslaugos tiekėjo parinkimo. Kas turi parinkti ryšio operatorių ir kas apmokės jo įrangą ir darbus, nes projekte nėra duomenų.

Atsakymas: Informuojame, kad VPN paslaugos užsakymą organizuoja Užsakovas.

3) Klausimas:

Prašome patikslinti konkurso reikalavimus: P16237-TP-E.AR lapas 5 iš 10, 13.4 skyriuje nurodoma, kad avariniui apšvietimui turi būti numatyti šviestuvai su liuminescencinėmis lempomis su 1h veikimo akumuliatoriais. Prašome patvirtinti ar tikrai avarinio apšvietimo lempos turi turėti autonominius akumuliatorius, ar neturėtų būti avarinis apšvietimas pajungtas nuo nuolatinės srovės savųjų reikmių skydo?

Atsakymas: Informuojame, kada avariniam apšvietimui turi būti naudojami šviestuvai su kaitrinėmis lempomis maitinami iš NSSRS.

4) Klausimas:

Techninio projekto byloje 16237-TP-E Elektrotechnika numatyta naują 10 kV US montuoti vietoje esamos Š2-10. NSSRS ir KSSRS numatyta montuoti senos Š1-10 vietoje. Klausimas kaip bus galima įjungti naują 10 kV skirstyklą be KSSRS ir NSRRS, nes kol nebus įjungta nauja 10 kV skirstykla nebus galima perjungti maitinimo nuo naujų įrenginių ir demontuoti senosios Š1-10, kur statyti KSSRS ir NSSRS?

Atsakymas: Atsižvelgiant į paklausimą, pateikiame patikslintą TP-E bylą kurioje yra detalizuotas darbų eiliškumas (Priedas Nr. 16237-PT-E).

5) Klausimas:

Prašome patikslinti ar reikia atlikti 10 kV srovės ir įtampos transformatorių metrologinę patikrą.

Atsakymas: Informuojame, kad 10 kV srovės ir įtampos transformatoriams metrologinės patikros atlikti nereikia.

6) Klausimas:

Prašome patikslinti ar reikalingi 10 kV narvelių gamykliniai bandymai pirminės įrangos gamykloje.

Atsakymas: Informuojame, kad turi būti atlikti 10 kV narvelių gamykliniai bandymai pirminės įrangos gamykloje.

7) Klausimas:

Prašome patikslinti sekcijiniame narvelyje esančių srovės transformatorių šerdžių skaičių, paskirtį ir parametrus. TS yra 2 šerdys (matavimams ir apsaugoms), schemoje pavaizduota 1 - 400/1A.

Atsakymas: Informuojame, kad sekciniame narvelyje turi būti sumontuoti srovės transformatoriai su viena antrine apvija 400/1A skirta RAA.

8) Klausimas:

Jeigu 10 kV RAA įrenginiai yra įtraukti į ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą" 12.1.1, ar reikia pildyti RAA dalies atitikimų lentelę?

Atsakymas: Informuojame, kad pildyti nereikia, reikia nurodyti tik siūlomos relės tipą iš sąrašo.

9) Klausimas:

Dėl 10 kV narvelių: prašome patikslinti ar reikalinga atlikti metrologinę patikrą 10 kV srovės ir įtampos transformatoriams?

Atsakymas: Informuojame, kad 10 kV srovės ir įtampos transformatoriams metrologinės patikros atlikti nereikia.

10) Klausimas:

Prašome nurodyti, koks turi būti 10 kV narvelio žemos įtampos antrinių grandinių skydo aukštis, nes techninėje specifikacijoje jis nenurodytas?

Atsakymas: Informuojame, kad narvelių žemos įtampos skydo aukštis turi būti ≥ 800 mm.

11) Klausimas:

Techninio projekto elektrotechnikos dalyje, sąnaudų žiniaraščio skyriuje 10 kV US įrenginių montavimas, 7-u punktu nurodytas 1x120 mm² kabelis aliuminio gysla, bet šalia esantis žymuo nurodo kabelį Cu 1x120 mm². Prašome patikslinti šio kabelio tipą.

Atsakymas: Informuojame, kad 10 kabelis turi būti su aliuminio gysla.

12) Klausimas:

Prašome nurodyti kokias apimčiai numatyti (kokiam plotui, kokiems pastatams) kvalifikaciniuose reikalavimuose minimi kadastriniai matavimai.

Atsakymas: Informuojame, kad kadastriniai matavimai turi būti atlikti skirstomojo punkto pastatui.

13) Klausimas:

Dėl Marijampolės m. 10 kV „Save gydančio“ tinklo (transformatorių TR-24, TR-44, TR-74, TR-77 valdymas) įrengimas: prašome patikslinti, kokie kabeliai naudojami TR-24, TR-77 ir TR-44 įvadams. Prašome nurodyti laidininko medžiagą, kabelio gyslų skaičių, skerspjūvio plotą, esamų įvadų ilgį.

Atsakymas: Transformatorių TR-24, TR-44, TR-74, TR-77 kabelių įvadams turi būti naudojami:

- 10 kV įvadams viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore pagal ESO techninius reikalavimus;
 - 0,4 kV įvadams iki 1000 V kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore pagal ESO techninius reikalavimus;
- ESO reikalavimai - <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html>

Esamų kabelių charakteristikos ir atstumas iki esamų jungiamųjų (pereinamųjų) nurodytos transformatorių principinėse schemose, patikslintos TR schemos pridamos.

10 kV ir 0,4 kV įvadinių kabelių jungiamąsias movas montuoti už transformatorinės ribų ne mažiau kaip 3 metrų atstumu. 0,4 kV įvadams galima neįrenginėti jungiamųjų movų, jeigu leidžia esamo kabelio ilgis. Įvaduose kur yra arti (iki 10 m) esamą jungiamąją movą, naują movą įrengti vietoj esamos. Tikslus įvadų ilgis turi būti nurodytas techniniame darbo projekte.

14) Klausimas:

Prašome paaiškinti P16237-TP-E.SŽ nuo 7-9 punkto, ar kabelis ir movos turi būti CU tipo?

Atsakymas: Informuojame, kad kabelis ir movos turi būti AL tipo.

15) Klausimas:

Prašome patikslinti, ar sudarant įžeminimo elementų specifikacijas neįsivėlė klaida ir tikrai būtina siūlyti cinkuotus vamzdžius. Giluminio įžeminimo tiekėjas teigia, kad tokio diametro cinkuotų vamzdžių nėra pardavime.

Atsakymas: Informuojame, kad giluminiam įžemikliui naudojami vamzdžiai turi būti ne cinkuoti.

16) Klausimas:

Techninių specifikacijų 16237-TP-TIS.TS punktas 1.4.5/4.6 punktas reikalauja kad siūloma TSPĮ programinė įranga privalo atitikti *Įdiegti informacijos mainų protokolai turi atitikti protokolų įdiegimo AB LESTO dokumentus („Rytų Skirstomieji Tinklai AB“ Protocol Implementation Document. Ar galima siūlyti TSPĮ, kurio protokolo IEC-60870-5-101/104 suderinamumo lentelėje nėra šių funkcijų: 1.<102> Read command; 2.Read procedure; 3.Transparent file.*

Atsakymas: Paaiškiname, kad TSPĮ turi pilnai atitikti IEC-60870-5-101/104 suderinamumo lentelę, neatitinkančio techninių reikalavimų TSPĮ siūlyti negalima

17) Klausimas:

Techninių specifikacijų P16237.TP-E.TS punktas 8.6.3. Reikalavimas Nr.1 - ar galima siūlyti kroviklius, atitinkančius naujesnius nei nurodyti reikalavimuose LST EN 60950 (IEC 60950), LST EN 300 386 (EN 300 386) standartus? Techninių specifikacijų Nr.14705/4-TP-E.TS 8.9.3 punkte reikalaujama, kad akumuliatorių baterijų kroviklis atitiktų standartus: galiojantį LST EN 60146 ir nebegaliojantį LST EN 50091-2. Ar galima siūlyti kroviklį, atitinkantį LST EN 60950 (IEC 60950), LST EN 300 386 (EN 300 386) standartus?

Atsakymas: Informuojame, kad galima siūlyti įkroviklį atitinkantį LST EN 60950 (IEC 60950), LST EN 300 386 (EN 300 386) „arba lygiavertius“ standartus.

18) Klausimas:

Prašome paaiškinti, ar bus vykdoma rekonstruojamos SP ir rekonstruojamų TR apžiūra, jeigu taip prašome nurodyti laiką.

Atsakymas: Informuojame, kad SP-70 apžiūra bus vykdoma 2016-11-09 12:30. Kontaktinis asmuo Justinas Salatka tel.: 8 686 58451. Marijampolės m. TR-24, TR-44, TR-74, TR-77 apžiūra bus vykdoma 2016-11-09 12:30. Kontaktinis asmuo Edmundas Daugėla tel.: 8 686 31026

19) Klausimas:

Prašome patikslinti ar tinklo komutatorius tikrai turi būti siūlomas su PoE (IEEE 802.3af) palaikymu?

Atsakymas: Informuojame, kad siūlomas tinklo komutatorius gali būti be PoE (IEEE 802.3af) palaikymo.

20) Klausimas:

Prašome paaiškinti ar Tiekėjas turi įsivertinti SCADA išplėtimo darbus?

Atsakymas: Informuojame, kad tiekėjas neturi įsivertinti SCADA išplėtimo darbų, juos atliks Užsakovas.

21) Klausimas:

Prašome pateikti tvarkingą priedą 3 priedas SKZ SP-70.xlsx Prašome paaiškinti koku tikslu likusiuose prieduose funkcijoje ROUND naudojamas apvalinimas iki 3 skaičių po kablelio, kai formuojamos celės 2 skaičių po kablelio tikslumu. Skaičiuojant galutinę sumą tai gali sukelti netikslumų. Arba prašome ištaisyti priedus.

Atsakymas: Atsižvelgiant į paklausimą, pateikiame pakoreguotą priedą Nr. 3 su užrakintomis formulėmis. Funkcija ROUND 3 yra naudojama tam, kad rašant ilgius (km) nebūtų vertinami įrašyti mažesni, negu 1 metras ilgiai, t. y. centimetrai ar milimetrai. Formulėje naudojant ROUND 2, būtų vertinami tiksliai dešimtys metrų. Pateikiame patikslintus priedus Nr. 5, 6, 7, 8 su užrakintomis formulėmis.

22) Klausimas:

10 kV narvelių gamintojas prašo papildomo laiko pasiūlymo parengimui, nes dėl didelio konkursų ir pasiūlymų rengimo kiekio nespėja parengti pasiūlymo Jūsų nurodytam terminui. Paršome nukelti pasiūlymo pateikimo terminą iki 2016.11.11. <...>

Atsakymas: Atsižvelgiant į paklausimą, bei į tai, kad Techninė specifikacija yra tikslinama, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 14.1 punkto nuostatomis, tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.1 punktą ir išdėstome jį taip:

„4.1. Pirminį pasiūlymą reikia pateikti CVP IS priemonėmis į elektroninių pasiūlymų dėžutę ne vėliau kaip iki **2016 m. lapkričio 14 d. 10.00 val.** imtinai (Lietuvos laiku)“.

Taip pat tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 3 (Pasiūlymo forma) 4 dalyje nurodytą reikalavimą pasiūlymo galiojimo terminui ir išdėstome jį taip

„Pasiūlymas galioja iki 201_ m. _____ d. (turi galioti ne trumpiau kaip iki 2017 m. vasario 15 d.).

PRIDEDAMA:

- 1) SPS, 9 lapai.
- 2) Priedai prie SPS, 7 lapai.
- 3) Priedas Nr. 16237-TP-E, 52 lapai.
- 4) Priedas Nr. TR-22, 44, 74, 77 principinės schemas_patikslintos, 4 lapai.
- 5) Priedas Nr. 3 SDKZ SP-70;
- 6) Priedas Nr. 5 SDKZ_1_TR-24 N;
- 7) Priedas Nr. 6 SDKZ_2_TR-44 N;
- 8) Priedas Nr. 7 SDKZ_3_TR-74 N;
- 9) Priedas Nr. 8 SDKZ_4_TR-77 N.

2016-11-09

DĖL (NR. 9615) MARIJAMPOLĖS SP-70 R. JUKNEVIČIAUS G. 11 A. MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus bei Pirkimo dokumentų tikslinimą vykdant (Nr. 9615) **Marijampolės SP-70 R. Juknevičiaus g. 11 a, Marijampolėje rekonstravimo darbai pirkimą** (2016 m. rugsėjo 21 d. Pirkimo sąlygos) (toliau – Pirkimas):

1) Klausimas:

2016-11-04 atsakyme į klausimus pateikėte žiniaraštį „Copy of 3 priedas SKZ SP-70 N“, šiame žiniaraštyje į bendrą sumą nesumuoja I, II, IV, V skyrių. Prašome pateikti pakoreguotą žiniaraštį.

Atsakymas: Atsižvelgiant į paklausimą, patiksliname žiniaraštį.

PRIDEDAMA:

1) Priedas Nr. 3 SDKZ SP-70;

2016-11-14

DĖL (NR. 9615) MARIJAMPOLĖS SP-70 R. JUKNEVIČIAUS G. 11 A. MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus bei Pirkimo dokumentų tikslinimą vykdant (Nr. 9615) **Marijampolės SP-70 R. Juknevičiaus g. 11 a, Marijampolėje rekonstravimo darbai pirkimą** (2016 m. rugsėjo 21 d. Pirkimo sąlygos) (toliau – Pirkimas):

1) Klausimas:

Prašome patikslinti, ar nėra įsivėlusį klaidą 0,4 kV US ĮRANGOS reikalavimuose 16237-TP-E.TS lapas 114 iš 132. 5 punkte reikalaujama aplinkos temperatūra -35 iki +35, kai skydo naudojimo sąlygos - patalpoje.

Atsakymas: Informuojame, kad techniniai reikalavimai nekeičiami.

Atsižvelgiant į tai, kad atsakymas pateikiamas likus mažiau nei 2 darbo dienoms iki pirminių pasiūlymų pateikimo termino dienos, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 14.1 punkto nuostatomis, tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.1 punktą ir išdėstome jį taip:

„4.1. Pirminį pasiūlymą reikia pateikti CVP IS priemonėmis į elektroninių pasiūlymų dėžutę ne vėliau kaip iki **2016 m. lapkričio 17 d. 10.00 val.** imtinai (Lietuvos laiku)“.

Taip pat tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 3 (Pasiūlymo forma) 4 dalyje nurodytą reikalavimą pasiūlymo galiojimo terminui ir išdėstome jį taip

„Pasiūlymas galioja iki 201_ m. _____ d. (turi galioti ne trumpiau kaip iki 2017 m. vasario 20 d.).

PRIDEDAMA:

1) SPS, 9 lapai.

Priedai prie SPS, 7 lapai.