

UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYS“
PIRKIMAS „NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA ALVITO K., VILKAVIŠKIO
RAJONE”
NR. 561264

2021-08-27

UAB „Vilkaviškio vandenys“ vykdamas pirkimą „Nuotekų valymo įrenginių statyba Alvito k., Vilkaviškio rajone“ Nr. 561264 gauti Tiekėjų klausimai. Komisija pateikia Tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos:

1. Klausimas:

Dabartinis paskaičiuotas našumas per parą yra 45 m³. Ar galima projektuoti du nuotekų valymo įrenginius, kad bendroje sumoje našumas per parą gautųsi 45m³.

Atsakymas:

Taip. Be to, atkreipiame dėmesį, kad konkurso sąlygų 7 priedo „Užsakovo reikalavimai“ 8.9. punktas numato, kad nepriklausomai nuo to, kokia biologinio nuotekų valymo technologija bus naudojama, Konkurso dalyvis savo projekte turi įvertinti sekančius aspektus:

1) Technologija turi būti tokia, kad būtų galima maksimaliai išvengti nekontroliuojamo (perteklinio) siūlinių mikroorganizmų augimo. Turi būti užtikrinama, kad biologinio valymo įrenginiuose nesikaups ir bus pašalintos putos ir išplūdus. Numatomos priemonės (siurbiai arba erliftai) turi būti aprašytos pasiūlyme;

2) Biologinio valymo grandis ir antriniai nusodintuvai, turi turėti 2 lygiagrečias linijas. Turi būti numatytos vienos linijos uždarymo galimybės srautą nukreipiant per veikiančią liniją, kuri turės priimti ne daugiau 50% projektinio visos valyklos nuotekų vidutinio paros debito;

3) Rangovas, pateikdamas skaičiavimus, turi pagrįsti siūlomų talpų matmenis;

4) Konkurso dalyvis turi nurodyti, kaip bus reguliuojamas į biologinio valymo įrenginius tiekiamo oro kiekis;

5) Biologinio valymo grandį (vieną technologinę liniją) turi sudaryti atskiros anaerobinės, anoksinės, aeracinės kameros ir antrinis nusodintuvas viename rezervuare;

6) Projektinė aktyviojo dumblo koncentracija neturi būti didesnė nei 5 g VDSM/l, atitinkamai skaičiuotinas dumblo amžius ne mažesnis kaip 20 parų;

7) Dumblo tūrio indekso reikšmė ne didesnė kaip 120 ml/g.

2. Klausimas:

Pagal konkurso sąlygų 9.9 punktą tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, iki sutarties pasirašymo turi pateikti programą. Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, kad su pasiūlymu nereikia pateikti programos.

Atsakymas:

Programos, parengtos pagal konkurso sąlygų 15 priedą „Programa“, kartu su pasiūlymu pateikti nebūtina. Vadovaujantis konkurso sąlygų 9.9. punktu, programą, parengtą pagal konkurso sąlygų 15 priedą „Programa“, perkančiajam subjektui privalės pateikti tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusius, ne vėliau kaip iki sutarties pasirašymo.

3. Klausimas:

Pagal užsakovo reikalavimų 8.2 punktą su pasiūlymu reikia pateikti duomenų dispečerizavimo ir automatinio įrenginių valdymo (SCADA) schemą. Pagal konkurso sąlygų 8 priedo „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“ 2.4 p. reikalavimus reikia pateikti tik aprašymus. Prašome patikslinti ar reikia su konkursiniu pasiūlymu pateikti SCADA schemą.

Atsakymas:

Duomenų dispečerizavimo ir automatinio įrenginių valdymo (SCADA) schema gali būti teikiama, tačiau neprivalo būti pateikta su pasiūlymu. Konkurso sąlygų 8 priedo „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“ 2.4 p. nurodyta informacija privalo būti pateikta su pasiūlymu.

Konkurso sąlygų 7 priedo „Užsakovo reikalavimai“ 8.2. punktas bus patikslintas.