Elektros energijos suvartojimo žiniaraštis

Konfidencialu

Eil. Nr.	Elektros įrenginio pavadinimas*	Darbinių įrenginių skaičius/komplektai	Instaliuota galia (vnt/kompl.), kW	Numatomas energijos suvartojimas (naudojama galia vnt/kompl.), kW	Numatomas energijos suvartojimas (naudojama galia, darbinė), kW	Veikimo trukmė esant nuotekų vidutinio srauto ir apkrovimo sąlygoms (vidutinė santykinė) veikimo trukmė val./d	Elektros energijos suvartojimas per parą, kWh/d	Skaičiuotinas metinis vidutinis elektros energijos suvartojimas, kWh/metus
1	Orapūtės (2+1)	2	1,500	1,320	2,640	15,00	39,600	14454,000
2	Siurbliai vietinėje nuotekų siurblinėje (1+1)	1	1,20	0,609	0,609	10,00	6,090	2222,850
3	Reagentų dozavimo siurblys (1)	1	0,019	0,019	0,019	3,00	0,057	20,805
4	Orapūtė smėliagaudei (1)	1	0,075	0,075	0,075	12,00	0,900	328,500
5	Kilnojamas nuotekų siurblys (avarinis ištuštinimas)	1	0,750	0,750	0,750	0,00	0,000	0,000
6	Technologinės įrangos valdymo skydas, analizės bei matavimo prietaisai	1	0,352	0,304	0,304	24,00	7,296	2663,040
							Iš viso elektros energijos kaštai:	**19689,195**

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
RAIMUNDAS ZMAILA
Data: 2021-09-02 11:46:59