

ĮMONĖS STANDARTAS

IST 6722014-6-2000

(0,38 - 10) kV ĮTAMPOS ELEKTROS ORO LINIJŲ ATRAMŲ METALO KONSTRUKCIJOS

TVIRTINU

AB "ELMAGA"

direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ

UŽDARŲ

AKCINIŲ

MAŽEIKIŲ RAJONAS

2000 m.

SUDERINTA



V. Baltutis

AB "Lietuvos energija"
generalinio direktoriaus pavaduotojas

V. Paškevičius

2000. 04. 17.



1. TAIKYMO SRITIS

1.1. Šis standartas yra skirtas (0,38-10) kV įtampos elektros oro linijų neizoliuotais ir izoliuotais

laidais atramų metalo konstrukcijoms, (toliau - metalo konstrukcijos).

1.2. Metalo konstrukcijos yra "N" išildymo, I kategorijos pagal GOST 15150 ir skitos

naudojimui lauko sąlygomis, esant apšildomos temperatūrai nuo minus 45°C iki plus 40°C, oro drėgmei

iki 100 procentų.

2. NUORODOS

2.1. Šiame standarte pateiktos nuorodos į šiuos normatyvinius-techninius dokumentus:

LST 1286-93 "Metalinės ir nemetalinės dangos. Žymenys";

GOST 9.305-84 "Metalinės ir nemetalinės dangos. Dangų gavimo technologinių procesų

operacijos". (ГОСТ 9.305-84 Лакерты металлические и неметаллические. Операции

технологических процессов получения покрытий).

GOST 9.307-89 "Karšto cinko dangos. Bendrieji reikalavimai ir kontrolės metodai". КОПИЯ ТИТРА

AKCINĖ BENDROVĖ
UŽDARŲ AKCINIŲ
MAŽEIKIŲ RAJONAS
2000 m.



1