

KONDICIONIERIAI IR JŲ MONTAVIMO DARBAI NR. 20544 PIRKIMAS
Trečia pirkimo dalis „Oro kondicionieriai su montavimo darbais“

TECHNINĖ UŽDUOTIS-SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės techniniai rodikliai ir rodiklių reikšmės (specifikacija)	Kiekis	Pateikiamos tikslios siūlomos prekių parametrai/aprašymai, darbų apimtys / sprendimai Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris)
1	I oro kondicionierius	Tvirtinamas prie sienos. Šaldymo/šildymo nominalus galingumas – ne mažiau 6,5kW. Elektros šaltinis (vienfazis) – 220 - 240V, 50Hz. SEER/SCOP (koeficientas) – daugiau kaip 5,1/3,4 Lauko temperatūros diapazonas: 1. Šildymas nuo +24°C iki -10°C . 2. Šaldymas nuo +43°C iki -15°C . Triukšmo lygis vidinio bloko – ne daugiau 50 dB. Energinio naudingumo klasė – ne blogiau kaip A. Freonas – R410A arba lygiavertis. Kondensato siurblys – 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Automatinis jungiklis – 1vnt. Išoriniai bloko tvirtinimai – 1 vnt. Montavimo vietos: 1.1. Mikrobiologijos laboratorijos kabinetas 2-aukštas, D-korpusas (kabinetas D-210) – 1vnt. Santariškių g.4 (žiūrėti priedą Nr.-1) 1.2. Rentgenas 2-aukštas, A-korpusas (kabinetas – A-224) – 1vnt. Santariškių g.7 (žiūrėti priedą Nr.-3) 1.3. Rentgenas 1-aukštas, B-korpusas (kabinetas B-140) - 1vnt. Santariškių g.7 (priedas Nr.-8)	3 kompl.	KAISAI ECO sieninis Split tipo oro kondicionierius KEX-24KTAI/KEX-24KTAO. Tvirtinamas prie sienos. Šaldymo/šildymo nominalus galingumas –7,0/7,3kW. Elektros šaltinis (vienfazis) – 220 - 240V, 50Hz. SEER/SCOP (koeficientas) – 6,1/4,0 Lauko temperatūros diapazonas: 1. Šildymas nuo +30°C iki -25°C . 2. Šaldymas nuo +50°C iki -15°C . Triukšmo lygis vidinio bloko – 44,5 dB. Energinio naudingumo klasė šildyme/šaldyme –A++/A+. Freonas – R32. Kondensato siurblys – 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Automatinis jungiklis – 1vnt. Išoriniai bloko tvirtinimai – 1 vnt. Montavimo vietos: 1.1. Mikrobiologijos laboratorijos kabinetas 2-aukštas, D-korpusas (kabinetas D-210) – 1vnt. Santariškių g.4 (žiūrėti priedą Nr.-1) 1.2. Rentgenas 2-aukštas, A-korpusas (kabinetas – A-224) – 1vnt. Santariškių g.7 (žiūrėti priedą Nr.-3)

				1.3. Rentgenas 1-aukštas, B-korpusas (kabinetas B-140) -1vnt. Santariškių g.7 (priedas Nr.-8)
2.	II oro kondicionierius	Tvirtinamas prie sienos. Šaldymo/šildymo nominalus galingumas – ne mažiau 3.5kW. Elektros šaltinis (vienfazis) – 220 – 240V, 50Hz. SEER/SCOP (koeficientas) – daugiau kaip 5,1/3,4 Energinio naudingumo klasė – ne blogesnė kaip A. Lauko temperatūros diapazonas: 1. Šildymas nuo +24°C iki -5°C . 2. Šildymas nuo 0°C iki +43°C . Freonas – R410A arba lygiavertis. Triukšmas lygis vidinio bloko – ne daugiau 45dB. Kondensato siurblys – 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Automatinis jungiklis – 1vnt. Išorinio bloko tvirtinimai -1 vnt. Montavimo vietos: 2.1. Echoskopijos kabinetas 005C, 1-aukštas, C-korpusas- 1vnt.Santariškių g.4 (žiūrėti priedą Nr.-2) 2.3. Ergoterapijos kabinetas 120A, 1-aukštas, A-korpusas- 1vnt. Santariškių g.7 (žiūrėti priedą Nr.-4)	2 kompl.	KAISAI ECO sieninis Split tipo oro kondicionierius KEX-12KTAI/KEX-12KTAO. Tvirtinamas prie sienos. Šaldymo/šildymo nominalus galingumas – 3,5/3,8kW. Elektros šaltinis (vienfazis) – 220 – 240V, 50Hz. SEER/SCOP (koeficientas) – 6,1/4,0 Energinio naudingumo klasė šaldyme/šildyme –A++/A+. Lauko temperatūros diapazonas: 1. Šildymas nuo +30°C iki -25°C . 2. Šildymas nuo -15°C iki +50°C . Freonas – R32. Triukšmas lygis vidinio bloko – 40dB. Kondensato siurblys – 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Automatinis jungiklis – 1vnt. Išorinio bloko tvirtinimai -1 vnt. Montavimo vietos: 2.1. Echoskopijos kabinetas 005C, 1-aukštas, C-korpusas- 1vnt.Santariškių g.4 (žiūrėti priedą Nr.-2) 2.3. Ergoterapijos kabinetas 120A, 1-aukštas, A-korpusas- 1vnt. Santariškių g.7 (žiūrėti priedą Nr.-4)
3.	III oro kondicionierius	Tvirtinamas prie sienos. Šaldymo/šildymo nominalus galingumas – ne mažiau 6,5kW. Elektros šaltinis (vienfazis) – 220-240V, 50Hz. SEER/SCOP (koeficientas) – daugiau kaip 5,1/3,4 Triukšmo lygis vidinio bloko – ne daugiau 50 dB. Lauko temperatūros diapazonas: 1. Šildymas nuo +24°C iki -5°C . 2. Šildymas nuo 0°C iki +43°C . Energinio naudingumo klasė – ne blogesnė kaip A. Freonas – R410A arba lygiavertis.	4 kompl.	KAISAI ECO sieninis Split tipo oro kondicionierius KEX-24KTAI/KEX-24KTAO. Tvirtinamas prie sienos. Šaldymo/šildymo nominalus galingumas – 7,0/7,3kW. Elektros šaltinis (vienfazis) – 220-240V, 50Hz. SEER/SCOP (koeficientas) –6,1/4,0 Triukšmo lygis vidinio bloko – 44,5 dB. Lauko temperatūros diapazonas: 1. Šildymas nuo +30°C iki -25°C . 2. Šildymas nuo -15°C iki +50°C .

		Kondensato siurblys – 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Automatinis jungiklis – 1 vnt. Išorinio bloko tvirtinimai – 1 vnt. Montavimo vietos: 3.1. Kompresorine 1-aukštas, B-korpusas-1 vnt.Santariškių g.7 (žiūrėti priedą Nr.-5). 3.2. FMR Registratūra A-korpusas, 1-aukštas, Santariškių g.7-1 vnt.(žiūrėti priedą Nr.-4) 3.3. Kineziterapijos kabinetas 121A, A-korpusas, 1-aukštas, Santariškių g.7 -1 vnt.(žiūrėti priedą Nr.-4) 3.4. Kineziterapijos kabinetas 111A, A-korpusas, 1-aukštas, Santariškių g.7 -1 vnt.(žiūrėti priedą Nr.-4)		Energinio naudingumo klasė šaldyme/šildyme – A++/A+. Freonas – R32. Kondensato siurblys – 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Automatinis jungiklis – 1 vnt. Išorinio bloko tvirtinimai – 1 vnt. Montavimo vietos: 3.1. Kompresorine 1-aukštas, B-korpusas-1 vnt.Santariškių g.7 (žiūrėti priedą Nr.-5). 3.2. FMR Registratūra A-korpusas, 1-aukštas, Santariškių g.7-1 vnt.(žiūrėti priedą Nr.-4) 3.3. Kineziterapijos kabinetas 121A, A-korpusas, 1-aukštas, Santariškių g.7 -1 vnt.(žiūrėti priedą Nr.-4) 3.4. Kineziterapijos kabinetas 111A, A-korpusas, 1-aukštas, Santariškių g.7 -1 vnt.(žiūrėti priedą Nr.-4)
4.	IV oro kondicionierius	Tvirtinimas prie sienos. Šaldymo/šildymo nominalus galingumas - ne mažiau 2,5kW. Elektros šaltinis (vienfazis) – 220-240V, 50Hz. SEER/SCOP (koeficientas) – daugiau kaip 5,1/3,4 Triukšmo lygis vidinio bloko – ne daugiau 45 dB. Lauko temperatūros diapazonas: 1. Šildymas nuo +24°C iki -10°C. 2. Šildymas nuo +43°C iki -15°C. Energinio naudingumo klasė – neblogesnė kaip A. Freonas –R410A arba lygiavertis. Kondensato siurblys – 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Automatinis jungiklis – 1 vnt. Išorinio bloko tvirtinimai – 1 vnt. Montavimo vietos: 4.1. Vaistinės kabinetas, 4 aukštas, C-korpusas, Santariškių g.4-1 vnt.(žiūrėti priedą Nr.-6)	2 kompl.	KAISAI ECO sieninis Split tipo oro kondicionierius KEX-09KTAI/KEX-09KTAO. Tvirtinimas prie sienos. Šaldymo/šildymo nominalus galingumas – 2,6/2,9kW. Elektros šaltinis (vienfazis) – 220-240V, 50Hz. SEER/SCOP (koeficientas) – daugiau kaip 6,2/4,0 Triukšmo lygis vidinio bloko – ne daugiau 40 dB. Lauko temperatūros diapazonas: 1. Šildymas nuo +30°C iki -25°C. 2. Šildymas nuo +50°C iki -15°C. Energinio naudingumo klasė šildyme/šaldyme– A++/A+. Freonas –R32. Kondensato siurblys – 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Automatinis jungiklis – 1 vnt. Išorinio bloko tvirtinimai – 1 vnt. Montavimo vietos:

		4.2. Vaistinės 449 kabinetas 4 aukštas, B-korpusas, Santariškių g. 4 – 1vnt. (žiūrėti priedą Nr.-7)		4.1. Vaistinės kabinetas, 4 aukštas, C-korpusas, Santariškių g.4-1vnt.(žiūrėti priedą Nr.-6) 4.2. Vaistinės 449 kabinetas 4 aukštas, B-korpusas, Santariškių g. 4 – 1vnt. (žiūrėti priedą Nr.-7)
3 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:				14784,00
21% PVM suma Eur:				3104,64
3 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:				17888,64

*Montavimo medžiagos ir reikalingi darbai turės įvertinti numatomo su tiekėjais susitikimo metų, jie privalo būti įskaičiuoti į tiekėjo pasiūlymo kainą.