

UAB „BAU sistemos“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Aukų g. 5-44, +37065965690, info@bausistemas.lt
Įm. registro Nr. 085717 Rejestro data 2005 12 15 Valstybinės įmonės Registrų centras Vilniaus fil. registras,
juridinio asmens kodas 300515099, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100003325912)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

PASIŪLYMAS DYZELIO GENERATORIUI IR JO ĮRENGIMO DARBAMS TEIKTI

2018-06-21 Nr.1 Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė-visi dalyvių pavadinimai)	UAB „BAU Sistemos“
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė-visi dalyvių adresai)	Aukų g. 5-44, LT-01113, Vilnius
Įmonės kodas	300515099
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Marius Čaikauskas
Telefono numeris, Fakso numeris	+37065965690
El. pašto adresas	info@bausistemas.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
- 2) Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

Prekės modelis: Aksa APD1100M

Gamintojas: Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur be PVM	Mato vnt. kaina Eur su PVM	Bendra kaina Eur be PVM
1.1	Dyzelio generatorius	vnt.	1	109500	132495	109500
1.2.	Dyzelio generatoriaus įrengimo darbai ir parengimas eksploatacijai	kompl.	1	17474	21143,54	17474
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM						126974
PVM suma						26664,54
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM						153638,54

Bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo daliai EUR su PVM (žodžiais): šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt aštuoni EUR, 54 cnt.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 26664,54 EUR.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų lentelės skilčių nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

Nustatomi fiksuota prekių kaina. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos paslaugų teikėjo išlaidos (prekių pristatymo, sumontavimo ir pan.), būtinos tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios*:

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentų SPS 1 priede „Techninėje specifikacijoje“ nustatyti prekės parametrai ir reikalaujamos parametų reikšmės		Tiekėjo siūlomos prekės parametų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos techninius parametrus patvirtinantys dokumentai)
	Parametrai	Reikalaujamos parametų reikšmės	
1.	Nominali elektrinė galia ($\cos \varphi = 0,8$)	ne mažiau kaip ir/ar lygu 1030kVA/824kW	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.1; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.1.
2.	Leistina perkrova	10 proc. dydžio 60 min laikotarpyje	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.1; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.1.
3.	Vardinis nominalios elektros galios faktorius	$\cos \varphi = 0,8$.	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.1; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.1
4	Generuojama kintamoji įtampa ant gnybtų	400/230V	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.1; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.1
5	Generuojamos įtampos dažnis	50 Hz	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.1; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.1
6	Oro padavimas	ne daugiau kaip du turbo kompresoriai	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.1; „Isankstine saskaita Aksa APD1100M“ p.1
7	Variklio darbinis režimas elektros mašinai generuojant 50 Hz dažnį	būtina palaikyti 1500 aps/min	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.1; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.1

8	Įpurškimas:	tiesioginis	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.2; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.2
9	Apsisukimų reguliatoriaus tipas	elektroninis	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.2; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.2
10	Variklio startavimo ir valdymo sistema	24 V nuolatinė įtampa	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.2; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.2
11	Variklio aušinimas	aušinimas skysčiu, kurio užšalimo temperatūra ne aukštesnė kaip - 40°C	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.2; „Isankstine saskaita Aksa APD1100M“ p.1
12	Variklio aušinimo skysčio šildytuvas	ne mažiau 2 vnt. (sudubliuoti)	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.1; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.2
13	Variklio aušinimo skysčio elektrinis galingumas	ne mažiau kaip 3 kW (ne mažiau kaip po 1 kW kiekvienai fazei)	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.1; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.2
14	Elektrinis siurblys priverstinei aušinimo skysčio cirkuliacijai varikliui nedirbant	būtina	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.7; „Isankstine saskaita Aksa APD1100M“ p.1
15	Variklio karterio šildytuvas sumontuotas korpuse	būtina	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.7; „Isankstine saskaita Aksa APD1100M“ p.1
16	Oro filtro tipas	sauso tipo arba lygiavertis	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.2; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.2; „Isankstine saskaita Aksa APD1100M“ p.1
17	Kuro kiekis esant pilnai nominaliai el. galiai	ne daugiau kaip (100%): 220 l/h.	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.2; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.2
18	Kuro kiekis esant trečdaliui nominalios el. galios	ne daugiau kaip (75%): 170 l/h.	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.2; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.2
19	Kuro kiekis esant pusei nominalios el. galios	ne daugiau kaip (50%): 120 l/h.	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.2; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.2
20	Vidinis integruotas bakas	darbo trukmė su vienu kuro bako užpylimu ne mažiau kaip 8 valandos dirbant 75% apkrova	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.2; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.2; „Isankstine saskaita Aksa APD1100M“ p.1

21	Integruota bako talpa	ne mažiau kaip 1400 l	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.2; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.2; „Isankstine saskaita Akša APD1100M“ p.1
22	Generuojama įtampa ir dažnis	400V kintama srovė, 50Hz	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.2; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.2
23	Generatorius tipas	sinchroninis	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.2; „Isankstine saskaita Akša APD1100M“ p.1
24	Fazių skaičius	3	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.2; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.2
25	Elektroninis DSR išėjimo įtampos reguliatorius	būtina	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.2; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.2
26	Išėjimo įtampos reguliavimo tikslumas	±1proc.	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.2; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.2
27	Antikondensacinis šildytuvas	būtina	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.7; „Isankstine saskaita Akša APD1100M“ p.1
28	Apsaugos lygis	ne mažesnis kaip IP23	Taip. Žr. „Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT“ p.2; „Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng“ p.2

*Tiekėjas privalo užpildyti šią lentelę.

Siūlomos prekės ir darbai visiškai atitinka SPS 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai).

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekejas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas
	SIA „AMBK“, Salaspils g 9A, LV-1057, Ryga	Subrangovas	17%, montavimo ir paleidimo darbai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai ir pažymėti „Konfidencialu“)

Eil.Nr	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje
	Isankstine saskaita Aksa APD1100M_Konfidencialu	7
	Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT_Konfidencialu	5
	Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng_Konfidencialu	6
	EBVPD_Ambk_Konfidencialu	3
	EBVPD_BAU_Konfidencialu	2
	Ketiniu protokolas_konfidencialu	4

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus pavišinti kartu su sudaryta sutartimi.:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	EBVPD_BAU Sistemos	13
2	EBVPD_Ambk	13
3	Ketiniu protokolas	1
4	Techniniu duomenų lapas_APD1100M LT	7
5	Techniniu duomenų lapas_APD1100M Eng	2
6	Isankstine saskaita Aksa APD1100M	1

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Marius Čaikauskas
(Vardas ir pavardė)