

Valdymo instrukcija

NN NOLTA

M2 lygio reguliatorius

Valdymo instrukcija

12/11/21 / 2013.10

M2 lygio reguliatorius – tai vienos dalies reguliatorius, sukurtas specialiai naudoti nuotekų valymo įrenginiams ir vizavimo punktuose, kuriose tvarkomi kietosiomis dalelėmis užtersti skysčiai. Dėka jo cheminių savybių, jį galima naudoti didžiajai daliai skysčių.

Galima naudoti prijungtą ant laido, kad galėtumėte nustatyti ir stabilizuoti perjungimo funkciją.

Formalūs dydžiai – CE

Formalūs dydžiai

Didž. Veikimo temp.	80°C
Galia	1mA / 4 V – 5A / 250 V
Prijungimo kampas	10°
Apsaugos tipas:	IP68 / 2 bar
Apsaugos klasė	II
Korpusas	Polipropilenas (PP)
Aukštis/skersmuo	90 mm / 60 mm
Laidas	TPR3x0,5mm ²

Atsparių medžiagų sąrašas

žalios nuotekos; išmatos; srutos; naminės nuotekos; purvas, išmetamas iš skalbimo mašinų, vonių ir dušo kabinų; valymo priemonės; emulsijos, kurių sudėtyje yra alyvos, dyzelino kuro, riebalų, aliejaus, rūgšties ir t.t.; lietaus vanduo; gruntinis vanduo; chloruotas vanduo; sūrus vanduo; daržovėse esantis aliejus; vaisinė rūgštis; alkoholis.

EC Suderinimo Deklaracija

Atitinkanti 2006 /95 / EG EC Žemos įtampos direktyvą
EC Aplinkos Apsaugos Direktyva RoHS 2002 / 95 / EG
Mes,

NOLTA GmbH, 35091 Coelbe,

Šiuo dokumentu pareiškiamo, jog mūsų gaminami produktai atitinka visus pagrindinius reikalavimus,

Elektroninis prijungimas

Surinkimas:

Pavyzdžiai

Elektroninis prijungimas:

Elektros sistema, prieš pradedant jungti į elektros tinklą, taisyti klaidas ar atlikti remontą, privalo būti atjungta nuo elektros energijos tiekimo. Įsitikinkite, jog per laidų galus į vidų nepateks nei vanduo, nei drėgmė.

rudas / juodas / pilkas

Ištuštinti: jungti rudą - juodą
Užpildyti: jungti rudą - pilką
Būtinai atskirkite nenaudojamus laidus.

susijusius su saugumu ir aplinkos apsauga, kaip pažymėta EB direktyvose, atitinkamai pagal projektą bei konstravimą ir, taip pat, tai taip pat taikoma versijai, išigyta pas mus.

Taikomi suderinti standartai:

- **DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1)**
- **DIN EN 60730-2-15 (VDE 0631-2-15)**
- **DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1)**

Nolta GmbH
Industriestr. 8
35091 Cölbe
Vokietija

Tel. +49(0)6421/9859 0
Faksas +49(0)6421/9859 28
www.nolta.de
info@nolta.de

Coelbe, 2013.10.28

/parašas/

Dr.-Ing. Jocken Knake
Generalinis direktorius

/parašas/

Wolfgang Seip
Kokybės valdymas

Priežiūra:

Jei plūdės jungiklis įdiegtas ir pritvirtintas teisingai, Tuomet jai remonto neprireiks daugybę metų. Sistemą, priklausomai nuo užteršimo lygio, tereikia kartkartėmis patikrinti ir, jei reikia, nuvalyti plūdės jungiklį.