



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKOMS

PASIŪLYMAS
DĖL GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRANGOS PIRKIMO
 2017-04-07 Nr.1

Kaunas

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	UAB "EPROMA"
Tiekėjo adresas	Studentų g.2B, LT-50246 Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas	133797095, LT337970917
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Darius Pasiukevičius
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Darius Kirvaitis
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT457400053038623810, Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Prekybos padalinio vadovas Darius Pasiukevičius
Telefono numeris	8-37-454033
Fakso numeris	8-37-454033
El. pašto adresas	darius.pasiukevicius@eproma.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Kvietimo dalyvauti pirkime taikant mažos vertės pirkimų praktiką (apklausos raštu būdu) dokumentuose ir jų prieduose.

Prekybos padalinio
vadovas
Darius Pasiukevičius



Studentų g.2B, Kaunas
 Tel./Faks. (8-37)45 40 33
 Tel. (8-37)45 29 47, 45 35 88
 E-mail: info@eproma.lt
 Įmonės kodas 133797095
 PVM kodas LT337970917

A/s Nr. LT787044060003093479,
 b/k 70440,
 AB "Vilniaus bankas,
 Įmonės įregistravimo Nr. AB 93-792
 Registruota : Kauno miesto savivaldybėje
 Rejestro tvarkytojas: V. Martinaitienė

1 lentelė

Konfidencialu**PASIŪLYMO KAINA**

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, šalis, gamintojas, modelis (<i>nurodyti</i>)	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur už 1 matą vnt. be PVM	Kaina Eur už 1 matą vnt. su PVM	Viso kaina Eur su PVM
1.	Adresinis optinis dūmų daviklis	Vnt.	100	33,76	40,8496	4084,96
2.	Adresinio gaisro daviklio pagrindas (bazė)	Vnt.	103	4,72	5,7112	588,2536
3.	Adresinis gaisro aliarmo mygtukas su dėžute	Vnt.	10	43,95	53,1795	531,7950
4.	Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena	Vnt.	8	50,02	60,5242	484,1936
5.	Adresinis išėjimo modulis	Vnt.	5	39,66	47,9886	239,9430
6.	Adresinis optinis dūmų daviklis su izoliatoriumi	Vnt.	4	39,66	47,9886	191,9544
7.	Adresinis temperatūrinis daviklis	Vnt.	4	28,00	33,88	135,52
8.	Nuotolinis gaisro jutiklis	Vnt.	15	5,42	6,5582	98,3730
Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM):						6354,99

2 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Eil. Nr.	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos charakteristikos (Užpildyti kaip reikalaujama pirkimo dokumentų techninės specifikacijos papildomų reikalavimų 4 p.)
1.	Adresinis optinis dūmų daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas LST EN ISO 13943:2012 arba lygiavertis - Aplinkos darbinė temperatūra: -30°C iki +70°C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤1000m; - Daviklio srovė I, kai maitinimo įtampa 24V - 3,5mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 32V; - Maksimali srovė I be indikacijos (budintis režimas) 200μA; - Maksimali srovė su indikacija mirksint kas 5 sek. (budintis režimas) 300μA; - Daviklio išėjimo įtampa U (nuolatinė), kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 22,5V; - Daviklio išėjimo srovė I, kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 10,8mA; - Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas	Schneider Electric, Gamintojas: Pittway Tecnologica S.r.l., Italija, Modelis :ESMI 22051E, Žymėjimas sąskaitoje: AD22051E


Studentų g.2B, Kaunas
 Tel./Faks. (8-37)45 40 33
 Tel. (8-37)45 29 47, 45 35 88
 E-mail: info@eproma.lt
 Įmonės kodas 133797095
 PVM kodas LT337970917

Prekybos padalinio
 vadovas
 Darius Pasulickavičius

A/s Nr.: LT787044060003093479,
 b/k 70440,
 AB "Vilniaus bankas,
 Įmonės įregistravimo Nr. AB 93-792
 Registruota : Kauno miesto savivaldybėje
 Rejestro tvarkytojas: V. Martinaitienė



	- Daviklio korpuso spalva – balta; - Pajungimo laidininko maksimalus diametras 2,5mm²; - Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051E arba lygiavertis	
2.	Adresinio gaisro daviklio pagrindas (bazė) turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis - Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +70°C; - Saugos klasė ne žemesnė kaip IP 20; - Bazinio pagrindo korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; - Bazinio pagrindo spalva – balta; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm²; Bendras bazinio pagrindo žymuo – B501AP0IV (atitikmuo – B501 arba B501DG) arba lygiavertis.	Schneider Electric, Gamintojas: Pittway Tecnologica S.r.l., Italija, Modelis :ESMI B501AP, Žymėjimas sąskaitoje: ADB501AP
3.	Adresinis gaisro aliarmo mygtukas su dėžute turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +70°C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000m; - Mygtuko srovė I aliarmo metu iki 5mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) – 24V; - Maksimali srovė I (budintis režimas) 300μA; - Maksimali srovė su izoliatoriumi grandinėje (budintis režimas) – 400μA; - Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP24 - Mygtuko išėjimo srovė I, kai daviklio maitinimo įtampa 24V iki 10,8mA; - Mygtuko korpusas – PVC medžiaga arba analogas; - Mygtuko korpuso spalva – raudona RAL 3001; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm²; Bendras daviklio žymuo – MCP5, arba lygiavertis.	Schneider Electric, Gamintojas: Pittway Tecnologica S.r.l., Italija, Modelis :ESMI MCP5, Žymėjimas sąskaitoje: ADMCP5A/SR2G
4.	Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis - Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +70°C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000m; - Sirenos srovė I, kai maitinimo įtampa 24V iki 5,77mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 29V; - Maksimali srovė (budintis režimas) 450μA; - Garsumas, kai maitinimo įtampa 24V iki 95dB; - Apsaugos klasė – IP24C su baze B501 AP IP 44 su baze BPWE10 arba lygiavertis - Reguliuojamas garsumas – 1 padėtis-aukštas, 2 padėtis – vidutinis, 3 padėtis – žemas; - Sirenos korpusas PVC medžiaga arba analogas; - Sirenos korpuso spalva – raudona; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm²; - Sirenos suderinamumas su bazėmis – B501AP; Bendras sirenos žymuo– WSO-PER-N33 arba lygiavertis.	Schneider Electric, Gamintojas: Pittway Tecnologica S.r.l., Italija, Modelis :ESMI WSO Žymėjimas sąskaitoje: ADWSO





5.	Adresinis išėjimo modulis turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra: -30°C iki +70°C - Modulio suderinamumas su esančia sistema. - Maksimali srovė (budintis režimas) 500mA; - Darbinė įtampa – 15-30VDC - Išmatavimai: 24x94x94mm; Bendras žymuo – EM201E arba lygiavertis	Schneider Electric, Gamintojas: Pittway Tecnologica S.r.l., Italija, Modelis :ESMI EM201E Žymėjimas sąskaitoje: ADEM201E
6.	Adresinis optinis dūmų daviklis su izoliatoriumi turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas LST EN ISO 13943:2012 arba lygiavertis - Aplinkos darbinė temperatūra: -30°C iki +70°C; - Daviklio srovė I, kai maitinimo įtampa 24V - 3,5mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 32V; - Maksimali srovė I be indikacijos (budintis režimas) 200μA; - Maksimali srovė su indikacija mirksint kas 5 sek. (budintis režimas) 300μA; - Daviklio išėjimo įtampa U (nuolatinė), kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 22,5V; - Daviklio išėjimo srovė I, kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 10,8mA; - Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; - Daviklio korpuso spalva – balta; - Pajungimo laidininko maksimalus diametras 2,5mm²; - Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051E arba lygiavertis	Schneider Electric, Gamintojas: Pittway Tecnologica S.r.l., Italija, Modelis :ESMI 22051E, Žymėjimas sąskaitoje: AD22051E
7.	Adresinis temperatūrinis daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2002; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +70°C; - Daviklio srovė I, kai maitinimo įtampa 24V – 3,5mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 32V; - Maksimali srovė I be indikacijos (budintis režimas – 200 μA; - Maksimali srovė su indikacija mirksint kas 5 sek. budintis režimas) – 300 μA; - Daviklio išėjimo įtampa U, kai daviklio maitinimo įtampa 24V – 22,5V; - Daviklio išėjimo srovė I, kai daviklio maitinimo įtampa 24V – 10,8mA; - Daviklio korpusas PVC medžiaga arba lygiavertė; - Vieno daviklio saugomas plotas iki 55 m² maksimalus patalpos aukštis 10,5m - Suveikimo temperatūros riba 58°C - Daviklio korpuso spalva – balta; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras 2,5mm²; - Daviklio suderinamumas su bazėmis – B501, B501DG; Bendras daviklio žymuo ESMI 52051E, ESMI 52051Ei arba lygiavertis	Schneider Electric, Gamintojas: Pittway Tecnologica S.r.l., Italija, Modelis :ESMI 52051E, Žymėjimas sąskaitoje: AD52051RE
8.	Nuotolinis gaisro jutiklis turi tenkinti tokias charakteristikas:	Schneider Electric,



- Standartas – LST EN ISO 13943:2002 arba lygiavertis - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -10°C iki +60°C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio $\leq 1000\text{m}$; - Jutiklio įtampa U (nuolatinė) nuo 5V iki 36V; - Jutiklio korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; - Jutiklio korpuso spalva – balta; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm²; - Matmenys, gabaritas - "80x20mm; - Jutiklio suderinamumas su bazėmis – B501, B501DG arba analogas; Bendras daviklio žymuo – ERI-10 MiniDisc arba lygiavertis	Gamintojas: Pittway Tecnologica S.r.l., Italija, Modelis :ESMI ERI-10 Mini Disk, Žymėjimas sąskaitoje: ADMD
--	--

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS MEDŽIAGŲ PIRKIMO PASIŪLYMAS Nr.1	5

Prekybos padalinio vadovas



Darius Pasiukevičius