



**AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“
KUPIŠKIO ŠILUMOS TINKLŲ RAJONAS**

TVIRTINU:

AB „Panevėžio energija“
Gamybos direktorius

Rolandas Bitcheris

**ŠEPETOS KATILINĖS VANDENS ŠILDYMO KATILO Nr. 4, VŠK -31 „ŠILA“
REMONTO DARBŲ ATLIKIMUI**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2017 m. birželio mėn. 26 d.
Kupiškis

2017m. III ketv. remonto darbų plane numatyti Šepetos katilinės vandens šildymo katilo Nr. 4 VŠK - 31 „Šila“ atlikti šoninių ir galinės sekcijos pakeitimo darbai.

Šepetos katilinės vandens šildymo katilo Nr. 4 VŠK - 31 „Šila“ techninės charakteristikos :

1.1. Katilo modelis	VŠK - 31 „Šila“
1.2. Gamykla gamintoja	UAB „Venšila“
1.3. Deginamas kuras	smulkintas biokuras ir smulkintos durpės
1.4. Šiluminis našumas	1,2 MW
1.5. Darbinis slėgis	0,6 MPa
1.6. Maks. ištekančio vandens temperatūra	115 °C.
1.7. Išoriniai matmenys:	
Ilgis	3175 mm.
Plotis	1300 mm.
Aukštis	2430 mm.

Šepetos katilinės vandens šildymo katilo Nr.4 VŠK-31 „Šila“ remonto darbų atlikimui techninė specifikacija :

1. Atlikti abiejų šoninių ir galinės sekcijos pakeitimą.
2. Aukščiau nurodytų darbų atlikimui brėžinius, bei darbų atlikimo technologiją paruošia paslaugos teikėjas.

Sudarė :Kupiškio ŠTR meistras, pavaduojantis viršininką

Martynas Kukenys

Suderinta :

Gamybos ir ekologijos tarnybos viršininkas

Mindaugas Krikštanys