

UAB „ŠIRVINTŲ VANDENYS“
PROJEKTO „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠIRVINTŲ RAJONE (MUSNINKUOSE IR
GELVONUOSE)“
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2016-09-28 Nr. VP-1.9

Širvintos

Posėdis įvyko 2016 m. rugsėjo 28 d. 10.00 val.

Komisijos pirmininkė: Danguolė Palkevičienė, juristė, viešųjų pirkimų specialistė.

Posėdžio sekretorė: Lina Dambrauskienė, sekretorė.

Komisijos nariai: Vladimiras Gudačius, vyr. inžinierius; Kęstutis Vaškevičius, direktorius;
Janina Masiulionienė, vyr. buhalterė.

Darbotvarkė:

1. Dėl Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ pirkimo „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimo bei nuotekų valymo įrenginių statybos Musninkuose darbų pirkimas (FIDIC „Gelonoji“ knyga)“ tiekėjų klausimų ir pasiūlymų nagrinėjimo.

1. SVARSTYTA. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ pirkimo „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimo bei nuotekų valymo įrenginių statybos Musninkuose darbų pirkimas (FIDIC „Gelonoji“ knyga)“ tiekėjų klausimų ir pasiūlymų nagrinėjimas.

D. Palkevičienė komisijos nariams pranešė, kad 2016-09-27 14 val. 57 min. CVP IS priemonėmis buvo gautas tiekėjo klausimas (klausimai Nr. 3) dėl kvalifikacinės atrankos kriterijų (pranešimo Nr. 4619070).

Komisijos nariai susipažįsta su pateiktais klausimais Nr. 3:

1. Pirkimo dokumentų lentelėje "Musninkų nuotekų valyklos projektiniai valomų nuotekų debitai" pateiktas bendras vidutinis nuotekų debitas - 34,00 m³/d. Teršalų koncentracijos nevalytuose nuotekose pagal ChDS, BDS₅, SM, N ir P, suskaičiuotas prie didžiausio paros debito, t.y. prie 48 m³/d. Šiuo atveju kuo daugiau vandens tuo mažesnė teršalų koncentracija nuotekose. Pažymime, kad skaičiuojant biologinių valymo įrenginių bioreaktoriaus talpų tūrius, skaičiavimai atliekami prie vidutinio paros nuotekų debito, bet prie maksimalių nuotekų apkrovų ir prie maksimalių teršalų koncentracijų, todėl prašome perkančiosios organizacijos patikslinti pirkimo dokumentus nurodant maksimalias teršalų koncentracijas, paskaičiuotas prie vidutinio nuotekų debito t.y. prie 34m³/d).

2. Pirkimo dokumentų 2.7.9 punkte "Biologinis valymas" nurodama, kad turi būti numatytos vienos linijos uždarymo galimybė ir dalies nuotekų nukreipimo per vieną liniją galimybė. Vienos technologinės linijos uždarymo atveju kita technologinė linija turi sugebėti priimti ne mažiau kaip 70% projektinio nuotekų kiekio. Pažymime, kad pagrindinis valyklos nuotekų valymo procesas turi būti sudarytas iš bent dviejų vienodų lygiagrečių technologinių linijų, tokiu atveju vienos technologinės linijos našumas 50 % nuo projektinio nuotekų debito (50%+50%=100%).

Prašome perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad vienos technologinės linijos našumas turi būti 70% nuo projekcinio nuotekų debito, tokiu atveju bendras valyklos našumas sudarytų 140% nuo projekcinio nuotekų debito ($70\%+70\%=140\%$), t.y. 67,2m³/d. Taip pat prašome perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad esant uždarytai vienai technologinei linijai ir nuotekų kiekiui viršijus minėtus 70% nuo bendro projekcinio nuotekų kiekio, nuotekų perteklius turės būti nukreiptas per avarinio apvedimo liniją.

3. *Pirkimo dokumentų 2.7.9 punkte nurodoma, kad visuose technologiniuose rezervuaruose ir talpose (aerotanke, atvežtinių nuotekų talpose, anaerobinėje ir denitrifikacijos kameroje) yra būtina įrengti prieduobes rezervuarų valymui. Prašome perkančiosios organizacijos leisti rangovams neįrenginėti minėtų prieduobių, jeigu ir jų neįrengus bus užtikrinamas efektyvus rezervuarų ištuštinimas. Atkreipiame perkančiosios organizacijos dėmesį kad atvežtinių nuotekų talpa valykloje nenumatoma iš viso).*

4. *Pirkimo dokumentų 2.7.10 punkte perkančioji organizacija nurodo, kad oro tiekimo vamzdžiai orapūtinėje turi būti iš rūgštims atspausaus nerūdijančio plieno, kurio kokybė be prastesnė nei AISI 316 arba PVC,PP ar PE. Pirkimo dokumentų 11.3 punkte nurodoma, kad oro vamzdžiai orapūtinės viduje turi būti iš nerūdijančio plieno. Prašome suvienodinti pirkimo dokumentų reikalavimus ir leisti oro tiekimo vamzdžius orapūtinėje įrenginėti iš iš rūgštims atspausaus nerūdijančio plieno, kurio kokybė be prastesnė nei AISI 316 arba PVC,PP ar PE, kaip tai numatyta pirkimo dokumentų 2.7.10 punkte.*

5. *Pirkimo dokumentų 2.7.13 punkte yra nurodyta, kad visi antriniuose nusodintuvuose montuojami vamzdžiai, turi būti gaminami iš rūgštims atspausaus nerūdijančio plieno kurio kokybė ne prastesnė nei AISI 316. Pirkimo dokumentų 11.6 punkte nurodoma, kad vamzdžiai gali būti PVC, PE arba nerūdijančio plieno. Prašome neriboti antrinių nusodintuvų vamzdžių medžiagiškumo ir leisti dalyviams siūlyti vamzdžius ne tik iš iš rūgštims atspausaus nerūdijančio, kurio kokybė ne prastesnė nei AISI 3016, bet ir iš PVC, PE kaip tai nurodyta 11.6 punkte.*

6. *Prašome patvirtinti, kad veikliojo dumblo reaktoriaus talpos gali būti siūlomos iš polipropileno, visapusiškai atspausaus nuotekoms.*

D. Palkevičienė teigia, kad 2016-09-29 11 val. 00 min. CVP IS baigiasi paraiškų tiekėjų kvalifikacijai vertinti pateikimo terminas, o Pirkimo dokumentų I-II dalies 10.1 punkte nurodyta, kad „*Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki paraiškų (ar pasiūlymų, priklausomai, kuri pirkimo dokumentų vieta prašoma paaiškinti) pateikimo termino pabaigos*“. Taigi pagal pirkimo sąlygas tiekėjams yra nustatytas aiškus terminas prašymams ir paaiškinimams PO pateikti, o tiekėjas, klausimus pateikęs 2016-09-27 14 val. 57 min., tą terminą praleido.

Todėl komisijos pirmininkė siūlo suformuluoti tokį atsakymą tiekėjams:

„CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Perkančioji organizacija 2016 m. rugsėjo 27 d. 14 val. 57 min. gavo tiekėjo klausimus-pasiūlymus.

Tiekėjo prašymas paaiškinti Techninės specifikacijos reikalavimus netenkinamas, nes tiekėjas praleido Pirkimo dokumentų I-II dalies 10.1 punkte nurodytą terminą prašymams ir paaiškinimams PO pateikti: „*Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki paraiškų (ar pasiūlymų, priklausomai, kuri pirkimo dokumentų vieta prašoma paaiškinti) pateikimo termino pabaigos*“.

Komisijos nariams siūloma balsuojant patvirtinti atsakymą tiekėjams formuluotą.

Balsavimo rezultatai:

Janina Masiulionienė – „Už“,
Lina Dambrauskienė – „Už“,
Vladimiras Gudačius – „Už“,
Kęstutis Vaškevičius – „Už“,
Danguolė Palkevičienė – „Už“.

1. NUTARTA

1.1. Patvirtinti atsakymą į tiekėjų klausimą Nr. 3.

1.2. Atsakymą CVP IS priemonėmis pateikti tiekėjams iki 2016-09-28 17 val. 00 min.

Parašas

Vardas, pavardė

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Nariai:

	Danguolė Palkevičienė
	Lina Dambrauskienė
	Kęstutis Vaškevičius
	Vladimiras Gudačius
	Janina Masiulionienė