

JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS „RAPISCAN EAGLE M60“ ŠALČININKŲ ĮRANGOS TECHNINIO APTARNAVIMO VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2017 m. rugsėjo 14 d. Nr. 17VII(15) - 50
Vilnius

Vilniaus teritorinė muitinė (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Dovilės Kraulaidienės, veikiančios pagal Vilniaus teritorinės muitinės nuostatus, ir uždarnosios akcinės bendrovės „ATEA“ (toliau – Teikėjas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Algio Mikoliūno, toliau kartu vadinamos Šalimis, sudarė šią jonizuojančios spinduliuotės „RAPISCAN EAGLE M60“ įrangos techninio aptarnavimo viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Teikėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka teikti jonizuojančios spinduliuotės sistemos „RAPISCAN EAGLE M60“ (toliau – Sistema) techninio aptarnavimo paslaugas pagal Sutarties 1 priedą (toliau – paslaugas).

1.2. Teikėjas patvirtina, kad jis turi galiojančius ir teisėtus visus šiai paslaugai teikti reikalingus leidimus, atestatus, licencijas ir kitokius dokumentus ir gali vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais šioje Sutartyje numatytoms paslaugoms teikti tinkamai.

2. Paslaugų teikimo terminai

2.1. Paslaugų teikimo pradžia – 2017 m. rugsėjo 15 d.

2.2. Paslaugų teikimo terminai – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Su galimybe pratęsti 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių. Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas tik Užsakovui raštu sutikus ir informavus Teikėją apie sutikimą pratęsti paslaugų teikimo terminą.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra Sutarties kaina yra 421 080,00 Eur (keturi šimtai dvidešimt vienas tūkstantis aštuoniasdešimt eurų 00 ct), įskaitant 21 procentą pridėtinės vertės mokesį (toliau – PVM), kuris sudaro 73 080,00 Eur (septyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų 00 ct). Sistemos ketvirtinio techninio aptarnavimo kaina 29 000,00 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai eurų 00 ct), be PVM. Į Sutarties kainą įskaičiuotos visos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, būtini, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

3.2. Paslaugų kaina negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus sutarties 4.3 punkte numatytą atvejį.

3.3. Teikėjas prisiima visą riziką dėl to, kad nuo Teikėjo nepriklausančių aplinkybių gali padidėti su Sutartimi susijusios Teikėjo išlaidos ir Teikėjui Sutarties vykdymas gali tapti sudėtingesnis (Teikėjui gali padidėti įsipareigojimų vykdymo kaina). Sutarties kaina jokiais atvejais nebus didinama. Teikėjo įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Teikėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo, pakeisti paslaugų teikimo periodiškumo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

4. Apmokėjimo sąlygos, tvarka ir terminai

4.1. Už laiku ir tinkamai suteiktas paslaugas bus mokama kas ketvirtį už praėjusį ketvirtį suteiktas paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pasirašyto paslaugų perdavimo akto (perdavimo aktas pasirašomas pasibaigus ketvirčio techniniam aptarnavimui) pagrindu pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.2. Sutartyje nurodyta fiksuota kaina Sutarties galiojimo metu gali būti perskaičiuojama ją didinant arba mažinant tik tuo atveju, jei pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką fiksuotai kainai. Sutarties fiksuota kaina gali būti pakeista tik Šalių rašytiniu susitarimu, pasirašytu Šalių įgaliotų atstovų ir patvirtintų Šalių antspaudais (jei juos turi). Perskaičiuota fiksuota kaina įsigalioja kitą dieną po to, kai Šalys rašytiniu susitarimu, nurodytu šiame punkte, ją pakeičia.

4.3. Šalių rašytiniu susitarimu dėl sustabdyto, sumažinto ar padidinto Užsakovui finansavimo, pasirašyto šalių įgaliotų atstovų ir patvirtino šalių antspaudais, gali būti nustatyta kita mokėjimo tvarka.

4.4. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Teikėjo banko sąskaitą.

5. Sutarties Šalių įsipareigojimai

5.1. Teikėjas įsipareigoja:

5.1.1. teikti Užsakovui paslaugas, aprašytas Sutarties I priede, Sutartyje numatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais;

5.1.2. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

5.1.3. užtikrinti saugų darbą, gaisrinę ir ekologinę saugą, darbo higieną, sanitariją, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

5.1.4. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Teikėjo darbuotojai ir ekspertai turėtų galiojantį sveikatos draudimą, reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą paslaugoms teikti;

5.1.5. sudaryti sąlygas muitinės ir/ar kitų valstybės institucijų pareigūnams visiškai kontroliuoti paslaugų teikimo procesus;

5.1.6. užtikrinti muitinės ir kitų valstybės institucijų pareigūnų, kontroliuojančių Sutarties 1.1 punkte nurodytus procesus, saugą;

5.1.7. nutraukus Sutartį ar ją pasibaigus, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų sunaikinti visą iš Užsakovo gautą ir Sutarties metu sužinotą informaciją (nepriklausomai nuo jos formos ir turinio), išskyrus, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai reikalauja, kad tokia informacija būtų išsaugota;

5.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus pirkimo sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

5.1.9. užtikrinti, kad prie Sistemos, esančios Šalčininkų kelio postas (Kelias A15, Pamūrinės k., Šalčininkų r. sav.), patektų tik asmenys, suderinę patekimą su kontroliuojančiomis institucijomis/organizacijomis;

5.1.10. užtikrinti, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu Sistemos techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas atliks tik Radiacinės saugos centro išduotoje licencijoje ir jos prieduose nurodyti asmenys, turintys teisę prižiūrėti ir remontuoti Sistemą (Sutarties 3 priedas);

5.1.11. Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeitus asmenims, nurodytiems Radiacinės saugos centro išduotoje licencijoje ir jos prieduose, informuoti apie tai Užsakovą ir pateikti atnaujintą Radiacinės saugos centro išduotą licenciją ir jos priedus;

5.1.12. kartu su sąskaita pateikti detalių įsigijimo kainą patvirtinančius dokumentus.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. sudaryti Teikėjui sąlygas, suteikti reikiamą informaciją ir dokumentus, būtinus paslaugoms teikti;

5.2.2. priimti Teikėjo kokybiškai ir laiku suteiktas paslaugas ir pasirašyti paslaugų perdavimo–priėmimo aktus;

5.2.3. apmokėti už kokybiškai suteiktas paslaugas.

5.3. Šalys įsipareigoja užtikrinti informacijos, kuri tapo žinoma vykdant šią sutartį, konfidencialumą trečiųjų asmenų atžvilgiu, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus.

5.4. Sutarties 5.1.1 p. numatytų įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

6. Sutarties šalių atsakomybė

6.1. Teikėjas atsako už profesionalų ir kokybišką paslaugų teikimą;

6.2. Jei Teikėjas dėl savo kaltės nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, jis sumoka Užsakovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku neįvykdytų įsipareigojimų vertės.

6.3. Jeigu Užsakovas laiku neatsiskaito su Teikėju, jis sumoka tiekėjui, jam raštu pareikalavus, 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.4. Delspinigių ir (ar) baudos sumokėjimas neatleidžia nuo Sutarties sąlygų vykdymo.

6.5. Šalis, dėl kurios veiksmų kita Šalis patiria nuostolius, privalo atlyginti tik tos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

7. Sveikata, draudimas ir saugumas

7.1. Teikėjas yra atsakingas už savo ekspertų, darbuotojų, įgaliotų atstovų sveikatą, ir jo ekspertai, darbuotojai, įdarbinti ar pasamdyti šiai Sutarčiai vykdyti, turi turėti visą Sutarties vykdymo laikotarpį galiojantį sveikatos draudimą. Užsakovas Teikėjo ekspertų, darbuotojų, įgaliotų atstovų gydymo išlaidų neatlygina.

7.2. Teikėjas prisiima atsakomybę ekspertų, darbuotojų ligos ar nelaimingo atsitikimo darbo vietoje atveju, įskaitant ir atsakomybę kūno sužalojimo, sukėlusio eksperto, darbuotojo netikėtą mirtį arba neįgalumą, atveju bei repatriacijos dėl sveikatos išlaidas.

8. Konfidencialumas

8.1. Šalys susitaria laikyti Sutarties nuostatas ir sąlygas bei bet kokią vienos Šalies kitai Šaliai derybų dėl Sutarties metu ir ją vykdant pateiktą informaciją, susijusią su Sutartimi, konfidencialia, nesinaudoti tokia informacija kitos Šalies nenaudai ir neperduoti, neatskleisti tokios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, nesant kitos Šalies rašytinio sutikimo, išskyrus:

8.1.1. kai tokio atskleidimo reikalauja įstatymai;

8.1.2. kai toks atskleidimas atliekamas Šalių auditoriams ir/ar advokatams;

8.1.3. kai tokia informacija būtina kitos Šalies įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui.



8.2. Konfidencialumas galioja ir pasibaigus Sutarčiai.

9. Nenugalima jėga (Force majeure)

9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

9.3. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms pirkimo sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už pirkimo sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.



9.4. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

10. Subteikėjai

10.1. Teikėjas Sutarties vykdymui gali pasitelkti subteikėjus, tačiau už tinkamą ir kokybišką Sutarties vykdymą Užsakovui visiškai atsako Teikėjas.

10.2. Teikėjas visiškai atsako už kokybišką Sutarties vykdymą ir Paslaugų atlikimą laiku, taip pat visiškai atsako už bet kurių trečiųjų asmenų, kuriuos jis gali samdyti Sutarties vykdymui, darbą. Susitarimas, pagal kurį Teikėjas dalies savo įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis, yra laikomas subteikimo sutartimi, kuris turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:

10.2.1. toks susitarimas turi būti rašytinis;

10.2.2. Teikėjas Sutarčiai vykdyti, išskyrus 9.2.3 punkte numatytą atvejį, turi pasitelkti tik tuos subteikėjus, kurie numatyti Teikėjo pasiūlyme. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subteikėjas, neatleidžia Teikėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį;

10.2.3. Sutarties vykdymo metu, kai subteikėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Teikėjui, taip pat tuo atveju, kai subteikėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Teikėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų ar kitais atvejais, Teikėjas gali pakeisti subteikėjus. Apie tai Teikėjas iš anksto raštu turi informuoti Užsakovą, nuroydamas subteikėjų pakeitimo priežastis ir būsimus subteikėjus, kurie turi atitikti konkurso sąlygose nustatytus subteikėjui taikomus reikalavimus. Subteikėjų keitimas įforminamas abiejų Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.


10.2.4. Šios sąlygos dėl subteikimo taikomos tik tuomet, jei pasiūlyme teikėjas nurodė, kad subteikėjus pasitelks.

10.3. Nei viena šios Sutarties Šalis neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims.

11. Šalių ginčų sprendimo tvarka

11.1. Bet koks ginčas ir (ar) reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, ar iš šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo, bus sprendžiamas Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepasiekus susitarimo, toks ginčas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ir negaliojimu, bus sprendžiamas teismine tvarka atitinkamame teisme, teritorinį teisingumą nustatant pagal Užsakovo buveinę vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12. Sutarties galiojimas, pakeitimas, papildymas, nutraukimas



12.1. Sutartis įsigalioja 2017 m. rugsėjo 15 d. ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius, išskyrus atvejus, kai Sutartis joje nustatyta tvarka nutraukiama anksčiau laiko.

12.2. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Užsakovo ir Teikėjo susitarimu.

12.2. Užsakovas, raštu įspėjęs Teikėją prieš 14 (keturiolika) dienų, Sutartį gali nutraukti šiais atvejais:

12.2.1. kai Teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

12.2.2. kai Teikėjas bankrutuoja arba jis yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą;

12.2.3. kai Teikėjas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl profesinės etikos pažeidimo;

12.2.4. kai Teikėjas teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos ar kitų panašaus pobūdžio veikų padarymo;

12.2.5. kai keičiasi Teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

12.2.6. kai Teikėjas sudaro subteikimo sutartį be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo.

12.3. Teikėjas, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 14 (keturiolika) dienų, gali nutraukti Sutartį, kai Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų.

12.4. Jeigu Užsakovas nesutinka pratęsti paslaugų teikimo termino su Teikėju, Sutartis nutraukiama ir nebegalioja nuo paslaugų pratęsimo dienos.

12.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. Esminės Sutarties sąlygos (sutarties objektas, kaina, sutarties trukmė) negali būti keičiamos visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu Šalių susitarimu.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties šaliai su priedais, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

13.2. Pirkėjo ir Pardavėjo paskirti atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą bei jų kontaktai:

Užsakovo:	Teikėjo:
Vilniaus teritorinė muitinė	Uždaroji akcinė bendrovė „ATEA“
Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius	Rutkausko g. 6 LT-05132 Vilnius
Tel.(8 5) 235 6316 faksas (8 5) 235 6280	Tel.: +370 5 239 78 30 Fax: +370 5 239 78 31
El. paštas: vilnius@lrmuitine.lt	info@atea.lt
Romas Šiekštelis 862055369; 85 2356318 romas.siekstelis@lrmuitine.lt	Aivar Vellemaa Projektų vadovas Mob. Tel.: +370 682 55226 aivar.vellemaa@atea.lt
(atsakingas asmuo)	(atsakingas asmuo)

13.3. Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13.4. Šalis įsipareigoja be kitos Šalies sutikimo tretiems asmenims neatskleisti šios Sutarties sąlygų, išskyrus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

14. Sutarties priedai

14.1. Jonizuojančios spinduliuotės „RAPISCAN EAGLE M60“ įrangos techninio aptarnavimo techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas).

14.2. Jonizuojančios spinduliuotės sistemos „RAPISCAN EAGLE M60“ techninio aptarnavimo paslaugų viešojo pirkimo pasiūlymas (Sutarties 2 priedas).

14.3. Radiacinės saugos centro išduota veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais licencija su priedais (Sutarties 3 priedas).

15. Sutarties Šalių rekvizitai

Užsakovas:

Vilniaus teritorinė muitinė
Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius
Juridinio asmens kodas: 290733470
A/S: LT 304010042400070066
bankas AB DNB
Banko kodas: 40100

Direktore

Dovilė Kraulaidienė

A.V.

Teikėjas:

UAB „ATEA“

Juridinio asmens kodas: 122588443,
PVM mokėtojo kodas: LT LT225884413
A/S: LT032140030001327814
Banko kodas: 21400 Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

Direktoriaus pavaduotojas

Algis Mikoliūnas

Vilniaus teritorinės muitinės
Muitinių grupių pasto
vyrininkas

Romas Šičkėtelis
Muitinės departamento
Turto valdymo skyriaus
vyrininkas

2017-09-14

Vilniaus teritorinės muitinės
direktoriaus pavaduotojas

Arvydas Lukša

2017-09-14

Vilniaus teritorinės muitinės
Teisės skyriaus viršininkė

Janina Dambauskienė

2017-09-14

Muitinės departamento
Finansų skyriaus vyrininkė

Vilė Paukštytė

2017-09-14

2017 m. rugsėjo 14 d.
Sutarties Nr. 1704(15)-50
1 priedas

RENTGENO KONTROLĖS SISTEMOS „RAPISCAN EAGLE M60“ ĮRANGOS POGARANTINIO APTARNAVIMO SPECIFIKACIJA

Siekiant užtikrinti rentgeno kontrolės sistemos „Rapiscan Eagle M60“ (toliau – Sistema), dislokuotos Vilniaus teritorinės muitinės veiklos zonoje, techninės ir programinės įrangos patikimumą, kartu užtikrinant reikiamą Sistemos darbo našumą ir funkcionalumą, būtina atlikti Sistemos techninio aptarnavimo paslaugos pirkimą.

1. Paslaugos teikėjas suteikia dvylika ketvirtinių pilnos apimties (atlikdamas darbus pagal 1 priedą) pogarantinio aptarnavimo paslaugų, apimančių periodinius planinius techninės priežiūros darbus, sutrikimų ir gedimų šalinimą, nemokamą atsarginių dalių (išskyrus jonizuojančios spinduliuotės greitintuvą ir magnetroną) keitimą.

2. Paslaugos teikimo pradžia laikoma Sistemos techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo sutarties pasirašymo diena.

3. Paslaugos teikėjas ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas privalo informuoti Vilniaus teritorinę muitinę ir paslaugą perkančią organizaciją apie numatomų techninio aptarnavimo darbų pradžią. Planiniai techninės priežiūros darbai turi būti atliekami dalyvaujant Vilniaus teritorinės muitinės atstovui.

4. Už suteiktas techninio aptarnavimo paslaugas, apimančias periodinius planinius techninės priežiūros darbus, sutrikimų ir gedimų šalinimą, nemokamą atsarginių dalių (išskyrus jonizuojančios spinduliuotės greitintuvą ir magnetroną) keitimą, atsiskaitoma pasibaigus ketvirčiui pasirašant techninio aptarnavimo paslaugų priėmimo–perdavimo aktą (prie akto pridedami pakeistų detalių sąrašai ir patikrintų Sistemos komponentų patikrinimo (testavimo) aktai), kurio pagrindu išrašoma sąskaita faktūra ir apmokėjimas atliekamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo.

5. Pilnos apimties techninio aptarnavimo paslauga apima periodinius planinius techninės priežiūros darbus, sutrikimų ir gedimų šalinimą, nemokamą atsarginių dalių (išskyrus jonizuojančios spinduliuotės greitintuvą ir magnetroną) keitimą visą sutarties galiojimo laikotarpį.

6. Sistemos techninio aptarnavimo laikotarpio metu atliekamų neplaninių remonto darbų trukmė (dienų skaičius) papildomai pratęsia pogarantinio aptarnavimo laikotarpį atitinkamu dienų skaičiumi.

7. Ketvirtinės pilnos apimties sistemos techninio aptarnavimo metu privalomi atlikti darbai išvardyti 1 priede.

8. Sistemos priežiūros laikotarpiu Sistemoje atsiradus sutrikimams (gedimams) reagavimo į juos laikas ir darbų atlikimo terminai (pašalinimo trukmė) išvardyti 2 priede.



Jonizuojančios spinduliuotės
sistemos „Rapiscan Eagle
M60“ įrangos techninio
aptarnavimo specifikacijos
I priedas

**KETVIRTINIO TECHNINIO APTARNAVIMO METU PRIVALOMŲ ATLIKTI DARBŲ,
RENTGENO KONTROLĖS SISTEMAI „RAPISCAN EAGLE M60“, DISLOKUOTAI
VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS VEIKLOS ZONOJE,
SĄRAŠAS**

Kompiuterinė įranga.

1. Visos programinės įrangos ir jos sudedamųjų dalių (01CCTV, 02ARRAY, 03CONTROL, 04IMAGE) profilaktika;
2. Serverio testavimas;
3. UPS testavimas;
4. Spausdintuvo profilaktika ir testavimas;
5. Tikrinti pagrindinio tarnybinės stoties kietojo disko talpą, esant 80 % užpildymui informuoti užsakovą apie duomenų kopijos sukūrimą. Padarius duomenų kopiją, nereikalingus duomenis iš tarnybinės stoties ištrinti.

Elektrinė pavarą.

1. Elektrinės pavaros sistemos sudedamųjų komponentų patikra, testavimas ir esant poreikiui profilaktinis aptarnavimas (kompiuterinė diagnostika, valymas, sutepimas, kabelių izoliacijos ir jungčių patikra);
2. Elektrinės pavaros testavimas, esant poreikiui suregulavimas korektiškam darbui užtikrinti.

Detektavimo strėlės išskleidimo hidraulinė sistema.

1. Tepalo lygio patikra (esant trūkumui – papildoma);
2. Visų hidraulinės sistemos filtrų keitimas;
3. Hidraulinės sistemos tepalo spaudimo matavimas visuose kontroliniuose taškuose (siurblys, strėlė, kitos technologinės dalys), metalinių vamzdelių ir guminių žarnų būklės apžiūra ir jų keitimas esant pažeidimams ar skysčio prasisunkimams;
4. Atskirų hidraulinės sistemos komponentų vožtuvų korektiško darbo patikra, reguliavimas. Būtina atsižvelgti į tam tikro metų laiko sąlygas (drėgmė, šaltis ir pan.);
5. Patikrinti hidraulinės sistemos bekontaktę strėlės padėties sensorių veikimo diapazonus, esant poreikiui sureguliuoti;
6. Sutepti visus strėlės išskleidimo ir spinduliuotės generatoriaus mechaninius mazgus;
7. Spinduliuotės generatoriaus užrakinimo spynos, skirtos transportavimui patikra, sutepimas.
8. Hidraulinio skysčio pašildymo sistemos patikra.

Spinduliuotės generatorius.

1. Patikrinti spinduliuotės generatoriaus dujų SF6 slėgį, esant poreikiui dujų SF6 papildymas iki reikiamo lygio;
2. Pagrindinių parametrų atitikimo kontrolinio valdymo bloko rodikliams patikrinimas;
3. Atlikti skvarbos ir raiškos testą naudojant specialų testo objektą;
4. Siurblio parametrų profilaktika;
5. Elektronų vamzdelio kaitinamojo siūlelio kaitinimo srovės matavimas ir rezultatų registravimas;
6. Magneto kaitinamojo siūlelio kaitinimo srovės matavimas ir rezultatų registravimas;
7. Greitintuvo aušinimo sistemos patikra;
8. Impulsinio transformatoriaus darbo būklės patikrinimas;

Detektavimo sistema.

1. Vaizdo kokybės patikrinimas;
2. Esant nekorektiškam detektorių plokščių veikimui, pažeistų detektorių keitimas;

Kontrolės įranga.

1. Įspėjimų sistemos archyvo įrašų patikrinimas;
2. Pagrindinio bei elektrinės pavaros maitinimo skyduose esančių komponentų būklės patikra (atsipalaidavę modulių tvirtinimai, laidai, rėlės ir kita). Maitinimo skydų įtampos patikra.

Apsaugos sistema.

1. Visų apsauginių blokavimo mygtukų, indikatorių, sirenos ir avarinės signalizacijos testavimas;
2. Visų skenavimo proceso saugumą užtikrinančių daviklių patikra;
3. Stacionaraus skenavimo režimo pradžios ir pabaigos daviklių korektiško darbo patikra, kalibravimas;

Rentgeno kontrolės sistemos kondicionavimo ir šildymo sistema.

1. Kondicionierių profilaktika;
2. Kondicionierių veikimo patikra visais gamintojo numatytais režimais;
3. Patikrinti autonominio šildymo sistemos darbo korektiškumą;
4. Patikrinti autonominio šildymo sistemos temperatūros sensorių nustatymus, kalibruoti suveikimo ribas;
5. Autonominio šildymo sistemos kabelių ir vamzdelių patikra;
6. Autonominio šildymo sistemos kuro padavimo patikra (šaltuoju metų laiku tikrinti ar neužkimšta parafinu);
7. Autonominio šildymo sistemos dujų išmetimo sandarumo patikra.

Autonominė elektros maitinimo sistema.

1. Užregistruoti dyzelinio elektros generatoriaus darbo valandas ir atlikti aptarnavimą, pagal gamintojo reikalavimus atsižvelgiant į išdirbtas darbo valandas.

Vaizdo stebėjimo sistema

1. Sistemos programinės įrangos, korektiško videokamerų darbo (jei reikia nuvalyti kamerų gaubtus), laidų ir kabelių sujungimų patikra;
2. Videokamerų kokybiško veikimo patikra operatoriaus darbo vietoje;
3. Vaizdų stebėjimo monitorių veikimo patikra vairuotojo kabinoje.

Ryšio sistema

1. Rentgeno kontrolės sistemoje komplektuojamų radijo ryšio stotelių veikimo patikra;
2. Radijo ryšio stotelių akumuliatorių pakrovėjų veikimo patikra;
3. Radijo ryšio stotelių akumuliatorių talpumo patikra.

Oro slėgio sistema

1. Patikrinti transporto priemonės padangų slėgį;
2. Patikrinti transporto priemonės stabdžių veikimą;
3. Patikrinti oro slėgį hidraulinės pavaros pneumatiniėje sistemoje;
4. Pagrindinių ir pagalbinių imtuvų (receiver) patikra;
5. Patikrinti oro sausintuvo filtrą, esant poreikiui pakeisti.

Mechaninė sistema ir kita įranga

1. Temperatūros kontrolės modulio aušinimo skysčio lygio patikra, papildymas esant poreikiui;
2. Freono lygio patikra temperatūros kontrolės modulyje;
3. Temperatūros kontrolės modulio aušinimo ventiliatorių būklės ir suveikimo patikra;
4. Papildomo apšvietimo sistemos patikra ir gedimų šalinimas;
5. Atlikti bandomąjį skenavimą mobiliu ir stacionariu režimais, patikrinti skenavimo vaizdų kokybę. Bandomojo skenavimo vaizdinė medžiaga pridedama prie testavimo akto. Atlikti darbo vietos monitoringą ir užsakovui pateikti dozimetrinių matavimų protokolą.




Jonizuojančios spinduliuotės
sistemos „Rapiscan Eagle
M60“ įrangos techninio
aptarnavimo specifikacijos
2 priedas

SUTRIKIMŲ (GEDIMŲ) REAKCIJOS IR JŲ ŠALINIMO LAIKAS

1. Sutrikimo (gedimo) techniniai rodikliai:
 - 1.1. Sutrikimo (gedimo) prioritetas – kritinis, reakcijos laikas – ne daugiau kaip 12 val. nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo, sutrikimo pašalinimo laikas – ne daugiau kaip 3 darbo dienos.
 - 1.2. Sutrikimo prioritetas – vidutinis, reakcijos laikas – ne daugiau kaip 12 val. nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo, sutrikimo pašalinimo laikas – ne daugiau kaip 7 darbo dienos.
 - 1.3. Sutrikimo prioritetas – žemas, reakcijos laikas – ne daugiau kaip 12 val. nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo, sutrikimo pašalinimo laikas – ne daugiau kaip 20 darbo dienų.
2. Šio priedo 1.1–1.3 papunkčiuose išvardytų sutrikimų reakcijos ir šalinimo laiko papildomos sąlygos:
 - 2.1. Į šį laiką įeina laikas, skirtas atvykimui (esant būtinumui, <12 val.).
 - 2.2. Esant būtinumui pridedamas laikas, skirtas atsarginės dalies pateikimui:
 - 2.2.1. dalims, kurių nereikia gaminti arba užsakinėti ir jų galima įsigyti Lietuvoje, – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas;
 - 2.2.2. dalims, kurios pristatomos iš Europos Sąjungos šalių, – ne vėliau kaip per 7 darbo dienas;
 - 2.2.3. dalims, kurios pristatomos iš ne Europos Sąjungos šalių arba kurias reikia gaminti ir užsakinėti Lietuvoje, – per 20 darbo dienų.

Pastaba. Sistemos sutrikimų (gedimų) techninių rodiklių klasifikavimas:

1. Kritinis – 1 dieną (8 val.) neveikia visa sistema, t. y. nė vienas naudotojas negali ja naudotis arba neveikia jos komponentai, turintys lemiamos įtakos Sistemos veiklai.
2. Vidutinis – sistemos naudotojai negali naudotis arba gali tik iš dalies naudotis tam tikromis jos funkcijomis, neturinčiomis lemiamos įtakos mutinės veiklai, arba šios sistemos funkcijos atliekamos nekorektiškai ir (arba) tas pats sistemos sutrikimas registruojamas 3 ar daugiau kartų per mėnesį.
3. Žemas – visi kiti nedideli nesklandumai, darantys tiesioginę įtaką veiklos procesams (bet leidžiantys mutinės pareigūnams atlikti tiesiogines pareigas).



2017 m. rugsėjo 14 d.
Sutarties Nr. 17VM(15)-50
2 priedas

**JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS SISTEMOS „RAPISCAN EAGLE M60“
TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO PASIŪLYMAS**

Atviro konkurso sąlygų
6 priedas

ATEA

ATEA, UAB
UAB „ATEA“, J. Rutkausko g.6, LT-05132 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas: 122588443, VAT Nr. LT225884413, Tel. +370 5 239 78 30, Fax. +370 5 239 78 31, info@atea.lt
Atsisk. sask. + Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, Banko kodas: 21400 SWIFT, NDEALT2X
LT412140030001246218 www.atea.lt

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LR FINANSŲ MINISTERIJOS
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL RENTGENO KONTROLĖS SISTEMOS „RAPISCAN EAGLE M60“ TECHNINIO
APTARNAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO

(3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS)

2017-08-08 Nr.1

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	ATEA, UAB
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	UAB „ATEA“, J. Rutkausko g.6, LT-05132 Vilnius, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Algis Mikeliūnas
Telefono numeris	+37068255226
Fakso numeris	+37052397831
El. pašto adresas	info@atea.lt

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas	Subteikėjo adresas	Įsipareigojimų dalis (proc.), kuriai ketinama pasiteikti subteikėją	Paslaugos, kurioms ketina pasiteikti subteikėją
L.				

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasiteikti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. atviro konkurso sąlygose;
3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias paslaugas:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno vieneto paslaugos teikimo kaina Eur, be PVM	Paslaugos teikimo kaina Eur, be PVM
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Rentgeno kontrolės sistemos RAPISCAN EAGLE M60 ketvirčio techninis aptarnavimas	Vnt.			
Pasiūlymo kaina, EUR, be PV					
PVM suma, EUR					
<i>IS VISO (Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVA)</i>					

*Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais, nurodant 2 skaičius po kablelio; antrąjį skaičių po kablelio reikia apvalinti į didžiąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra 5 arba didesnis; į mažąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra mažesnis už 5.

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM arba kai pagal PVM įstatymo 95 straipsnį prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM tenka pačiai Perkančiajai organizacijai, jis lentelės skilčių „PVM tarifas proc.“ ir „PVM suma, EUR (du skaičiai po kablelio)“ nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra: **421 080,00 EUR (keturi šimtai dvidešimt vienas tūkstantis aštuoniasdešimt euru ir nulis euro centų).**

[Šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro: **septnisiasdešimt trys tūkstantiai aštuoniasdešimt euru ir nulis euro centų (73 080,00 Eur).**
(žodžiais ir skaičiais)

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Konfidencialu/ komercinė paslaptis* (taip/ne)	Dokumento puslapių skaičius
1.	Registru centro pažyma	Ne	2
2.	Raštas dėl balsų daugumos	Taip	1
3.	Radiacinės saugos centro licencijos su priedais	Taip	6
4.	Įrangos gamintojo įgaliojimas atstovauti ir atlikti techninę Rapiscan rentgeno įrangą Lietuvos teritorijoje su vertimu į lietuvių kalbą	Taip	2
5.	Darbuotojų, teikiančių Rapiscan Eagle M60 rentgeno sistemos aptarnavimo paslaugas, sąrašas	Taip	1

6.	Igaliojimas Algiiui Mikoliūnui	Ne	1
----	--------------------------------	----	---

** Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, viešai prieinami dokumentai arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Direktoiaus pavaduotojas
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Algiius Mikoliūnas
(Vardas ir pavardė)

*Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

