

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR APLINKOSAUGOS SKYRIAUS VADOVAS

POTVARKIS DĖL LEIDIMO AB „ELEKTROS TINKLŲ STATYBA“ DIRBTI AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ĮRENGINIUOSE

2017 m. birželio 16 d. Nr. 48
Vilnius

Vadovaudamasis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-207, VIII skyriaus reikalavimais, AB LESTO Elektros tinklo tarnybos direktoriaus – generalinio direktoriaus pavaduotojo 2015 m. liepos 30 d. nurodymu Nr. 236 patvirtintos „Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB LESTO eksploatuojamuose elektros įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka“ (toliau – Tvarka) reikalavimais ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) generalinio direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 642 patvirtintu Bendrovės įrenginiuose vykdomų darbų ir reikalavimų rangovams, vykdančiams tokius darbus, sąrašu (toliau – Sąrašas) bei AB „ELEKTROS TINKLŲ STATYBA“ 2017-04-19 raštu (GD-2325),

1. Leidžiu AB „ELEKTROS TINKLŲ STATYBA“:
 - 1.1. dalyvaujant Bendrovės skelbiamuose šio potvarkio 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4, 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9., 1.2.10., 1.2.11., punktuose nurodytų darbų konkursuose pateikti šį potvarkį kaip vieną iš kvalifikacijos įrodymui pateikiamų dokumentų, kai tai numatyta Pirkimo sąlygose;
 - 1.2. darbuotojams pagal jiems suteiktas apsaugos nuo elektros kategorijas ir teises vykdyti Bendrovės elektros įrenginiuose ir jų teritorijose šiuos darbus:
 - 1.2.1. Darbo kodas 0.3. – Operatyviniai perjungimai 10 kV įtampos tinklo įrenginiuose, įskaitant ir 10 kV žiedinio tinklo įrenginiuose;
 - 1.2.2. Darbo kodas 1.2. – 10 kV OL ir ST montavimo ir remonto darbai;
 - 1.2.3. Darbo kodas 1.3. – 35 kV OL montavimo ir remonto darbai;
 - 1.2.4. Darbo kodas 2.1. – 0,4 kV OKL montavimo ir remonto darbai;
 - 1.2.5. Darbo kodas 2.2. – 10 kV OLI ir ST montavimo ir remonto darbai;
 - 1.2.6. Darbo kodas 3.3. – 0,4-10 kV KL 200 m. ir ilgesnių bei MT montavimo darbai;
 - 1.2.7. Darbo kodas 3.6. – 35 kV KL 200 m. ir ilgesnių montavimo darbai;
 - 1.2.8. Darbo kodas 6.2. – Statybiniai darbai 110 kV įtampos elektros įrenginiuose;
 - 1.2.9. Darbo kodas 7.1. – atvado prijungimas/atjungimas prie 0,4 kV oro ir oro kabelių linijos, esant įtampai ant srovinių dalių;
 - 1.2.10. Darbo kodas 7.2. – automatinio jungiklio keitimas įvadinėje apskaitos spintoje, esant įtampai srovinėse dalyse, nutraukiant vartotojui elektros energijos tiekimą;
 - 1.2.11. Darbo kodas 7.3. – Remonto ir techninės priežiūros darbai (saugiklio gnybto keitimas, saugiklio keitimas, kontaktų revizija, operatyvinių užrašų keitimas) 0,4 kV kabelių spintoje esant įtampai srovinėse dalyse, neišjungiant įtampos vartotojams.
 - 1.3. vykdyti darbus tik pasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą (toliau - Aktas) tarp Bendrovės ir AB „ELEKTROS TINKLŲ STATYBA“. Tais atvejais kai vadovaujantis sutarties tarp Bendrovės ir AB „ELEKTROS TINKLŲ STATYBA“ (toliau – Sutartis) nuostatomis AB „ELEKTROS TINKLŲ STATYBA“ pasitelks rangovus ir/ar subrangovus ir/ar tais

atvejais kai Bendrovės išduos raštišką sutikimą AB „ELEKTROS TINKLŲ STATYBA“ Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus ir/ar subrangovus, vykdyti darbus tik pasirašius Aktą tarp AB „ELEKTROS TINKLŲ STATYBA“ ir pasitelktų rangovų ir/ar subrangovų.

2. N u r o d a u:

2.1. T v a r k o s 24 ir 25 punktuose nurodytiems darbuotojams:

2.1.1. su AB „ELEKTROS TINKLŲ STATYBA“ įgaliotais asmenimis pasirašyti Aktą, kuriame nustatyti darbų organizavimo ir vykdymo tvarką ir atsakomybę už saugą darbe ir pasirašyto Akto kopiją įkelti į Bendrovės vidiniame tinklalapyje „ESONETAS“ (Esonetas → Rangovų archyvas → Atsakomybės ribų aktai);

2.1.2. atvykusius dirbti AB „ELEKTROS TINKLŲ STATYBA“ darbų vadovus ir darbų vykdytojus instrukuoti pagal AB LESTO „Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija fiziniams ir juridiniams asmenims dirbantiems bendrovės objektuose“ Nr. S-010 ir pagal šios instrukcijos 7 punkte nurodytus dokumentus, instrukuoti apie darbo vietų ypatumus, apie atliekamų darbų tvarką ir atsakomybę už saugą darbe, nurodyti pavojingus ir kenksmingus rizikos veiksnius, supažindinti su schemomis elektros įrenginių, kuriuose bus vykdomi darbai (rangovui prašant jas išduoti), nurodyti kieno dispečeriniame valdyme yra elektros įrenginiai. Instrukravimą įforminti padalinio „Rangovo ir komandiruojo personalo saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale“.

2.2. Bendrovės Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriui paskelbti AB „ELEKTROS TINKLŲ STATYBA“ darbuotojų sąrašą Bendrovės vidiniame tinklalapyje „ESONETAS“ (Esonetas → Rangovų archyvas → Leidimai).

3. N u s t a t a u , kad šis potvarkis galioja iki 2018-06-15.

4. Nuo šio potvarkio pasirašymo dienos laikau netekusiu galios Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus vadovo 2016 m. rugsėjo 28 d. potvarkį Nr. 762 Dėl leidimo UAB „EMPOWER“ dirbti AB „Energijos skirstymo operatorius elektros įrenginiuose“.

Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos
skyriaus vadovas

Vytautas Jucius