

UAB „PROTECHA“
(Kaštonų g. 4-24, LT-01107 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 301057555, PVM kodas LT100003432013,
tel. 8 5 279 6732, fax. 8 5 279 6732, mob. 8 603 48086, el.paštas: info@protecha.com, www.protecha.com)

AB „Kauno energija“
(Adresatas (perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS DĖL BESIŪLIŲ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ PIRKIMO

2018-01-15 Nr. 01501/18

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB „Protecha“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Kaštonų g. 4-24, LT-01107 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	direktorius Gintautas Taujenis
Telefono numeris	+370 603 48086
Fakso numeris	+370 5 279 67 32
El. pašto adresas	info@protecha.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Supaprastinto pirkimo atviro konkurso skelbime;
2. Sąlygose besiūlių plieninių vamzdžių pirkimui;
3. Kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vienetai	Vieneto kaina Eur, be PVM	Kiekis	Viso kaina Eur, be PVM
1.	Besiūlis plieno vamzdis katilui, apvalus, DN80	vnt.	68,40	468	32.011,20
2.	Besiūlis plieno vamzdis katilui, apvalus, DN65	vnt.	58,40	376	21.958,40
	Iš viso kaina Eur, be PVM	—	—	—	53.969,60
	PVM, Eur	—	—	—	11.333,62
	Iš viso kaina Eur, su PVM	—	—	—	65.303,22

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – 53.969,60 Eur (*penkiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt devyni Eur 60 ct.*).

PVM (21 proc.) – 11.333,62 Eur (*vienuolika tūkstančių trys šimtai trisdešimt trys Eur 62 ct.*).

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 65.303,22 Eur (*šešiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai trys Eur 22 ct.*).

Siūlomos Prekės visiškai atitinka reikalavimus:

Eil. Nr.	Privalomieji reikalavimai Prekėms	Atitikimas taip/ne, tiksliai reikšmė arba komentaras (tiksliai turi nurodyti Prekės gamintoją, pateikti technines specifikacijas)
1.	Besiūlis plieno vamzdis katilui, apvalus, DN80	
1.1.	Plieno markė P235GH arba lygiavertė	P235GH
1.2.	Standartas EN10216-2	EN10216-2
1.3.	Vamzdžio išorinis diametras 88,9 mm	88,9
1.4.	Vamzdžio sienelės storis 4 mm	4
1.5.	Vamzdžio ilgis 7000 mm su tolerancija -10/10	Vamzdžio ilgis 7000 mm su tolerancija -10/10
1.6.	Vamzdžio terpė: Išorinė – termofikacinis vanduo iki 140 °C Vidus – dūmai iki 1000 °C	Vamzdžio terpė: Išorinė – termofikacinis vanduo iki 140 °C Vidus – dūmai iki 1000 °C
1.7.	Didžiausias leidžiamasis slėgis – nemažiau 12,1 bar	16 bar
1.8.	Bandomasis slėgis – nemažiau 17,7 bar	25 bar
2.	Besiūlis plieno vamzdis katilui, apvalus, DN65	
2.1.	Plieno markė P235GH arba lygiavertė	P235GH
2.2.	Standartas EN10216-2	EN10216-2
2.3.	Vamzdžio išorinis diametras 76,1 mm	76,1
2.4.	Vamzdžio sienelės storis 4 mm	4
2.5.	Vamzdžio ilgis 7000 mm su tolerancija -10/10	Vamzdžio ilgis 7000 mm su tolerancija -10/10
2.6.	Vamzdžio terpė: Išorinė – termofikacinis vanduo iki 140 °C Vidus – dūmai iki 1000 °C	Vamzdžio terpė: Išorinė – termofikacinis vanduo iki 140 °C Vidus – dūmai iki 1000 °C
2.7.	Didžiausias leidžiamasis slėgis – nemažiau 12,1 bar	16 bar
2.8.	Bandomasis slėgis – nemažiau 17,7 bar	25 bar

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Vykdam sutartį bus pasitelkiami šie subteikėjai (subrangovai, subteikėjai) *Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkiami subteikėjai (subteikėjai):*

Eil. Nr.	Įmonės rekvizitai	Procentinė sutarties dalis	Atliekamų darbų (paslaugų) pavadinimas

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei būtina pateikti):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	14
2.	Pasiūlymo laidavimas	4
3.	Įgaliojimas	1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra **konfidenciali** (Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

--	--	--

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2018 m. balandžio 20 d.

Pasirašydamas pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Gintautas Taujenis

(Vardas ir pavardė)