

1 lentelė/  
Table 1

Užsakomų prekių kiekiai ir pristatymo terminai/  
Quantities and delivery times of the ordered goods

Partijos Nr./ Batch No	Pristatymo terminas mėnesiais nuo sutarties pasirašymo datos/ Delivery time in months from the date of signing of the contract	Pristatomas 110 kV jungtuvų kiekis, vnt/ Number of delivered 110 kV circuit breakers, units	Siūlomas įkainis Eur be PVM (Pildo Tiekėjas)/ Proposed fee Eur excluding VAT (To be filled by the Supplier)	Kaina viso Eur be PVM (Užsipildo automatiškai)/ Total price in EUR excluding VAT (Fills up automatically)
1	12-15	20	53 250,00	5 325 000,00
2	19-20	20		
3	24-25	20		
4	29-30	20		
5	34-36	20		
Viso, vnt./ Total, units:		100		

2 lentelė/  
Table 2

Siūlomų 110 kV jungtuvų parametrai/  
Parameters of the proposed 110 kV circuit breakers

Tipas/ Type	Gamintojas/ Manufacturer	Pagaminimo šalis/ Country of manufacture	Priežiūros intervalas, metais/ Maintenance interval, years <sup>1)</sup>	Operacijų skaičius, n/ Number of operations, n <sup>2)</sup>
LTA 145D1	Hitachi Energy Sweden AB	Sweden	15	13

<sup>1)</sup> Techninės priežiūros periodiškumas nurodomas jungtuvo gamyklinėje eksploatavimo ir priežiūros instrukcijoje. Techninė priežiūra laikomi smulkūs jungtuvo patikrinimo ir matavimo darbai, kai jungtuvas turi būti atjungtas nuo aukštos įtampos sistemos, tačiau jungtuvo dujų kamerų atidaryti nereikia/  
Maintenance interval (in years) specified in circuit-breaker's factory operating and maintenance manual. Maintenance is defined as minor inspection and measurements where the circuit-breaker should be disconnected from the high voltage system, but gas compartments need not to be opened.

<sup>2)</sup> Siūlomo jungtuvo vieno poliaus maksimalus leistinas trumpojo jungimo srovės nutraukimo operacijų skaičius esant vardinei trumpojo jungimo atjungimo srovei, nurodomas jungtuvo gamyklinėje eksploatavimo ir priežiūros instrukcijoje. Instrukcijoje turi būti pateiktas grafikas nurodantis leidžiamų srovės nutraukimo operacijų skaičių priklausomai nuo trumpojo jungimo srovės vertės ir formulė leidžianti apskaičiuoti tokių operacijų skaičių/  
Maximum permissible number of short circuit breaking operations for one pole of proposed circuit-breaker at rated short circuit breaking current, specified in circuit-breaker's factory operating and maintenance manual. The manual shall include a graph indicating the maximum permissible number of breaking operations as a function of the short-circuit current value and a formula to calculate the number of such operations.