

UAB „GITANA“
(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Bičiulių g. 32, Budrių km., Klaipėdos raj., tel.: 8-46 410881, el. paštas info@gitana.lt, duomenys saugomi VJ Registru centro Klaipėdos fil., įmonės kodas 140581297, PVM kodas LT405812917
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

AB „Amber Grid“
(Adresatas (perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS

DĖL ELEKTROS GENERATORIAUS PIRKIMO

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų pavadinimai	UAB „GITANA“
Jungtinės veiklos sutarties partneris (jungtinės veiklos sutarties bendras atstovas arba vadovaujantysis narys), paskirtas tvarkyti bendrus partnerių reikalus, susijusius su šiuo Pirkimu (<i>pildoma, jei pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė</i>)	
Tiekėjo adresas(-ai) ¹ (<i>jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai</i>)	Pirklių g. 5, Vilnius
Juridinio asmens kodas(-ai) ¹ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	140581297
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ¹	LT405812917
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutartimi paskirtojo atsakingojo partnerio telefono numeris	+37068676123
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutartimi paskirtojo atsakingojo partnerio įgalioto asmens pareigos, vardas ir pavardė	Vilniaus skyriaus vadovas Justas Bražiūnas

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pateikdami savo pasiūlymą, sutinkame su AB „Amber Grid“ mažos vertės pirkimų tvarkos apraše, patvirtintame AB „Amber Grid“ generalinio direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 1-50, ir Pirkimo sąlygose nustatytais tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties, kurios projektas pateiktas Pirkimo sąlygų 3 priede, sąlygomis.

¹ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai susivienijusius Tiekėjus.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, jų priedų Techninės specifikacijos ir sutarties projekto, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus (taikoma perkant darbus ir paslaugas).

3. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

4.1. Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie pasiūlymo pateikimo metu mums žinomi subtiekJai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:

Eil. Nr.	SubtiekJo pavadinimas (jeigu žinomas) ²	Sutarties dalis (procentais), perduodama vykdyti subtiekJui (-ams) ³

4.2. Siekdamas atitikti Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu, nustatytus finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus, ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, remiuosi šių ūkio subjektų pajėgumais:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kurio pajėgumais remiamasi	Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas (pildoma jei ūkio subjektas vykdydys sutartį)	Pateikiamų įrodymų pavadinimas

Kartu su pasiūlymu teikiu įrodymus, kad per visą kvalifikacijos vertinimo sistemos galiojimo laikotarpį ar vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiuosi, ištekliai man bus prieinami.

4. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma eurais užpildant žemiau pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina, (be PVM), Eur	Suma be PVM, Eur
1.	Elektros generatorius SDMO T12HK IV AUTO	Vnt.	1	7495,00	7495,00
Iš viso, be PVM, Eur					7495,00
21% PVM, Eur					1573,95
Iš viso, su 21% PVM, Eur					9068,95

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM: Septyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt penki Eurai 00 eurocentų.

(skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos (transportavimo, pakavimo ir kt.) ir visi mokesčiai, išskyrus PVM.

5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

² Nurodomas konkretus subtiekJo pavadinimas, jei žinomas pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus subtiekJas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

³ Toks perdavimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.

6. SIŪLOMO PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Siūlomos Prekės *visiškai atitinka / neatitinka* pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės pateikiamos lentelėje. Jei siūlomos Prekės *neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų, nurodomi neatitikimai*.

Eil. Nr.	Perkančiojo subjekto reikalavimai	Siūlomų Prekių techniniai rodikliai
1.	Turi būti skirtas eksploatuoti lauko sąlygomis, sumontuotas gamykliniame, apšiltintame, triukšmo lygį sumažinančiame lauko tipo konteineryje. Konteineris turi užtikrinti generatoriaus darbą vasaros ir žiemos metu	Skirtas eksploatuoti lauko sąlygomis, sumontuotas gamykliniame, apšiltintame, triukšmo lygį sumažinančiame lauko tipo konteineryje. Konteineris užtikrina generatoriaus darbą vasaros ir žiemos metu
2.	Turi turėti atskirai patalpoje montuojamą Automatinio rezervo įjungimo (toliau – ARĮ) skydą. ARĮ skydas ir generatoriaus valdymo automatika turi valdyti generatorių rankiniu ir automatinio režimais. Automatiname budėjimo režime generatorius turi automatiškai įsijungti dingus įtampai objekto elektros įvade. Elektros įvade atsiradus įtampai, generatorius turi automatiškai išsijungti ir vėl grįžti į automatinį budėjimo režimą.	Turi atskirai patalpoje montuojamą Automatinio rezervo įjungimo (toliau – ARĮ) skydą. ARĮ skydas ir generatoriaus valdymo automatika valdo generatorių rankiniu ir automatinio režimais. Automatiname budėjimo režime generatorius automatiškai įsijungia dingus įtampai objekto elektros įvade. Elektros įvade atsiradus įtampai, generatorius automatiškai išsijungia ir vėl grįžta į automatinį budėjimo režimą.
3.	ARĮ skyde turi būti sumontuotas elektros įvado ir generatoriaus valdymo kontaktorių blokas su mechanine blokuote, kuri neleidžia paduoti elektros srovės atgal į elektros tinklus	ARĮ skyde yra sumontuotas elektros įvado ir generatoriaus valdymo kontaktorių blokas su mechanine blokuote, kuri neleidžia paduoti elektros srovės atgal į elektros tinklus
4.	ARĮ skydas išorėje turi turėti šviesos diodų indikaciją: dirba tinklas arba dirba generatorius	ARĮ skydas išorėje turi šviesos diodų indikaciją: dirba tinklas arba dirba generatorius
5.	ARĮ skyde (arba paties generatoriaus valdymo sistemoje) turi būti automatinis generatoriaus akumuliatoriaus pakrovimo blokelis 230V/12V, kuris pastoviai turi krauti generatoriaus akumuliatorių. Akumuliatoriaus krovimas turi būti užtikrintas ir dirbant generatoriui	Paties generatoriaus valdymo sistemoje yra automatinis generatoriaus akumuliatoriaus pakrovimo blokelis 230V/12V, kuris pastoviai krauna generatoriaus akumuliatorių. Akumuliatoriaus krovimas užtikrintas ir dirbant generatoriui
6.	Generatorius turi turėti darbo valandų skaitiklį ir matavimo prietaisą(-sus) arba LCD ekraną išduodamiems įtampos, srovės ir dažnio parametrams parodyti	Generatorius turi darbo valandų skaitiklį ir matavimo prietaisą ir LCD ekraną išduodamiems įtampos, srovės ir dažnio parametrams parodyti
7.	Generatorius turi turėti automatinį antifrizo pašildymą. Šaltuoju metų laiku, jo variklis turi būti pastoviai pašildomas iki norimos, nustatomos temperatūros. Vasaros metu antifrizo pašildymas turi automatiškai išsijungti arba turėti rankinio išjungimo galimybę	Generatorius turi automatinį antifrizo pašildymą. Šaltuoju metų laiku, jo variklis pastoviai pašildomas iki norimos, nustatomos temperatūros. Vasaros metu antifrizo pašildymas automatiškai išsijungia
8.	Konteineris turi būti su rakinamomis duralėmis, kurios leidžia lengvai pasiekti aptarnaujamas generatoriaus ir jo variklio dalis: akumuliatorių ir jo gnybtus, kuro, aušinimo skysčio ir variklio alyvos papildymo bei išleidimo angas, oro, kuro ir alyvos filtrus, generatoriaus valdymo panelę ir saugiklius.	Konteineris su rakinamomis duralėmis, kurios leidžia lengvai pasiekti aptarnaujamas generatoriaus ir jo variklio dalis: akumuliatorių ir jo gnybtus, kuro, aušinimo skysčio ir variklio alyvos papildymo bei išleidimo angas, oro, kuro ir alyvos filtrus, generatoriaus valdymo panelę ir saugiklius.
9.	Generatoriaus vėdinimui, jo konteineryje, turi būti oro paėmimo angos	Generatoriaus vėdinimui, jo konteineryje, yra oro paėmimo angos

10.	Konteinerio išorėje turi būti generatoriaus avarinio sustabdymo mygtukas	Konteinerio išorėje yra generatoriaus avarinio sustabdymo mygtukas
11.	Konteineris turi būti su kėlimui skirta kilpa(-omis)	Konteineris su kėlimui skirta kilpa
12.	Generatoriaus kuro bako talpa turi užtikrinti ne mažiau kaip 10 darbo valandų	Generatoriaus kuro bako talpa užtikrina ne mažiau kaip 10 darbo valandų
13.	Generatoriaus parametrai: • Galia nuo 12 iki 15 kVA (nuo 9,6 iki 12 kW); • Generuojama įtampa 3 fazių, AC 400/230 V, dažnis 50 Hz; • Naudojamas kuras – dyzelinas. Kuro suvartojimas prie 75 % generatoriaus apkrovos neturi viršyti 5 l/h; • Variklio aušinimas – antifrizu; • Variklio darbo režimas 3000 aps./min., variklis turi turėti mechaninį apsukų reguliatorių	Generatoriaus parametrai: • Galia 12 kVA (9,6 kW); • Generuojama įtampa 3 fazių, AC 400/230 V, dažnis 50 Hz; • Naudojamas kuras – dyzelinas. Kuro suvartojimas prie 75 % generatoriaus apkrovos 4,2 l/h; • Variklio aušinimas – antifrizu; Variklio darbo režimas 3000 aps./min., variklis turi turėti mechaninį apsukų reguliatorių
14.	Generatoriaus komplektacija: • 12 V akumulatoriaus baterija; • Duslintuvas turi būti su savaime užkrentančiu dangteliu, apsaugojančiu nuo lietaus vandens patekimo į duslintuvą; • Elektrinis starteris; • Aušinimo radiatorius; • Oro, kuro ir alyvos filtrai; • Variklis užpildytas alyva ir aušinimo skysčiu	Generatoriaus komplektacija: • 12 V akumulatoriaus baterija; • Duslintuvas su savaime užkrentančiu dangteliu, apsaugojančiu nuo lietaus vandens patekimo į duslintuvą; • Elektrinis starteris; • Aušinimo radiatorius; • Oro, kuro ir alyvos filtrai; Variklis užpildytas alyva ir aušinimo skysčiu
15.	Generatorius ir jo dyzelinis variklis turi būti sumontuoti ant plieninio rėmo su antivibracinėmis pagalvėmis, nesudėtingai aptarnaujami	Generatorius ir jo dyzelinis variklis sumontuoti ant plieninio rėmo su antivibracinėmis pagalvėmis, nesudėtingai aptarnaujami
16.	Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	Garantinis laikotarpis 24 mėnesiai.

7. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusio Tiekėjo pasiūlyme esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems Tiekėjų interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, **prašome nurodyti, ar pasiūlyme yra konfidencialios informacijos ir kokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali.**

Eil. Nr.	Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija ⁴	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? (pvz. įtrauktas į tiekėjo įmonės komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ar kt.)
1.	Pasiūlymo forma (be priedų, išskyrus pasiūlymo bendrą kainą bei Tiekėjo (juridinio asmens) informaciją, nurodytą šios pasiūlymo formos 1 dalyje, kuri bet koku atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija)	Ne	

⁴ Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą. Sąrašas nėra baigtinis.

2.	Pasiūlymo formoje nurodyta informacija apie pasirašantį asmenį	Ne	
3.	Subtiekėjų deklaracijos (jei pasitelkiami subtiekėjai)		
4.	Jungtinės veiklos sutartis (jei pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė)		
5.	Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)	Ne	
6.	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija (jei tiekėjų kvalifikacija bus tikrinama)		

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

Justas Bražiūnas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)⁵



⁵ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.