

Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų

Prisijungimo vieta: esamas v.s. PE d90 dujotiekis
Gavaičių g., Vilniaus m.
Prijungimo darbus atliks rangovas

Požeminis PE d40
čiaupas su valdymo stiebu

Požeminis PE d63
čiaupas su valdymo stiebu

Požeminė sklendė DN80 su PE (90) galais
ir valdymo stiebu

Požeminis PE d40
čiaupas su valdymo stiebu

Požeminis PE d63
čiaupas su valdymo stiebu

Pirmais metais statomas dujotiekis
Pirmais metais pajungiami vartotojai
Pakluonės g. 19, 21B; Toplaukio g. 27; Kriaučiūnų g. 10A, 10C, 21A, 21C, 30D, 30K; Luknojų g. 12, 66, 74, Vilniaus m.
DSRIt (Q6+G4T) - 11 vnt.; DSRIt (Q10+2G4T) - 1 vnt.
Pirmais metais statomo dujotiekio ilgis:
PE d90 - 1483 m
PE d63 - 556 m
PE d40 - 667 m
PE d20 - 177 m
Bendras pirmais metais statomo dujotiekio ilgis - 2883 m
Vėlesniais metais statomas dujotiekis
Vėlesniais metais pajungiami vartotojai
Bendras vėlesniais metais statomo dujotiekio ilgis - 1970 m
Bendras pirmais ir vėlesniais metais statomo dujotiekio ilgis - 4853 m
Schemoje nurodytas dujotiekio ilgis yra preliminarus
Dujotiekio schema yra preliminarinė
Pastaba: ant dujotiekio įvado (atšaka d20) numatyti dujų srauto ribotuvą (STOP mova)
Kvartalo riba

Schema paruošta 2017-11-28

Schemą parengė:
Dujų tinklo plėtros komandos
Vyresnioji inžinierė
Daiva Kaupienė

Suderinta:
Tinklų technologijų komandos
Vyresnysis inžinierius
Renat Jakubovskij